


LEGENDE ELECTRICITE	
SYMBOLE	DESIGNATION
Tableaux	
	Borne poste (RDC)
	Tableau général des services généraux (RDC)
	Tableau général basse tension (R+1/R+2)
	Platine de comptage et disjoncteur d'abonné (R+3/R+4)
Distributions	
	Chemin câble courant fort
	Fourreau courant fort
	Fourreau courant faible
Appareillages	
	Bouton poussoir temporisé lumineux : Ht 110cm du sol fini
	Détecteur présence en plafond
	Prise de courant étanche : Ht 30cm du sol fini
Equipement électrique particulier	
	Alimentation CFO / CFa
	Alimentation ventilation mécanique contrôlée
	Alimentation portail
	Alimentation IRVE
	Alimentation pompe de relevage
Eclairages	
	Type A : Plafonnier LED (détecteur présence intégré) - Parking et locaux entretien
	Type B : Tube LED - Circulations
	Type C : Tube LED - Escaliers
	Type D : Dalle LED 600x600 - Hall
	Type E : Ruban LED - Hall et Façade
	Type F : Projecteur LED - Façade RDC
	Type G : Hublot LED (détecteur présence intégré) - Locaux GT & EDF
	Type A : Spot encastré LED - Sanitaires (R+3&R+4)
Eclairage de sécurité	
	Bloc autonome éclairage de sécurité 45lm : Ht 220cm du sol fini
	Bloc autonome éclairage de sécurité 45lm + Grille : Ht maximal 50cm du sol fini
Equipement contrôlé accès	
	Lecteur badge type Vigik : Ht 110cm du sol fini
	Bouton de décondamnation : Ht 110cm du sol fini
Equipement divers	
	Borne de recharge de véhicule électrique
	Boîtier de bris de glace vert : Ht 110cm du sol fini
Equipement d'alarme incendie	
	Diffuseur sonore : Ht minimum 225cm du sol fini
	Diffuseur lumineux : Ht minimum 225cm du sol fini
	Déclencheur manuel : Ht 110cm du sol fini
	Déclencheur manuel étanche IP67 : Ht 110cm du sol fini

opération : Le Banian
Construction d'un immeuble de bureaux

MAÎTRE D'OUVRAGE	SASU OPTIMEO 32 rue du général de Gaulle 97434 Saint Gilles les Bains Mail :secretariat@terrescreole.com ☎ : 02 62 24 53 67		
			
ARCHITECTE	Didier BRACHET 359, rue du Général Lambert 97436 Saint-Leu ☎ : 02 62 24 53 67 ☎ : 02 62 24 03 65		
BET STRUCTURE	ICR / TPFI 12 Rue Lislet Geoffroy 97495 SAINTE CLOTILDE ☎ : 02 62 30 85 50	BET VRD/FLUIDES	ICR / TPFI 12 Rue Lislet Geoffroy 97495 SAINTE CLOTILDE ☎ : 02 62 30 85 50
CSPS	VERITAS Avenue Théodore Drouet BP 366 97829 Le Port ☎ : 02 62 45 41 55		
CONTRÔLE TECHNIQUE	VERITAS Avenue Théodore Drouet BP 366 97829 Le Port ☎ : 02 62 45 41 55		
INDICES			
OBJETS		DATE	
A Emission initiale		12/09/2023	
B Maj Suite CR n°1 et reunion de chantier		02 / 10 / 23	
C Maj n° de circuit		02 / 11 / 23	
D Douviers d'ouvrages exécutés		28 / 01 / 25	
E			
F			
ECH : DESIGNATIONS			
1 / 50		Plan d'EXE R+3	
N° DE PLAN : 203			
N°AFFAIRE :			
DATE		28 / 01 / 2025	
INDICE		D	