

ANNEXE 3 DU CCTP DE LA CONSULTATION N° DAF_2025_000275 **Liste et fréquence des prestations**

PRESTATIONS	HEBDO	MENSUEL	TRIMESTRE	SEMESTRE	ANNUEL
1. CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR					
<input type="checkbox"/> Vérification fonctionnement	X				
Module de filtration filtre et préfiltre					
<input type="checkbox"/> Vérification de la perte de charge		X			
<input type="checkbox"/> Nettoyage et changement du filtre si nécessaire		X			
Module registre air neuf					
<input type="checkbox"/> Vérification du système mécanique				X	
<input type="checkbox"/> Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage				X	
<input type="checkbox"/> Graissage si nécessaire				X	
Module batterie chaude					
<input type="checkbox"/> Vérification de la propreté. Nettoyage si nécessaire			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle température eau				X	
Amont					
Aval					
<input type="checkbox"/> Contrôle température air				X	
Amont					
Aval					
Module batterie froide					
<input type="checkbox"/> Vérification de la propreté. Nettoyage si nécessaire			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle température eau			X		
Arrivé					
Retour					
<input type="checkbox"/> Contrôle température air			X		
Amont					
Aval					
Modulation ventilation soufflage					
<input type="checkbox"/> Vérification de fonctionnement	X				
<input type="checkbox"/> Mesure de l'intensité absorbée			X		
<input type="checkbox"/> Vérification de la transmission					
Etat des courroies (remplacement si nécessaire)		X			
Tension des courroies		X			
Alignement des poulies		X			
<input type="checkbox"/> Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage			X		
<input type="checkbox"/> Vérification de l'état des paliers et roulements (graissage si nécessaire)				X	
<input type="checkbox"/> Nettoyage turbines et volets si nécessaire				X	
<input type="checkbox"/> Mesure de la pression statique					
A l'aspiration (mm CE)					X
Au refoulement (mm CE)					X
<input type="checkbox"/> Filtre absolus					
Vérification de la perte de charge (remplacement si nécessaire)			X		
Divers					
<input type="checkbox"/> Contrôle du bon fonctionnement,		X			
<input type="checkbox"/> Contrôle température hygrométrie		X			
<input type="checkbox"/> Détection de fuites		X			
<input type="checkbox"/> Nettoyage des siphons et condensats			X		
<input type="checkbox"/> Nettoyage interne des caissons					X
<input type="checkbox"/> Essai détection antigel			X		
Module batterie de récupération					
<input type="checkbox"/> Vérification de la propreté			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle température air			X		
Amont					
Aval					
<input type="checkbox"/> Contrôle température eau			X		
Arrivée					

PRESTATIONS	HEBDO	MENSUEL	TRIMESTRE	SEMESTRE	ANNUEL
2. HUMIDIFICATEURS					
<input type="checkbox"/> Contrôle du cycle de vidange			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle du cycle de remplissage			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle de l'encrassement et de l'état des cylindres		X			
<input type="checkbox"/> Contrôle des électrodes			X		
<input type="checkbox"/> Mesure de l'intensité absorbée			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle vannes de vidanges			X		
<input type="checkbox"/> Nettoyage filtre à eau			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle de l'évacuation des condensats		X			

PRESTATIONS	HEBDO	MENSUEL	TRIMESTRE	SEMESTRE	ANNUEL
3. CENTRALE EAU GLACEE					
<input type="checkbox"/> Vérification du fonctionnement	X				
<input type="checkbox"/> Contrôle température et pression	X				
<input type="checkbox"/> Essai de sécurité				X	
HP. B.P. Huile Anti-gel					
Débit d'eau					
<input type="checkbox"/> Contrôle régulation compresseur			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle niveau d'huile			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle état anhydre fréon			X		
<input type="checkbox"/> Mesure surchauffe				X	
<input type="checkbox"/> Contrôle de résistance carter				X	
<input type="checkbox"/> Nettoyage du condensateur				X	
<input type="checkbox"/> Vérification électrique					
Mesure des intensités absorbées				X	
Contrôle d'isolement				X	
Resserrage des connexions				X	
Dépoussiérage du tableau		X			
<input type="checkbox"/> Détection fuite		X			
<input type="checkbox"/> Pompe eau glacée		X			
Vérification du fonctionnement		X			
Inverse de la marche		X			
Contrôle de l'isolement moteur					X
Vérification du serrage des connexions sur le bornier du moteur					X
Relevé d'intensités				X	

PRESTATIONS	HEBDO	MENSUEL	TRIMESTRE	SEMESTRE	ANNUEL
4. CAISSON D'EXTRACTION					
<input type="checkbox"/> Vérification du fonctionnement		X			
<input type="checkbox"/> Registre					
Vérification du système mécanique			X		
<input type="checkbox"/> Ventilateur					
Mesure de l'intensité absorbée du moteur			X		
Vérification de la transmission			X		
Etat des courroies					
Tension des courroies					
Alignement					
Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage				X	
Vérification de l'état des paliers et roulements				X	

PRESTATIONS	HEBDO	MENSUEL	TRIMESTRE	SEMESTRE	ANNUEL
5. ARMOIRE ELECTRIQUE ET REGULATION					
<input type="checkbox"/> Examen visuel des tableaux et essais des lampes		X			
<input type="checkbox"/> Resserrage de la visserie et vérification des connexions					X
<input type="checkbox"/> Contrôle relayage et circuit puissance (vérification de l'état des bobines relais)					X
<input type="checkbox"/> Contrôles des intensités				X	
<input type="checkbox"/> Contrôle d'isolement				X	
<input type="checkbox"/> Contrôle d'étalonnage régulation			X		
<input type="checkbox"/> Essais des vannes modulantes				X	
<input type="checkbox"/> Essais pressostat d'air				X	
<input type="checkbox"/> Contrôle variateur de vitesse				X	

PRESTATIONS	HEBDO	MENSUEL	TRIMESTRE	SEMESTRE	ANNUEL
6. BATTERIES TERMINALES					
<input type="checkbox"/> Contrôle fonctionnement				X	
<input type="checkbox"/> Détection de fuite				X	

PRESTATIONS	HEBDO	MENSUEL	TRIMESTRE	SEMESTRE	ANNUEL
7. SPLIT SYSTEM					
<input type="checkbox"/> Vérification du serrage des raccords pré chargés			X		
<input type="checkbox"/> Vérification du fonctionnement		X			
<input type="checkbox"/> Vérification de la rotation correcte des ventilateurs			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle de l'état du filtre à air			X		
<input type="checkbox"/> Vérification en ambiance de la température			X		
<input type="checkbox"/> Vérification des évacuations de condensats			X		
<input type="checkbox"/> Vérification de la pompe de relevage des condensats			X		
<input type="checkbox"/> Vérification du fonctionnement du compresseur			X		
<input type="checkbox"/> Contrôle de l'état des batteries et nettoyage si nécessaire				X	
<input type="checkbox"/> Vannes SCHRADER :					
* contrôle des joints toriques à l'intérieur du bouchon (micro-fuites).				X	

PRESTATIONS	HEBDO	MENSUEL	TRIMESTRE	SEMESTRE	ANNUEL
8. DIVERS					
<input type="checkbox"/> Contrôle et réglage des températures et de l'hygrométrie en salle d'opération		X			
<input type="checkbox"/> Reprise des fuites en locaux techniques				X	
<input type="checkbox"/> Etat des locaux techniques					
Reprise peinture					X
Reprise calorifugeage					X
<input type="checkbox"/> Nettoyage des locaux techniques		X			
<input type="checkbox"/> Rapport d'activité		X			X