



SYMBOLE	DESIGNATION	ENCASTRE/SAILLIE	ETANCHE	PUISSANCE / FLUX
	Dalle LED Gradable	ENCASTRE		36.9W
	Dalle LED	ENCASTRE		
	Dalle LED	SAILLIE		35W / 3540lm
	Réglette étanche LED	SAILLIE	IP65-IK08	33W Led /3960lm
	Downlight	ENCASTRE	IP20/54	20.5W
	Interrupteur simple allumage	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI	
	Interrupteur va et vient	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI	
	Bouton poussoir lumineux	SAILLIE	NON/OUI	
	Détecteur de présence	SAILLIE	NON/OUI	
	BAES étanche 60lm			
	PC 2x10/16A+T ondulé	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI	
	PC 2x10/16A+T PC 2x32A+T	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI	
	Asservissement au CMSI			
	Détecteur optique de fumée existant conservé			
	Détecteur optique de fumée créé			
	Déclencheur manuel			
	Alimentation Normale			
	Alimentation Ondulée			
	RJ45 avec câble blindé			
	Coffret prise Hypra IP44 ondulé 1 prise 3P+T 16A 400V- et 1 interrupteur			
	Cheminement CFO			
	Prise défaut Armoire Froide			
	Remontée sur GTC Wago			

Nota:
- Les équipements existants conservés sont identifiés en Noir
- Les équipements créés sont identifiés en couleurs

En toiture, une alimentation à prévoir pour une armoire extracteurs (10kVA) alimentation depuis réseau ondulé local technique en toiture => à valider avec le CHU

Armoire froide zone de stockage médicaments : dépose / repose de contacts de défauts températures armoire + ajout d'un contact

Maitre d'Ouvrage

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON
BOURGOGNE

1 Boulevard Jeanne d'Arc - 21000 DIJON
Tél. 03 80 29 30 31

CHU DIJON
PHARMACIE à USAGE INTERNE

Réhabilitation de locaux en Zone à Atmosphère Contrôlée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC

Bureau d'études

Lot n°03 CFO CFA

Plan d'implantation

Siège Social (Dijon)
Batiment Augusta
13, rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tel. 09 72 29 05 45
@Mail: febus@febus.fr

Phase

DIAG ☐ APS ☐ APD ☐ PRO ☒ EXE ☐

N° Affaire : 24-0043 Date : 01/04/2025

Format : A2 Indice : B

Echelle : 1/100 Plan : EL02