



Nota : les quantités reportées sur plan sont données à titre indicatif.  
Il appartiendra à l'entreprise de les vérifier sur site à la remise de son offre et en exécution.  
Les plans seront remis à jour en conséquence

LEGENDE

- Dépose complète des équipements CFO CFA de la zone
- Dépose/repose des équipements en faux plafond pour création d'un nouveau plafond à 2.2m de hauteur
- Dépose/repose des équipements en plafond. Les luminaires seront remplacés et les autres équipements reposés
- Dépose de cloisons et doublages plaques de plâtre sur ossature métallique
- Sciage mur extérieur + renfort par linteau suivant NdC structure à réaliser en phase EXE

SYMBOLE	DESIGNATION	LETTRE	ENCASTRE/SAILLIE	ETANCHE	PUISSANCE	DIMENSIONS (LxIxh)
	PAVE	B	ENCASTRE	IP20—IK04	4x18W	600x600x140
	PAVE	C1	ENCASTRE	IP43—IK08	4x18W	620x620x95
	PAVE	H	ENCASTRE	IP40—IK08	2x36W	596x596x120
	PLAFONNIER	C2	ENCASTRE	IP43—IK08	2x36W	1240x312x95
	PLAFONNIER	A	ENCASTRE	IP65—IK08	2x36W	1300x363x120
	PLAFONNIER	D1	SAILLIE	IP21—IK04	1x36W	1240x150x78
	PLAFONNIER	D2	SAILLIE	IP21—IK04	2x36W	1240x210x70
	PLAFONNIER	D3	SAILLIE	IP21—IK04	1x58W	1540x150x78
	PLAFONNIER	D4	SAILLIE	IP21—IK04	2x58W	1540x150x78
	PLAFONNIER	Q	SAILLIE	IP21—IK04	2x58W	1540x150x78
	VEILLE	P	ENCASTRE	IP21—IK02	5W	L220—H80—P:60
	PLAFONNIER	G1	SAILLIE	IP65—IK08	1x58W	1560x107x100
	APPLIQUE + PC	G2	SAILLIE	IP65—IK08	1x58W	1560x107x100
	APPLIQUE + PC	M2	SAILLIE	IP43—IK07	1x18W	725x100x100
	SPOT FIXE	K1	ENCASTRE	IP20	1x13W	ø195—L300—H:100
	SPOT FIXE	K2	ENCASTRE	IP44	2x18W	ø195—L300—H:100
	SPOT FIXE	K3	ENCASTRE	IP20—44	2x18W	ø195—L300—H:100
	SPOT FIXE	K4	ENCASTRE	IP20	2x18W	ø195—L300—H:100
	SPOT FIXE	K5	ENCASTRE	IP20	1x18W	ø195—L300—H:100
	SPOT FIXE	K6	ENCASTRE	IP20	1x100W	ø195—L300—H:100
	SPOT FIXE	K8	ENCASTRE	IP20	2x26W	ø195—L300—H:100
	PLAFONNIER/APPLIQUE	E	SAILLIE	IP54	2x18W	ø296—ep:108
	PLAFONNIER/APPLIQUE	F	SAILLIE	IP44—IK07	2x9W	ø296—ep:108
	APPLIQUE hublot	O	SAILLIE	IP65—IK06	40W	280—131—188
	APPLIQUE	J1	ENCASTRE	IP44—IK02	1x18W	ø120—ep:94
	SPOT halogène	N	ENCASTRE	IP44—IK02	50W 12V—TBT	ø120—ep:94
	VOYANT sous tension	R		NON		
	VOYANT rayonnement	J		NON		
	Ligne lumineuse		ENCASTRE	NON	54W	1170x68x100
	Interrupteur simple allumage	1.1m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI		
	Interrupteur simple allumage lumineux	1.1m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI		
	Interrupteur va et vient	1.1m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI		
	Interrupteur va et vient lumineux	1.1m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI		
	Variateur	1.1m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI		
	Variateur lumineux	1.1m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI		
	Bouton poussoir lumineux	1.1m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI		
	Commande volet roulant/store	1.1m	ENCASTRE	NON		
	Boîtier de commande	1.1m	ENCASTRE	NON		
	BAES 60lm					300x170x80
	BAES ETANCHE 60lm	SBE				300x170x80
	Bloc autonome d'ambiance					
	Bloc autonome d'ambiance étanche	SBE				
	Bloc autonome portatif					
SYMBOLE	REPERE	DESIGNATION	HAUTEUR	ENCASTRE/SAILLIE	ETANCHE	DIMENSIONS
	32A+T	PC 2x10/16A+T	0.3m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI	
	32A+T	PC 2x32A+T	0.3m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI	
	4x20A+T	PC 2x10/16A+T ondulé	0.3m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	NON/OUI	
	4x20A+T	PC 4x20A+T	0.3m/1.2m	ENCASTRE/SAILLIE	OUI	
		Coupe d'urgence sous bris de glace				
		Perche de distribution				
		Alimentation				
	W4a	Bloc VDI type 4a (2PCN+2PCO+4RJ45)			NON	
	W4b	Bloc VDI type 4b (4PCO+4RJ45)			NON	
				Dimension: 448x82		

Maitre d'Ouvrage  
**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON  
BOURGOGNE**  
1 Boulevard Jeanne d'Arc – 21000 DIJON  
Tél. 03 80 29 30 31

CHU DIJON  
PHARMACIE à USAGE INTERNE

Réhabilitation de locaux en Zone à Atmosphère  
Contrôlée dans le cadre de la mise en place de 2  
ROBOTS et 1 PSC

Bureau d'études			
Lot n°03 CFO CFA			
Plan de repérage dépose			
Phase			
DIAG <input type="checkbox"/>	APS <input type="checkbox"/>	APD <input type="checkbox"/>	PRO <input checked="" type="checkbox"/> EXE <input type="checkbox"/>
N° Affaire :	24-0043	Date :	01/04/2025
Format :	A2	Indice :	B
Echelle :	1/100	Plan :	EL01

**FEBUS**  
INGENIERIE  
Notre vecteur, l'énergie

**Siège Social (Dijon)**  
Bâtiment Augusta  
13, rue du Golf  
21800 QUETIGNY  
Tél: 09 72 29 05 45  
@Mail: febus@febus.fr