



REGIME IT

$$I_{k3} = 12.28 \text{ kA}$$

$$dU = 2.41 \%$$

ALIMENTATION

Depuis TR3 TGBT-3

Disj NSX400F 3P3D Mic 2.3

175KW

CÔTE

Côte sas Agence Tertiaire

ZI du Leveau
Chemin de la gravière 38200 VIENNE
Tél. +33 (0)4 74 54 39 39 Fax. +33 (0)4 74 54 39 40
Email : accueil@coite.fr www.coite-electric.com

IFPEN - Batiment MIXITE - Platine comptage G.F.F.

Protection de la centrale de mesure - Centrale de mesure

BTMI-COT-EXE-PE-TN-ELE-657	Date Révision :
----------------------------	-----------------

Affaire : 22 A31 3021

Indice :	A
----------	---

Chantier :	
Alélier :	

FOLIO

 $\frac{3}{4}$

