POSTE L97

800KVA
ITAN

800KVA
ITAN

4*3*1*300 + 1*70 PO

4*3*1*300 + 1*70 PO

4P1200A
MASTERPACT DEBRO
MX

4P1200A
MASTERPACT DEBRO
MX

TGBT 1

TGBT 2

4P1200A
MASTERPACT DEBRO

4*1*240+1*95 4P250A

TGBT MORDENITE

ONDULEUR
10KVA

TGBT ONDULE

ECLAIRAGE TOUT LE BATIMENT
PC TOUT LE BATIMENT SAUF LABOS RDC
DAS SAUVAGE DANGINES

GROUPE FROID EN TERRASSE

COFF. DTU MTE-CH.
RDC NORD

TD STOCKAGE NORD (1ET NORD MORDENITE)

ARMOIRE CVC 1ET

CONTROLE ID

BAIE VDI

CONTROLE ID (RDC)

CONTROLE ID (R+1)

ECLAIRAGE LABO

TF LABO NORD
R+1

MX
VERS BAIE VDI
VERS GTC
10 RJ45

FM/PC LABO

TF LABO SUD
R+1

MX
VERS BAIE VDI
VERS GTC
10 RJ45

FM/PC LABO

TF LABO NORD

MX

FM/PC LABO

TF LABO SUD

MX

FM/PC LABO

NOUVEL
AMENAGEMENT
R+1

MORDENITE

CENTRE DE SOLAIZE

ifp Energies nouvelles

DISTRIBUTION ISSUE DE

POSTE L97 - MORDENITE

UNIFILAIRE

INDICE	MODIFICATION	DATE	nom Dessiné visa	nom Vérifié visa	nom Approuvé visa
H					
G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	CREATION DU DOCUMENT				

ECHELLE : 1/ | Nom du fichier DAO : FOND DE PLAN : | AFFAIRE : .DWG | FOLIO | VOIR FOLIO

Affaire N°	Plan N°