D®partement du Calvados

EPSM
15 bis rue de Saint-Ouen - BP223
14012 Caen Cedex
02 31 30 80 10

COMMUNE DE CAEN
-
DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX EPSM
-
PLAN DES RÉSEAUX D'EAUX USÉES
-

ESQ	AVP	PRO	DCE	MAR	DET

D®voiement des r®seaux
pour le passage du futur
tramway de Caen
Planche 01

NOM DU FICHIER: 08240235_EPSM.mca
ECHELLE: 1/200

Cabinet BOURGOIS
Groupe MERLIN

SIÈGE
Cabinet BOURGOIS
3, rue des Tisserands
CS 96838 BETTON
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Téléphone : 02.99.23.84.84
Télécopie : 02.99.23.84.78
E-mail : cabinet-bourgois@cabinet-bourgois.fr

IMPLANTATION LOCALE
Agence de Rennes
3, rue des Tisserands
CS 96838 BETTON
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Téléphone : 02.99.23.84.84
Télécopie : 02.99.23.84.78
E-mail : cabinet-bourgois@cabinet-bourgois.fr

08240235_BOU_EPSM_DCE_A

Ind.	Etabli par:	Approuvé par:	Date:	Objet de la révision
A.	C. VILBOIS	J. DELLA CASA	10/03/2025	Premi`re diffusion

LÉGENDE

- EU ¨ conserver
- EU Regard ¨ conserver
- EU projet
- EU Regard projet
- EU ¨ abandonner
- EU Regard ¨ abandonner
- EP ¨ conserver
- EP Regard ¨ conserver
- EP projet
- EP Regard projet
- EP ¨ abandonner
- EP projet hors march®
- EP Regard projet hors march®
- EP grille projet
- RC projet retour
- RC projet aller
- RC projet emprise tranch®e
- RC ¨ d®poser
- AEP ¨ conserver
- AEP projet
- AEP ¨ d®poser
- AEP Vanne existante
- AEP regard projet (futur brancht)
- Fibre projet
- Fibre ¨ abandonner
- Fibre chambre projet
- BT projet
- BT Chambre projet
- BT ¨ conserver
- Cand®labre ¨ remplacer
- ECL projet
- ECL ®clairage projet hors march®
- Comblement des caniveaux
- R®fection en enrob®s (trottoirs : rougissant)
- R®fection trottoirs b®ton balay®

ATTENTION Le tracé et la nature des réseaux existants sont donnés à titre indicatifs. Il appartiendra à l'entrepreneur de réaliser impérativement la DICT, de prendre contact avec les services concernés, ainsi que de réaliser des sondages sur site si nécessaire afin d'en vérifier l'exactitude de leur implantation.

Référentiel planimétrique: RGF 93 - CC49 // Référentiel altimétrique: IGN 69

PLAN DE SITUATION

- Extrait de geoportail.gouv.fr -




JAMET
SAINTE BERNADETTE
L'ANNEXE
Hélios (ex)
LE PATIO
LES TILLEULS
INTERMEZZO (ex)
Hors projet
R740 T : 8.58 Fe : 7.11 Prof : 1.47m
R738 T : 8.42 Fe : 7.04 Prof : 1.38m
R736 T : 9.00 Fe : 7.60 Prof : 1.40m
R745 T : 7.33 Fe : 6.78 Prof : 0.54m
R737 - Le branchement ne se fera qu'une fois le nouveau réseau rue de l'Abbatiale posé T : 8.51 Fe : 7.54 Prof : 0.97m
R737 T : 8.51 Fe : 7.54 Prof : 0.97m
R923 T : 8.27 Fe : 6.70 Prof : 1.56m
R739 - Le branchement ne se fera qu'une fois le nouveau réseau rue de l'Abbatiale posé T : 8.13 Fe : 6.87 Prof : 1.26m
R744 - Le branchement ne se fera qu'une fois le nouveau réseau rue de l'Abbatiale posé T : 7.33 Fe : 6.61 Prof : 0.72m
R922 T : 8.01 Fe : 6.57 Prof : 1.45m
R747 T : 8.13 Fe : 6.48 Prof : 1.65m
R920 T : 8.22 Fe : 6.36 Prof : 1.86m
R921 T : 8.22 Fe : 6.46 Prof : 1.76m
R748 - Arr*t du projet ici, reprise pendant travaux tramway. T : 8.13 Fe : 6.14 Prof : 1.99m
R750 - - Arr*t du projet ici, reprise pendant travaux tramway. T : 7.33 Fe : 6.18 Prof : 1.14m
R879 T : 8.21 Fe : 6.00 Prof : 2.21m
R820 T : 7.78 Fe : 7.32 Prof : 0.46m
R735 T : 7.35 Fe : 6.28 Prof : 1.07m
R734 T : 7.39 Fe : 6.22 Prof : 1.17m
R755 T : 7.22 Fe : 6.06 Prof : 1.16m
R757 T : 7.25 Fe : 5.90 Prof : 1.34m
R733 T : 7.53 Fe : 5.78 Prof : 1.75m
R819 T : 7.57 Fe : 6.82 Prof : 0.75m
R477 T : 7.39 Fe : 6.29 Prof : 1.10m
R725 T : 7.04 Fe : 5.70 Prof : 1.34m
R718 T : 6.67 Fe : 5.17 Prof : 1.50m
R487 T : 6.87 Fe : 5.30 Prof : 1.67m
R875 T : 7.84 Fe : 5.97 Prof : 1.67m
Vers station de relevage
I 160 PVC CR-SN16 0.8%
I 160 PP CR-SN16 0.8%
I 200 BETON 135A 1.1%
I 200 PRV CR-SN10000 0.9%
I 200 PRV CR-SN10000 0.9%
I 200 PRV CR-SN10000 0.9