



LEGENDE

SOUFFLAGE

EXTRACTION

RESEAU VENTILO CONVECTEUR

RESEAU T° CONSTATE

RESEAU EAU GLACEE

RADIATEUR

VENTILO CONVECTEUR NON CARROSSE EN FAUX PLAFOND

VENTILO CONVECTEUR CARROSSE EN ALLEGE

CLAPET COUPE FEU

LIAISONS FRIGORIFIQUES

NOTA :

Tous les ventilos convecteurs seront alimentés en Ø 15/21 pour circuit chaud en Ø 20/27 pour circuit froid .

REHABILITATION DE

L'IMMEUBLE CPAM/URSSAF

DES P.O A PERPIGNAN

A	Plan de récolement		01/06/06	
0	Plan initial		18/08/04	
N°		LIBELLÉ	DATE	VISA
	Avis Favorable	Visa avec Réserves	Suspendu	TRACE: M.VALLADEAU
Nom:		Nom:	Nom:	DATE: 18/08/04
Visa:		Visa:	Visa:	VERIFIE: R.BAUDOIN
Date:		Date:	Date:	DATE: 18/08/04
<div>HERVE THERMIQUE</div> <div>ZI du Casque - BP26 - 27,rue A.Bergès 31270 CUGNAUX</div> <div>TEL: 05.62.13.57.80 FAX: 02.47.68.35.40</div> <div>Internet http://www.herve-thermique.com</div>			<div></div> <div>HERVE THERMIQUE</div>	DATE: 1/100
Chauffage Ventilation				
Toiture terrasse				
NUMERO DE CHANTIER:	NUMERO DE CED:	NUMERO DE LOT:	PLAN:	A
3152000009	1028660400013152	11-CVC	CVCTT	