

LEGENDE

SOUFFLAGE

EXTRACTION

NOTA :

Tous les ventilos convecteurs seront alimentés
en Ø 15/21 pour circuit chaud
en Ø 20/27 pour circuit froid .

Les réseaux chaud et froid passent en faux plafond de l'étage 1 .

REHABILITATION DE

L'IMMEUBLE CPAM/URSSAF

DES P.O A PERPIGNAN

F	Plan de récolement	01/06/06	
E	Repérage des CCF	12/07/05	
D	Mise à jour du principe de ventilation	05/07/05	
C	Mise à jour des puissances des ventilo-convecteurs	07/04/05	
B	Mise à jour des positions des vannes d'équilibrage	14/03/05	
A	Mise à jour des positions des ventiloconvecteurs sur nouveaux plans archi	24/02/05	
O	Plan initial	18/08/04	

N°	LIBELLÉ	DATE	VISA
	Avis Favorable		
Nom:	Visa avec Réserves	Suspendu	TRACE: M.VALLADEAU
Visa:			DATE: 18/08/04
Date:			

HERVE THERMIQUE

ZI du Casque - BP26 - 27,rue A.Bergès 31270 CUGNAUX

TEL: 05.62.13.57.80 FAX: 02.47.68.35.40

Internet <http://www.herve-thermique.com>

HERVÉ THERMIQUE

CRIFIE: R.BAUDOIN

DATE: 18/08/04

ECHELE 1/100

Chauffage Ventilation

2eme Etage

NUMERO DE CHANTIER: 3152000009	NUMERO DE GED: 1028660400013152	NUMERO DE LOT: 11-CVC	PLAN: CVCR+2	F
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------	---