

LEGENDE

SOUFFLAGE

EXTRACTION

RESEAU EAU CHAUDE-CHAUFFAGE

RESEAU T° CONSTANTE

RESEAU EAU GLACEE

RADIATEUR

VENTILO CONVECTEUR NON CARROSSE
EN FAUX PLAFOND marque WESPER

VENTILO CONVECTEUR CARROSSE
EN ALLEGE marque WESPER

CLAPET COUPE FEU

LIAISONS FRIGORIFIQUES

PAROI COUPE FEU

Diffuseur marque FRANCE AIR
type LAU272


Bouche marque VIM
type KSOE

NOTA :

Tous les ventilos convecteurs seront alimentés
en Ø 15/21 pour circuit chaud
en Ø 20/27 pour circuit froid .

Les reseaux chaud et froid passent en faux plafond de l'étage 3 .

REHABILITATION DE L'IMMEUBLE CPAM/URSSAF DES P.O A PERPIGNAN

F	Plan de récolement	01/06/06	
E	Repérage des CCF	12/07/05	
D	Mise à jour du principe de ventilation	05/07/05	
C	Mise à jour des puissances des ventilo-convecteurs	07/04/05	
B	Mise à jour des positions des vannes d'équilibrage	14/03/05	
A	Mise à jour des positions des ventiloconvecteurs sur nouveaux plans archi	24/02/05	
O	Plan initial	18/08/04	
N°	LIBELLÉ	DATE	VISA
Avis Favorable		Visa avec Réserves	Suspendu
Nom:	Nom:	Nom:	TRACE: M.VALLADEAU
Visa:	Visa:	Visa:	DATE: 18/08/04
Date:	Date:	Date:	VERIFIE: R.BAUDOIN
HERVE THERMIQUE			
ZI du Casque - BP26 - 27,rue A.Bergès 31270 CUGNAUX		DATE: 18/08/04	
TEL: 05.62.13.57.80 FAX: 02.47.68.35.40		SHEET: 1/100	
Internet http://www.herve-thermique.com		HERVE THERMIQUE	

Chauffage Ventilation 4eme Etage

NUMERO DE CHANTIER: 3152000009	NUMERO DE GED: 1028660400013152	NUMERO DE LOT: 11-CVC	PLAN: CVCR+4	F
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------	---