

LEGENDE

SOUFFLAGE

EXTRACTION

RESEAU EAU CHAUDE-CHAUFFAGE

RESEAU T° CONSTATE

RESEAU EAU GLACEE

RADIATEUR

VENTILO CONVECTEUR CARROSSE  
EN ALLEGE marque WESPER

CLAPET COUPE FEU

PAROI COUPE FEU

Diffuseur marque FRANCE AIR  
type LAU272

Bouche marque VIM  
type KSOE

NOTA :

Tous les ventilos convecteurs seront alimentés  
en Ø 15/21 pour circuit chaud  
en Ø 20/27 pour circuit froid .  
Les reseaux chaud et froid passent en faux plafond de l'étage 2 .

REHABILITATION DE

L'IMMEUBLE CPAM/URSSAF

DES P.O A PERPIGNAN

G	Plan de récolement	01/06/06	
F	Implantation des coffret de relayage, arrêt pompier et boitier de réarmement	05/09/05	
E	Repérage des CCF	12/07/05	
D	Mise à jour du principe de ventilation	05/07/05	
C	Mise à jour des puissances des ventilo-convecteurs	07/04/05	
B	Mise à jour des positions des vannes d'équilibrage	14/03/05	
A	Mise à jour des positions des ventiloconvecteurs sur nouveaux plans archi	24/02/04	

N°	LIBELLÉ	DATE	VISA
	Avis Favorable		
Nom:	Visa avec Réserves	Suspendu	TRACE: M.VALLADEAU
Visa:	Nom:	Nom:	DATE: 18/08/04
Date:	Visa:	Visa:	
	Date:	Date:	

HERVE THERMIQUE

ZI du Casque - BP26 - 27,rue A.Bergès 31270 CUGNAUX  
TEL: 05.62.13.57.80 FAX: 02.47.68.35.40  
Internet <http://www.herve-thermique.com>

VERIFIE: R.BAUDOIN

DATE: 18/08/04

SCALE: 1/100

Chauffage Ventilation

3eme Etage

NUMERO DE CHANTIER: 3152000009	NUMERO DE GED: 1028660400013152	NUMERO DE LOT: 11-CVC	PLAN: CVCR+3	G
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------	---