



LEGENDE

SOUFFLAGE

EXTRACTION

RESEAU VENTILO CONVECTEUR

RESEAU T° CONSTATE

RESEAU EAU GLACEE

RADIATEUR

VENTILO CONVECTEUR NON CARROSSE
EN FAUX PLAFOND marque WESPER

VENTILO CONVECTEUR CARROSSE
EN ALLEGE marque WESPER

CLAPET COUPE FEU

RESEAU CHAUD / FROID
PASSANT EN FX/PLAFOND

PAROI COUPE FEU

Diffuseur marque FRANCE AIR
type LAU272

Bouche marque VIM
type KSOE

NOTA :

Tous les ventilos convecteurs seront alimentés
en Ø 15/21 pour circuit chaud
en Ø 20/27 pour circuit froid .

Les réseaux chaud et froid passent en faux plafond du 1er s/Sol

REHABILITATION DE L'IMMEUBLE CPAM/URSSAF DES P.O A PERPIGNAN

G	Plan de récolement	01/06/06	
F	Modification de l'emplacement de 3 ventilo-convecteurs	06/02/06	
E	Repérage des CCF	12/07/05	
D	Mise à jour du principe de ventilation	04/07/05	
C	Mise à jour des puissances des ventilo-convecteurs	07/04/05	
B	Mise à jour des positions des vannes d'équilibrage	14/03/05	
A	Mise à jour des positions des ventiloconvecteurs sur nouveaux plans archi	24/02/05	
N°	LIBELLÉ	DATE	VISA
Avis Favorable		Visa avec Réserves	Suspendu
Nom:	Nom:	Nom:	TRACE: M.VALLADEAU
Visa:	Visa:	Visa:	DATE: 18/08/04
Date:	Date:	Date:	DATE: 18/08/04
HERVE THERMIQUE		VERIFIE: R.BAUDOIN	
ZI du Casque - BP26 - 27,rue A.Bergès 31270 CUGNAUX		DATE: 18/08/04	
TEL: 05.62.13.57.80 FAX: 02.47.68.35.40		DATE: 18/08/04	
Internet http://www.herve-thermique.com		DATE: 18/08/04	
		HERVE THERMIQUE	

Chauffage Ventilation
Rez-de-chaussée