








Cassette 2tubes	Cassette 2tubes	Cassette 2tubes	Cassette 2tubes	Cassette 2tubes
MARQUE SNAWA	MARQUE SNAWA	MARQUE SNAWA	MARQUE SNAWA	MARQUE SNAWA
TYPE Syntex EDM312	TYPE Syntex EDM312	TYPE Syntex EDM312	TYPE Syntex EDM312	TYPE Syntex EDM312
Puissance/Freq: 220W	Puissance/Freq: 330W	Puissance/Freq: 330W	Puissance/Freq: 480W	Puissance/Freq: 670W
Puissance/Cat: 240W	Puissance/Cat: 320W	Puissance/Cat: 380W	Puissance/Cat: 530W	Puissance/Cat: 640W
Débit d nominal: 420m3/h	Débit d nominal: 500m3/h	Débit d nominal: 610m3/h	Débit d nominal: 820m3/h	Débit d nominal: 970m3/h
Dim L (P.Hmm): 575x575x75	Dim L (P.Hmm): 575x575x75	Dim L (P.Hmm): 575x575x75	Dim L (P.Hmm): 820x820x63	Dim L (P.Hmm): 820x820x63
Puissance att: 32W	Puissance att: 44W	Puissance att: 57W	Puissance att: 48W	Puissance att: 63W







LÉGENDE



Registre à ris




Registre de réglage motorisé



Registre de réglage manuel





Câpet coupe feu



Cartouche coupe feu



Réseau de régulation



Réseau eau chauffage Air Neuf®
Coulottage ep 25 mm en faux plafond
Coulottage ep 50 mm en extérieur



Réseau d'extinction



Coulottage ep 50 mm en extérieur



Bouche de saignée



Bouche d'extinction



Réseau eau chauffage (Riser en tube acier noir +
recardement terminaux en multicouche
Réseau eau chauffage Riser en tube acier noir +
recardement terminaux en multicouche)


Réseau eau glacée (Riser en tube acier noir +
recardement terminaux en multicouche)



Réseau eau glacée Riser en tube acier noir +
recardement terminaux en multicouche


coloriage Réseaux de chauffage (classe 3)
armilles ep 10 mm sur multicouche 920 - 15021
armilles ep 25 mm sur 2027 et 2634
armilles ep 32 mm sur 3342 et 4049
armilles ep 40 mm sur 50 - 5080


coloriage Réseaux d'eau glacée (classe 3)
armilles ep 10 mm sur multicouche 15021 et 2027
armilles ep 25 mm sur 2634
armilles ep 32 mm sur 3342, 4049 et 5080
armilles ep 40 mm sur 50 - 6676


Réseau évacuation Condensat
en PVC/évacuation NF Me 0332

MAITRISE D'OUVRAGE		URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON 35 rue de la Haye 34 937 Montpellier / Cedex 9
MAITRISE D'OEUVRE ARCHITECTES		IMAGINE ARCHITECTES 89 Rue Andy Warhol 34 000 MONTPELLIER Tél 04 67 04 81 09 - fax 04 67 04 81 13 imagine@imagine-architectes.fr
BUREAU D'ETUDES FLUIDES CSSI		ENERGIER 7 rue Augustin Thierry 46000 RUFFIGNAN tél 04 68 73 85 85
BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUES		BET PIALOT-ESCANDE 20 rue LAKANAL 34 090 MONTPELLIER tél 04 69 23 06 61 contact@piilot-escande.fr
ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION		Marc CUSEY 20 rue des tours 34 750 VILLENEUVE-LES-MAGALONE tél 04 67 83 65 23 marc@cuseyconometre.fr
OPC		M2 Parc club du millénaire - Bât 7 1025 rue Henri Becquerel 34 000 MONTPELLIER tél 04 34 11 78 08 contact@mq2.fr
BUREAU DE CONTROLE		SUDEST PREVENTION 1834 Voie Rapide Avignon-Carpentras 84320 Entrages sur la Sorgue tél 04 90 39 45 63 b.jullien@sudestoprevention.com
SPS		BETEC 212 Impasse du Couchant 39000 NIMES tél 06 86 74 01 27 beteo.joff@nmail.com

		TEMPÉRIA Impasse de la Source - Vauquès Le Bas 34160 MAUGUIRO tel 04 67 65 19 50 n.charron@tempéria.fr	
N° affaire : 2TJ00059		PROJET DE RENOVATION de l'immeuble de l'URSSAF Languedoc-Roussillon	
Date : 02_07_2020		23 Allée de Delos - MONTPELLIER	
Dossier EXE			
Plan n° : CVC 06			
Echelle : 1 : 50			
Indice : 0		Plan CVC R+6	
Modifications			
Date	Indice	Objet	Dessiné
02/07/2020	0	1ère diffusion	NC
10/08/2020	A	Suivant visas BET n° 3 du 08-07-20 : attentes compta ; CCF suivant mail BC du 10/07/20 et visa BET	NC