




Cassette 2 tubes MARQUE SABWA TYPE SkyStar ECM SK 12 Puissance Fridge: 2210 W Puissance Chaud: 2420 W Débit d'air nominal: 420 m³/h Dim (L x P x H) (mm): 575x575x275 Puissance abs.: 32 W	Cassette 2 tubes MARQUE SABWA TYPE SkyStar ECM SK 22 Puissance Fridge: 3300 W Puissance Chaud: 3200 W Débit d'air nominal: 500 m³/h Dim (L x P x H) (mm): 575x575x275 Puissance abs.: 44 W	Cassette 2 tubes MARQUE SABWA TYPE SkyStar ECM SK 32 Puissance Fridge: 3820 W Puissance Chaud: 3850 W Débit d'air nominal: 610 m³/h Dim (L x P x H) (mm): 575x575x275 Puissance abs.: 57 W	Cassette 2 tubes MARQUE SABWA TYPE SkyStar ECM SK 42 Puissance Fridge: 4800 W Puissance Chaud: 5000 W Débit d'air nominal: 820 m³/h Dim (L x P x H) (mm): 820x820x303 Puissance abs.: 48 W	Cassette 2 tubes MARQUE SABWA TYPE SkyStar ECM SK 52 Puissance Fridge: 6720 W Puissance Chaud: 6400 W Débit d'air nominal: 970 m³/h Dim (L x P x H) (mm): 820x820x303 Puissance abs.: 63 W
---	---	---	---	---



LEGENDE

Register à a/s

Register de réglage motorisé

Register de réglage manuel

Clapet coupe feu

Cartouche coupe feu

Module de régulation

Réseau de soufflage Air Neuf

Calorifuge ép 25 mm en bois platland

Calorifuge ép 50 mm en extérieur

Réseau d'aspiration

Bouche de soufflage

Bouche d'aspiration

Réseau eau chauffage Alter en tube acier noir +
raccordement terminaux en multicouche

Réseau eau chauffage Récup en tube acier noir +
raccordement terminaux en multicouche

Réseau eau glacée Alter en tube acier noir +
raccordement terminaux en multicouche

Réseau eau glacée Récup en tube acier noir +
raccordement terminaux en multicouche

calorifuge réseau de chauffage (classe 3)

armatex ép 19 mm sur multicouche D 20 : 15/21

armatex ép 25 mm sur D 22 et 26/34

armatex ép 32 mm sur 33/42 et 40/49

armatex ép 40 mm sur D >= 50/60

calorifuge réseau d'eau chaude (classe 3)

armatex ép 19 mm sur multicouche : 15/21 et 20/27

armatex ép 25 mm sur D 22 et 26/34


armatex ép 32 mm sur 33/42, 40/49 et 50/60

armatex ép 40 mm sur D >= 66/76

réseau évacuation condensat

en PVC évacuation NF Me D 32

MAITRISE D'OUVRAGE		URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON 35 rue de la Mère 34 937 Montpellier Cedex 9
MAITRISE D'ŒUVRE ARCHITECTES		IMAGINE ARCHITECTES 89 Rue Andy Warhol 34 000 MONTPELLIER Tel 04 67 04 81 09 - fax 04 67 04 81 13 imagine@imagine-architectes.fr
BUREAU D'ETUDES FLUIDES GSS		ENERGIE R BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUES		BET PILOT-ESCANDE 3 rue LAKANAL 34 000 MONTPELLIER Tel 04 59 23 06 61 contact@pilot-escande.fr
ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION		MARCOUSY 20 rue des Sours 34 750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Tel 04 67 83 63 23 marco@economie-construction.fr
OPC		MQ2 Pars club du millénaire - Bat. 7 1025 rue Henri Becquerel 34 000 MONTPELLIER Tel 04 34 31 78 08 contact@mq2.fr
BUREAU DE CONTROLE		SUD-EST PREVENTION 1834 Voie Rapide Anagnin-Carpentras 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue Tel 06 86 74 01 27 bureau@sud-prevention.com
SPS		BE-TEC 212 Impasse du Couchant 30000 NIMES Tel 06 86 74 01 27 be-tec@be-tec.com



TEMPÉRIA

Impasse de la Source - Vaugruères Le Bas

34160 MAUGUIC

Tel 04 67 55 15 50

r.charron@tempéria.fr

N° affaire

27.00059

Date

10/11/2020

Dossier

EXE

Plan n° :

CVC 03

Echelle :

1 : 50

Indice :

0

PROJET DE RENOVATION

de l'immeuble de l'URSSAF Languedoc-Roussillon

23 Allée de Delos - MONTPELLIER

Plan CVC R+3

Modifications

Date	Indice	Objet	Dessiné
10/11/2020	0	1ère diffusion	NC
02/12/2020	A	Suivant plan de synthèse du 30/11/20	NC