



LEGENDE CVC	
UNITES INTERIEURES	
	Cassette 600X600 ATLANTIC AUXB 12 GALH P:3.6/4.1kW et AUXB 14 GALH P:4.5/5.0kW
	Cassette 800X800 ATLANTIC AUXD 18 GALH P:5.6/6.3kW
	Gainable moyenne pression ATLANTIC ARXA 24 GBLH P:7.1/8kW
	Gainable compact avec pression ATLANTIC ARXD 18 GALH P:5.6/6.3kW
	Gainable compact avec pression ATLANTIC ARXD 12 GALH P:3.6/4kW
RESEAUX AERAULIQUES	
	Plénium de soufflage 5 sorties
	Plénium de soufflage 4 sorties
	Plénium de soufflage 3 sorties
	Bouche de soufflage 600X600 (DAP FP-160 ou DAP FP-200)
	Kit grille de reprise + filtre + plenum ATLANTIC type GRK-FP-R Ø200
	Bride de reprise 4 piquages Ø200 ATLANTIC type B4 x 200 L/U
	Conduit souple Ø200 ou Ø160
	Registre de réglage motorisé
	By-pass d'équilibrage
SYSTEME DE COMMANDE	
	Thermostat de zone ATLANTIC
	Télécommande ATLANTIC UTY-RNRY
	Télécommande centralisé ATLANTIC UTY-DTGY

LEGENDE CVC	
CONDENSATS	
	Evacuation PVC pour condensats Ø32
	Coude PVC simple mâle-femelle 45° Ø32
	Culotte simple PVC mâle femelle 45° Ø32
	Culotte double PVC parallele mâle-femelle 45° Ø32
	Descente EU Ø100

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX
URSSAF
Parc G.BESSE II - Lot 04 - 30000 Nîmes

MAITRE D'OUVRAGE SNC L'ALTIS Immeuble "L'Aigle" 150 rue Louis Landi-BP90060 30072 Nîmes cedex 9 Tel:04.66.02.18.60 Fax:04.66.02.18.69	BET STRUCTURE BET VIAL L'Arche Botti 115 rue Norbert Wiener 30035 Nîmes cedex 9 Tel:04.66.36.10.29 Fax:04.66.36.30.96
MAITRE D'OEUVRE HOLDING TISSOT Immeuble "L'Aigle" 150 rue Louis Landi-BP90060 30072 Nîmes cedex 9 Tel:04.66.29.13.74 Fax:04.66.02.18.69	ARCHITECTE MPM ARCH MOREL Pierre et Mathieu Architectes D.P.L.G 42 rue du Forez Bat A - 30000 Nîmes Tel:04.66.29.13.74 Fax:04.66.29.23.70 mail : mpmarchi@mpmarchi.com
BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC Immeuble la Collade 1 rue du Collade 30900 NÎMES	SPS SOCOTEC Immeuble la Collade 1 rue du Collade 30900 NÎMES

PLAN RESEAU AERAULIQUE + CONDENSATS RDC

04/11/2015				EV	EV	D
24/06/2014				EV	MH	C
03/02/2014				EV	MH	B
28/10/2013				EV	MH	A
04/09/2013				EV	MH	0
DATE				DESSINE PAR	VALIDE PAR	INDICE

DATE DE CREATION :		10 JUILLET 2013		ECHELLE :		1/50	
13-00033	0	-	DOE	-	CVC	-	P RDC CVC02 D
AFFAIRE	BATIMENT		PHASE		LOT		TYPE NIVEAU N° D'ORDRE IND.

CE PLAN RESTE LA PROPRIETE DE SETA ENERGIES. TOUTE REPRODUCTION DOIT ETRE DEMANDEE PAR ECRIT.
CE DOCUMENT NE SERA VALABLE POUR EXECUTION DE TRAVAUX QU'EN RETOUR DES VISA DES CORPS D'ETAT, MAITRE D'OEUVRE, BET, BUREAU DE CONTROLE.