Cassette 2 tubes	Cassette 2 tubes	Cassette 2 tubes	Cassette 2 tubes	Cassette 2 tubes
MARQUE: SABIANA	MARQUE: SABIANA	MARQUE: SABIANA	MARQUE: SABIANA	MARQUE: SABIANA
TYPE: Skystar ECM.SK.12	TYPE: Skystar ECM.SK.22	TYPE: Skystar ECM.SK.32	TYPE: Skystar ECM.SK.42	TYPE: Skystar ECM.SK.52
Puissance Frigo: 2310 W	Puissance Frigo: 3300 W	Puissance Frigo: 3820 W	Puissance Frigo: 4860 W	Puissance Frigo: 6720 W
Puissance Chaud: 2420 W	Puissance Chaud: 3280 W	Puissance Chaud: 3850 W	Puissance Chaud: 5030 W	Puissance Chaud: 6400 W
Débit d'air nominal: 420 m3/h	Débit d'air nominal: 500 m3/h	Débit d'air nominal: 610 m3/h	Débit d'air nominal: 820 m3/h	Débit d'air nominal: 970 m3/h
Dim (L,P,H)[mm] 575x575x275	Dim (L,P,H)[mm] 575x575x275	Dim (L,P,H)[mm] 575x575x275	Dim (L,P,H)[mm] 820x820x303	Dim (L,P,H)[mm] 820x820x303
Puissance abs : 32 W	Puissance abs : 44 W	Puissance abs : 57 W	Puissance abs : 48 W	Puissance abs : 63 W





































LÉGENDE

- Registre à iris
- Registre de réglage motorisé
- Registre de réglage manuel
- Clapet coupe feu
- Cartouche coupe feu
- Module de régulation
- Réseau de soufflage Air Neuf
  Calorifuge ep 25 mm en faux plafond
  Calorifuge ep 50 mm en extérieur
- Réseau d'extraction
  Calorifuge ep 50 mm en extérieur
- Bouche de soufflage
- Bouche d'extraction
- Réseau eau chauffage Aller en tube acier noir + raccordement terminaux en multicouche
  Réseau eau chauffage Retour en tube acier noir + raccordement terminaux en multicouche
- Réseau eau glacée Aller en tube acier noir + raccordement terminaux en multicouche
  Réseau eau glacée Retour en tube acier noir + raccordement terminaux en multicouche

calorifuge réseaux de chauffage (classe 3)
armaflex ep 19 mm sur multicouche Ø 20 ; 15/21
armaflex ep 25 mm sur 20/27 et 26/34
armaflex ep 32 mm sur 33/42 et 40/49
armaflex ep 40 mm sur Ø >= 50/60

calorifuge réseaux d'eau glacée (classe 3)
armaflex ep 19 mm sur multicouche ; 15/21 et 20/27
armaflex ep 25 mm sur 26/34
armaflex ep 32 mm sur 33/42, 40/49 et 50/60
armaflex ep 40 mm sur Ø >= 66/76

Réseau évacuation condensat en PVC évacuation NF Me Ø 32

MAITRISE D'OUVRAGE	URSSAF Languedoc-Roussillon	**URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON** 35 rue de la Haye 34 937 Montpellier Cedex 9
MAITRISE D'ŒUVRE ARCHITECTES	imagine architecture	**IMAGINE ARCHITECTES** 89 Rue Andy Warhol 34 000 MONTPELLIER Tél 04 67 04 81 09 - fax 04 67 04 81 13 imagine@imagine-architectes.fr
BUREAU D'ETUDES FLUIDES CSSI	énergie R BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES	**ENERGIE R** 7 rue Augustin Thierry 66000 PERPIGNAN tél 04 68 73 85 67
BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUES		**BET PIALOT-ESCANDE** 3 rue LAKANAL 34 090 MONTPELLIER tél 04 99 23 06 61 contact@pialot-escande.fr
ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION		**Marc CUSY** 20 rue des fours 34 750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE tél 04 67 83 65 23 marc@cusyeconomiste.fr
OPC	MO2	**MO2** Parc club du millénaire - Bât.7 1025 rue Henri Becquerel 34 000 MONTPELLIER tél 04 34 11 78 08 contact@mo-2.fr
BUREAU DE CONTROLE		**SUD-EST PREVENTION** 1834 Voie Rapide Avignon-Carpentras 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue tél 04 90 39 45 63 b.jullien@sudestprevention.com
SPS	BE TEC	**BE-TEC** 212 Impasse du Couchant 30900 NIMES tél 06 86 74 01 27 betec.jcd@gmail.com
	Tempéria climatisation	**TEMPERIA** Impasse de la Source - Vauguières Le Bas 34160 MAUGUIO tél 04 67 65 19 50 n.charron@temperia.fr

N° affaire : 2TJ00059	**PROJET DE RENOVATION de l'immeuble de l'URSSAF Languedoc-Roussillon**
Date : 11.06.2020	
Dossier EXE	**23 Allée de Delos - MONTPELLIER**
Plan n° : **CVC 04**	
Echelle : **1 : 50**	# Plan CVC R+4
Indice : **B**	

Modifications

Date	Indice	Objet	Dessiné	VISA
29/06/2020	A	Suivant visas BET du 18-06-20	NC	JS
03/07/2020	B	Suivant visas BET n°2 du 01-07-20 : ajout 1 bouche 40 m3/h	NC	JS
10/08/2020	C	Suivant visas BET n°3 du 08-07-20 : attente GDA ; CCF suivant mail BC du 10/07/20	NC	JS