



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

Liberté
Égalité
Fraternité



28/12 DPAJ 43

DIR	SAPRE
SDBAT	SMA
SDTECH	SGT
SDJAR	SES
SDPADM	SET
SFJ	SEE

X Classement

X Info

X Info

X Info

X Info

X Info

Direction des transports et
de la protection du public

+ diffusion école du Louvre/CDRMF
LL 28/12 -

Affaire suivie par : Sylvie GANNOT

Paris, le **26 DEC. 2022**

Sous-direction de la sécurité du public
Bureau des Etablissements Recevant du Public
1 bis, rue de Lutèce – 75 195 PARIS CEDEX 04
Tél : 01 49 96 34 99
Mèl : pp-dtpp-sdsp-berp-qualite@interieur.gouv.fr
Nos réf : 01-000-0027-002
P.J : 1
N° : **11595**
LRAR

Monsieur le Directeur,

La commission de sécurité de la préfecture de police a procédé le 22 novembre 2022 à la visite périodique de l'établissement dont vous assumez la responsabilité, de **la REGION FLORE-LEMONNIER du MUSEE DU LOUVRE** située 97, rue de Rivoli à Paris 1^{er}, établissement recevant du public de type **Y** avec activités de types L, M, N, R et W de 1^{ère} catégorie, ainsi qu'à la réception des travaux autorisés par les notifications suivantes :

- notification n° 9723 du 6 novembre 2018 ;
- notification n° 4941 du 8 octobre 2020 ;
- notification n° 5100 du 15 octobre 2020 ;
- notification n° 2345 du 2 avril 2021 ;
- notification n° 3391 du 19 mai 2021 ;
- notification n° 687 du 31 janvier 2022.

L'aile FLORE-LEMONNIER implantée dans le prolongement de la région DENON, est susceptible de recevoir un effectif total d'environ 1979 personnes, dont 980 personnes pour l'école du Louvre, le secteur LEMMONIER n'admet pas de public et reçoit environ 200 personne au titre du personnel.

Compte tenu de l'avis favorable proposé par la commission de sécurité à l'issue de sa visite et validé par la délégation permanente de la commission de sécurité et d'accessibilité lors de sa séance du 29 novembre 2022, j'émet un **avis favorable à la réception des travaux** autorisés par mes notifications précitées et **j'autorise la poursuite de l'exploitation** de la région FLORE-LEMONNIER du MUSEE DU LOUVRE.

.../...

MUSEE DU LOUVRE
Direction du Patrimoine Architectural et des Jardins
Monsieur Laurent LE GUEDARD
180 rue de Rivoli
75058 PARIS CEDEX 01

Conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles R.143-23 et R.143-41, je vous invite à réaliser les mesures proposées par la commission de sécurité dans le procès-verbal joint, en vue d'améliorer les conditions de sécurité de l'établissement.

La réalisation de ces mesures sera vérifiée au plus tard lors de la prochaine visite périodique de l'établissement.

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce courrier et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

P/le Préfet de police
par délégation

**Le sous-directeur
de la sécurité du public**


Denis BRUEL



PRÉFECTURE
DE POLICE

Liberté
Égalité
Fraternité



VU PAR LA DELEGATION
LE 29 NOV. 2022

COMMISSION DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

Nom de l'établissement : **MUSEE DU LOUVRE - Aile Flore/Lemonnier**
Adresse : **97 rue de Rivoli**
Arrondissement : **1^{er}**
Date de la visite : **22 novembre 2022**
Heure début de la visite : **9 h** Heure fin de la visite : **17 H00**

N° ERP : **01.000.0027-002**

N° BHF :

Groupe de Visite de **sécurité**, rend un avis : **favorable** défavorable différé

Sous-Commission / Groupe de Visite **d'accessibilité**, rend un avis : favorable défavorable différé

	Prénom - Nom	Fonction	Signature
Représentant du Préfet de Police/Président			
Représentant du Service des Architectes de Sécurité	Anne MONTEUX	Architecte de sécurité	
Représentant de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris	<i>LTN Stéphane WABUQUIER</i>	<i>Bureau Prévention</i>	
Représentant du Laboratoire Central de la Préfecture de Police	Nathalie SALLES	<i>Technicienne</i>	
Représentant Service de Prévention Incendie			
Représentant de la Brigade Fluviale/de la DSPAP/du SOPS			
Représentant de la DRIEAT/de l'IGSI			
Représentant des associations de personnes handicapées			

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

Sous-Direction de la Sécurité du Public

Bureau des Etablissements Recevant
du Public

Rédaction assurée par :

Françoise MBODJI



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-deux

Le mardi vingt-deux novembre

A neuf heures

GROUPES DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

ISERP : N° 01.0.00.0027-002

📁 : N° 1.1.801D

☎ : 01.40.20.68.49

Il est rappelé que lors de sa visite, le groupe de visite procède à un examen ponctuel de l'établissement et des installations techniques concourant à la sécurité contre l'incendie. Cette visite n'a pas un caractère exhaustif.

Conformément aux dispositions de l'article R.143-34 du code de la construction et de l'habitation, les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus chacun en ce qui le concerne de s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du règlement de sécurité prévues à l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation.

En tout état de cause, le chef d'établissement reste seul responsable de la sécurité de ses locaux.



GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

L'an deux mille vingt-deux
Le mardi vingt-deux novembre
A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Participaient à la visite :

Pour le Service des Architectes de Sécurité

M^{me} Anne MONTEUX, architecte de sécurité chargée du 1^{er} arrondissement.

Pour la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

Lieutenant Stéphane WAUQUIER, bureau prévention.

Pour le Laboratoire Central de la Préfecture de Police

M^{me} Nathalie SALLES, technicienne au laboratoire prévention du risque incendie.

Assistaient également à la visite :

M. Laurent LE GUEDARD, directeur bâtiment, EPML
M. Dominique LIFFRAN, sous-directeur bâtiment, EPML
M. Laurent HERBAUT, sous-directeur technique, EPML
Mme Marie-Christine CARINI, suivi de projet – DPAJ / EPML
M. Dominique DUMONT, suivi de projet – DPAJ / EPML
M. Jean-Charles RAMIREZ, suivi de projet – DPAJ / EPML
M. Pierre MOREAU, chef de service, chef de service – DPAJ/SDT.SET
M. Gautier MOYSSET, chef de service – DPAJ/SDB/SGT
Mme Caroline FAURE, chargé de suivi technique – EPML/DRE/SC
Mme Sandrine ARREGROS, école du Louvre
M. Gabriel HARRIS, responsable immobilier/sécurité, C2RMF
M. Nicolas DUSSARAT, inspecteur, BUREAU VERITAS
M. Anthony LISI, coordinateur SSI, EFFICIO.

Détachement des sapeurs pompiers :

Fabien HEQUET, commandant d'unité 43^{ème} compagnie, Service Prévention Sécurité Incendie, musée du Louvre.
Sylvain QUITARD, adjoint du responsable prévention.

Le groupe de visite avait pour mission de procéder ce jour à la visite périodique et de réception de travaux de la partie « Région Flore-Lemonnier » du **MUSÉE du LOUVRE sis 97, rue de Rivoli à Paris 1^{er} arrondissement.**

Les travaux à réceptionner ce jour concernent :

- le réaménagement de la réserve Rothschild située au 1^{er} niveau de l'aile Flore, notifié favorablement le 6 novembre 2018 ;
- le réaménagement des réserves dédiées aux collections d'arts graphiques (Le Brun et Pastels) situées au 2^{ème} niveau de l'aile de Flore, notifié favorablement le 8 octobre 2020 ;
- l'aménagement de la réserve Flore avec la création d'un isolement par des parois coupe-feu 2 h et la création d'un sas vis-à-vis de la partie accessible au public avec un dégagement de 2 UP, 2 blocs-



GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

L'an deux mille vingt-deux

Le mardi vingt-deux novembre

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

- portes coupe-feu 1 h munis de ferme-porte et le déplacement d'une baie d'accès pompiers à proximité dans une cage d'escalier, située au 1^{er} niveau de l'aile Flore notifié favorablement le 15 octobre 2020 ;
- dans le patio du C2RMF, la mise en place de cloisons vitrées coupe-feu 1h en remplacement des rideaux irrigués (en réponse à la mesure n° 5 du précédent procès-verbal), notifié favorablement le 2 avril 2021 ;
 - dans l'école du Louvre, le remplacement d'un escalier existant dans la cafétéria, le décroisement de la bibliothèque et l'accès pour personnes à mobilité réduite notifié favorablement le 19 mai 2021 avec une dérogation aux dispositions de l'article CO35§2 concernant l'évacuation du public de la bibliothèque située au R-1, pour laquelle il est demandé de considérer le cheminement d'évacuation matérialisé et désenfumé comme une circulation principale ;
 - dans l'école du Louvre le réaménagement de la cafétéria et de la bibliothèque, situées à rez-de-chaussée haut et bas, notifié favorablement le 31 janvier 2022 ;

Lors de la réunion préalable, le groupe de visite a été informé de l'inachèvement des travaux suivants :

- la mise en conformité de l'espace de la ventilation et du désenfumage de l'aire de livraison, notifié favorablement le 19 avril 2019 avec les 2 dérogations suivantes :
 - à l'article 4.7.5 de l'ITT 246 pour l'implantation des installations de climatisation et de désenfumage dans un même local technique, en raison des contraintes architecturales et techniques de prise et de rejet d'air sous le jardin du Carrousel ;
 - à l'article EL16§2 et EL14§3 pour la création d'armoires divisionnaires spécifiques de désenfumage dans les locaux techniques existants et alimentés en câbles CR1 depuis le TGBT 8.2 « entité secours ». Ainsi les alimentations électriques et protections des ventilateurs d'extraction et de soufflage seront réalisées depuis ces nouvelles armoires. Chaque alimentation du ventilateur disposera de sa protection propre associée ;
- la mise en place d'installations de 10 bornes de recharge pour véhicules électriques au niveau -3 du parc de stationnement, notifié favorablement le 16 mars 2020 .

Le musée du Louvre constitue un établissement **de droit public, de type Y avec activités de types L, M, N, R et W de 1^{ère} catégorie.**

Le groupe de visite rappelle que le musée du Louvre est divisé en 6 régions.

La visite de ce jour porte uniquement sur la région Flore-Lemonnier. L'aile de Flore est susceptible de recevoir un effectif total d'environ 1979 personnes, dont 980 personnes pour l'Ecole du Louvre, le secteur Lemonnier n'admet pas de public, il reçoit environ 200 personnes au titre du personnel.



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

Liberté
Égalité
Fraternité



L'an deux mille vingt-deux

Le mardi vingt-deux novembre

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

L'aile de FLORE est implantée dans le prolongement de la région DENON. Les espaces publics se développent sur trois étages, rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol.

Le secteur Lemonnier se développe sur trois niveaux de sous-sols, il comporte un parc de stationnement réservé au personnel de 90 places, une aire de livraison, les laboratoires du centre de recherche et de restauration des musées de France/C2RMF et la rampe Lemonnier qui permet également l'accès aux aires de livraison du Carrousel du Louvre et au PS Indigo.

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

L'aile de Flore se compose comme suit :

- **au 1^{er} sous-sol** : locaux du C2RMF, locaux de l'Ecole du Louvre et atelier restauration des sculptures ;
- **à rez-de-chaussée** : l'Ecole du Louvre et les locaux du C2RMF ;
- **au 1^{er} étage** : la documentation « Cabinet des dessins » ;
- **au 2^{ème} étage et au 3^{ème} étage** : département des arts graphiques ;
- **au 4^{ème} étage (pavillon)** : atelier restauration menuiserie ;
- **au 5^{ème} étage** : un logement et deux magasins habillement ;
- **du 6^{ème} au 8^{ème} étage** : logements.

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

En ce qui concerne l'organisation de la sécurité, la gestion est partagée entre le poste central incendie (PCI) et la base vie FLORE (surveillance nocturne) armés par un détachement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Le poste de contrôle/sûreté Lemonnier est armé par des agents de sûreté abrite le VTP dans lequel sont situés les éléments centraux du SSI de la région.

L'établissement dispose des installations techniques et de sécurité suivantes :

Au PCI (pour la région Flore-Lemonnier) :

- unité d'aide à l'exploitation (UAE) ;
- une face avant déportée du SSI de catégorie A comportant 7 zones d'alarme auxquelles sont associées 7 zones de compartimentage (4 ZA pour la région Lemonnier et 3 ZA pour la région Flore incluant l'école du Louvre).

Pour l'ensemble de la région Flore-Lemonnier :

- éclairage de sécurité par onduleurs de 10 kWA pour le secteur Lemonnier et 60kWA pour le secteur Flore et par blocs autonomes dans l'Ecole du Louvre ;
- désenfumage naturel de certaines salles, circulations et escaliers ;
- désenfumage mécanique de certaines circulations de l'Ecole du Louvre et des Arts Graphiques ;
- désenfumage mécanique de l'atrium du C2RMF ;
- mise en suppression de 12 escaliers dont les escaliers A, B, C, E, F, G et Z ;
- 5 groupes électrogènes installés au Forum des Halles reprenant les installations de sécurité de l'établissement (2000 kVA) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



L'an deux mille vingt-deux

Le mardi vingt-deux novembre

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

- 45 robinets d'incendie armés sur Flore et 11 robinets sur le C2RMF ;
- 3 colonnes sèches ;
- 5 colonnes en charge ;
- réseau d'extinction automatique à eau, dans les réserves de dessin des Arts Graphiques au 1^{er} étage, actuellement hors service pour des raisons d'exploitation, ainsi que dans l'aire de livraison ;
- verrouillage électromagnétique des issues de secours, notamment dans l'école du Louvre ;
- sous-station CPCU ;
- 7 ascenseurs, dont 4 accessibles au public ;
- 5 élévateurs pour personnes à mobilité réduite ;
- 1 monte-charge et 4 monte-dossiers ;
- 2 portes automatiques piétonnes coulissantes et 1 porte à tambour sur Flore ;
- 6 portails coulissants et 2 rideaux souples à enroulement à l'aire de livraison ;
- 2 paratonnerres.

Préalablement à la visite, le groupe de visite a pris connaissance des documents suivants :

- registre de sécurité ;

Pour les travaux :

- rapport de vérifications réglementaires après travaux relatif à la notification du 6 novembre 2018, établi par l'organisme agréé APAVE, daté du 27 juillet 2020 avec réception technique du SSI établi par la société APAVE en date du 23 juillet 2020 ;
- rapport de vérifications réglementaires après travaux relatif à la notification du 15 octobre 2020, établi par l'organisme agréé SOCOTEC, daté du 26 octobre 2022 avec rapport de réception technique du SSI établi par la société EFICIO en date du 22 août 2022 ;
- rapport de vérifications réglementaires après travaux relatif à la notification du 8 octobre 2020, établi par l'organisme agréé SOCOTEC, daté du 22 novembre 2022 avec rapport de réception technique du SSI établi par la société EFICIO en date du 18 juin 2021 ;
- rapport de vérifications réglementaires après travaux relatif à la notification du 2 avril 2021, établi par l'organisme agréé SOCOTEC, daté du 22 novembre 2022 ;
- rapport de vérifications réglementaires après travaux relatif aux notifications du 19 mai 2021 et 31 janvier 2022, établi par l'organisme agréé RISK Control, daté du 22 novembre 2022 ;

Pour les périodicités :

- rapport de vérifications périodiques des installations de désenfumage avec débits théoriques et mesurés, établi par la société ENGIE, daté du 10 mai 2019 ;
- rapports de vérifications réglementaires en exploitation établis par l'organisme agréé BUREAU VERITAS, concernant :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



L'an deux mille vingt-deux

Le mardi vingt-deux novembre

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

- ⇒ le SSI et le désenfumage (triennal) avec mesures de débits, daté du 14 février 2022 avec attestation de levée des réserves partielle ;
- ⇒ les installations électriques (ERP et Code du Travail) de l'Aile Flore-Lemonnier, datés du 23 mars 2022 ;
- ⇒ les installations électriques (ERP et Code du Travail) de l'Ecole du Louvre, datés du 18 février 2022 ;
- ⇒ les installations électriques du C2RMF (Code du Travail), daté du 26 avril 2022 ;
- ⇒ le réseau Sprinkleur, daté du 31 octobre 2022 ;
- ⇒ les colonnes en charge, daté du 22 juillet 2021 ;
- ⇒ les RIA et les colonnes sèches, daté du 21 octobre 2021 ;
- ⇒ les portes et portails, daté du 19 octobre 2022 ;
- ⇒ les installations contre la foudre, daté du 15 août 2022 ;
- ⇒ les ascenseurs (quinquennal), daté du 31 janvier 2017 ;
- ⇒ les ascenseurs de la région Flore-Lemonnier (y compris EPMR et monte-charge), daté du 16 mars 2022 avec vérifications des câbles et parachutes établies par la société SCHINDLER datées entre le 8 avril 2022 et le 27 octobre 2022 ;
- rapport des mesures de débit théoriques et mesurés de l'installation de désenfumage mécanique, établi par la société DALKIA, daté du 23 août 2022 ;
- fiches d'essais mensuels pour les groupes électrogènes, établie par la société DALKIA.

Au cours de la visite, le groupe de visite a fait procéder aux essais suivants, en situation de coupure de l'alimentation électrique normale des matériels centraux du système de sécurité incendie et du système de sonorisation de sécurité :

- mise en décharge des batteries des sources centralisées de l'éclairage de sécurité pendant une durée d'environ 1 h avec vérification du report d'information au PCS ;
- mise en œuvre du désenfumage mécanique de l'atrium du C2RMF (ZF L3.01) à partir de l'UCMC du CMSI ;
- éclairage de sécurité dans la salle de documentation du C2RMF situé au 1^{er} sous-sol, dans la salle muséographique des arts premiers au rez-de-chaussée, dans la réserve Pastels, dans la circulation du rez-de-chaussée bas/S1 et dans la bibliothèque de l'école du Louvre par coupure de leurs circuits lumière ;
- sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie situé dans la salle de muséographie au rez-de-chaussée (ZAF1) entraînant le déverrouillage des issues de secours, le compartimentage, le désenfumage naturel de la salle, la mise en suppression de l'escalier 51A et, après une temporisation de 5 minutes, la diffusion de l'alarme générale sonore, entrecoupée d'un message vocal d'évacuation ;
- action sur un déclencheur manuel ayant fonction d'interrupteur de proximité dans la salle muséographique du rez-de-chaussée ;
- sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie situé dans la réserve Pastels (ZAF1), entraînant sans temporisation, le



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



L'an deux mille vingt-deux

Le mardi vingt-deux novembre

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

compartimentage, la mise en surpression de l'escalier 51A suivi de l'acquittement du processus de l'alarme ;

- sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie situé dans l'amphithéâtre « DURER » de l'école du Louvre entraînant sans temporisation, le déverrouillage des issues de secours, le compartimentage, l'arrêt de la sonorisation, la remise en lumière de la salle et après une temporisation de 5 minutes, la diffusion de l'alarme générale sonore, entrecoupée d'un message vocal d'évacuation ;
- mise en œuvre du désenfumage mécanique de la circulation desservant les amphithéâtres, située au rez-de-chaussée bas/S1 (ZF201) à partir de l'UCMC du CMSI suivi de l'arrêt pompiers des moteurs de désenfumage VA08, VA09, VD01 et VD02 ;
- mise en œuvre du désenfumage naturel de la bibliothèque et de la cafétéria de l'école du Louvre à partir de l'UCMC du CMSI.

Le résultat de ces essais s'est révélé satisfaisant à l'exception :

- de l'ouverture de certains ouvrants de désenfumage de l'atrium du C2RMF ;
- du déverrouillage de l'issue de secours située dans la salle muséographie au rez-de-chaussée ;
- du fonctionnement de certains BAES dans l'école du Louvre.

Au cours de la visite, le groupe de visite a constaté la présence de défauts de position d'attente sur le SSI concernant les zones de désenfumage situées en VDI et aire de livraison (secteur Lemonnier). Ces défauts sont liés aux travaux de mise en conformité du désenfumage de ces zones, comme prévu dans le schéma directeur validé en 2012.

Le groupe de visite a également à nouveau constaté la neutralisation du système d'extinction automatique à eau de type Sprinkleur dans les réserves des dessins, situées dans la zone des Arts Graphiques.

Cette disposition a fait l'objet d'une demande de dérogation avec avis favorable dans la notification du 6 février 2017.

Lors de la réunion le groupe de visite a été informé des projets à venir :

- réfection du réseau de sprinkleur ;
- mise en place d'une extinction spécifique pour les bennes situées dans la rampe Lemonnier ;
- refonte des dossiers d'identité des SSI ;
- sécurisation du domaine de l'EPML ;
- création de points de charge pour véhicules électriques dans le garage administratif.

Par ailleurs, le groupe de visite a constaté que les mesures de sécurité prescrites lors de la précédente visite du 14 mai 2019 ont été réalisées, à l'exception des mesures n°s 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 et 15.

A l'issue de la visite, le groupe de visite propose d'émettre un **avis favorable** à la réception des travaux précités et à la poursuite de l'exploitation de la région Flore-Lemonnier du Musée du Louvre.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille vingt-deux

Le mardi vingt-deux novembre

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Il demande la réalisation des mesures de sécurité suivantes :

1. Assurer la parfaite ouverture des ouvrants de désenfumage de l'atrium du C2RMF lors de l'action sur l'UCMC du CMSI.
2. Assurer le déverrouillage de l'issue de secours située dans la salle muséographique au rez-de-chaussée lors de l'action sur un déclencheur manuel ayant fonction d'interrupteur de proximité.
3. Remettre en état de fonctionnement les BAES défectueux dans l'école du Louvre.
4. Permettre l'ouverture par une manœuvre simple de la deuxième issue de la salle muséographique au rez-de-chaussée.
5. Assurer la parfaite fermeture de l'ensemble des portes et clapets coupe-feu ayant une fonction de compartimentage (rappel).
6. Supprimer tout dispositif permettant de maintenir en position ouverte les portes ayant fonction d'isolement et de compartimentage.
7. Remédier aux écarts de débits de désenfumage relevés dans les rapports précités (rappel).
8. Remédier aux défauts récurrents de position d'attente constatés sur l'unité de signalisation du CMSI - zone de désenfumage aire de livraison, escalier I, J et école du Louvre - (rappel).
9. S'assurer de la réalisation des vérifications périodiques des installations techniques et de sécurité pour l'ensemble de la région Flore-Lemonnier notamment pour les installations électriques (rappel).
10. Compléter les rapports de vérifications périodiques du désenfumage (annuelles et triennales) par les relevés de pression et s'assurer de leur conformité (rappel).
11. Faire établir par un organisme agréé la vérification initiale des installations électriques pour les locaux pour la bibliothèque et la cafétéria de l'école du Louvre.
12. Faire établir par un organisme agréé la vérification quinquennale des ascenseurs au titre de l'article AS9.
13. Faire réceptionner par un organisme agréé les reports d'information du défaut d'alimentation des batteries de la source centralisée de l'éclairage de sécurité installés au PCI (rappel).

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille vingt-deux

Le mardi vingt-deux novembre

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

14. Déplacer ou mettre en place un dispositif de protection des personnes autour de la sculpture installée devant l'escalier de la bibliothèque de l'école du Louvre.
15. Faire effectuer mensuellement les essais de fonctionnement des groupes électrogènes à 50% de la charge au minimum pendant une durée minimale de 30 minutes conformément aux dispositions de l'article EL18.
16. Assurer la sélectivité des protections des installations électriques de sécurité, de façon à ce qu'un défaut sur une partie de l'installation n'entraîne pas la coupure de la totalité des installations électriques de sécurité, conformément à l'article EL 16 §2 (rappel).
17. Boucher plein en maçonnerie les trous pratiqués au droit du passage des câbles et des canalisations (rappel).
18. Supprimer tout stockage dans les parties de VDI, circulations et paliers d'escaliers ainsi que dans l'aire de livraison dans lesquelles le désenfumage est hors service (rappel).
19. Compléter le balisage vers les sorties des locaux du C2RMF (rappel).
20. Poursuivre la levée des observations contenues dans les rapports de vérifications précités et annexer au registre de sécurité les attestations de levée de réserves correspondantes.

Et les membres du groupe de visite signent le présent procès-verbal.

Le groupe de visite

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

L'exploitant a produit le registre d'accessibilité aux personnes handicapées.

Pour information, le registre doit contenir :

- ❖ Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
- ❖ Les pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement notamment :
 - l'attestation d'accessibilité prévue aux articles R.165-3 et R.165-17 du code de la construction et de l'habitation,
 - ou la décision d'approbation d'un agenda d'accessibilité ou à défaut, le justificatif d'une décision implicite d'acceptation,

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



L'an deux mille vingt-deux

Le mardi vingt-deux novembre

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

- La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs ⁽¹⁾ _{SEP}

❖ les actions de formation du personnel.

Il conviendra de compléter le registre avec les dispositions prévues et réalisées pour l'accessibilité des PMR dans l'ensemble des locaux accessibles au public notamment les salles muséographiques et l'école du Louvre dans l'aile Flore.

**GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE**

Dont acte clos à 17 H 00 et transmis à Monsieur le Préfet de Police.

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**