

Mission(s)	
ATHAND, HAND, L, LE, SEI, VIEL	
Nos références	Date
350C230D <sup>1</sup> (350-C-2022-006H)	31/03/2025

## RENNES REHABILITATION HALTE GARDERIE CARREFOUR 18

### SUIVI DES AVIS N°1

Envoi	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE	Maître d'ouvrage	eric.le-bourg@caf35.caf.fr
	ECIE - GRUEAU Guillaume	BET CVC	contact@ecie.fr / guillaume.grueau@ecie.fr
Copie	Isabelle Hiault Architecte - - HIAULT Isabelle	maître d'oeuvre	agence.manganeses@gmail.com / isa.h.archi@wanadoo.fr

Le chargé d'affaire,  
Vivian COURDE



Ce document reprend les avis cités dans les Rapports Initiaux de Contrôle Technique, les Comptes Rendus d'Examen de Document et les Comptes Rendus de visites pour les lots suivants :

Maître d'ouvrage

maître d'oeuvre  
BET CVC

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE  
Isabelle Hiault Architecte  
ECIE

Ces avis sont notés soit "AS" pour un avis suspendu, soit "AD" pour un avis défavorable.

# MAÎTRE D'OUVRAGE - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE

Absence d'avis suspendu ou défavorable en cours.

## MAÎTRE D'OEUVRE - ISABELLE HIAULT ARCHITECTE

Document émis	Observation	Avis initial	Suivi	Avis en cours
RICT n°1	Installations électriques: La coupure d'urgence n'est pas renseigné dans le dossier PRO	AS	a vérifier sur site	AS

## BET CVC - ECIE

Document émis	Observation	Avis initial	Suivi	Avis en cours
RICT n°1	CVC: Caisson de soufflage avec filtration: Ce matériel ne peut être installé dans un le local rangement (local à risque particulier ) dans le tipy	AD	appel BET 10/03/2025: extracteur pas dans le faux plafond coupe-feu, donc plafond CF dans les 2 sens à prévoir	AD
RICT n°1	CVC:  Le principe réglementaire de la VMC sera précisée Une VMC ne peut pas desservir des dortoirs car locaux à non pollution spécifique. Il s'agit alors de ventilation de confort  Si le système existant est une VMC permanente, ces locaux ne peuvent y être raccordés; ni un clapet coupe-feu ajouté  Les plans des installations existantes nous seront adressés	AS	appel BET 10/03/2025: VMC existant pas compatible avec dortoir donc modification du projet à venir	AS
RICT n°1	CVC:  PAC: les pièges à son rajoutés seront conformes à l'article CH36 (parois intérieures M0 ou A1, aucun élément combustible, matériau M1 acoustique, isolation extérieure M1 ou B-s3,d0...)	AS	appel BET 10/03/2025: M0 sera précisé	AS