

I-IN24005-DCE-LDP-ELE-001-A
Liste de point armoire FSP

E TOR : Entrée logique
S TOR : Sortie logique
E ANA : Entrée analogique
S ANA : Sortie analogique

NIVEAU	DÉSIGNATION	E TOR	S TOR	E ANA	S ANA	COM	COMMENTAIRE
Vanne de coupure générales							
Extérieur	Vanne de coupure générale O2		1				
Extérieur	Vanne de coupure générale SF6		1				
Extérieur	Vanne de coupure générale N2		1				
Extérieur	Vanne de coupure générale N2H2		1				
Extérieur	Vanne de coupure générale He		1				
Extérieur	Vanne de coupure générale ArH2		1				
Extérieur	Vanne de coupure générale Ar		1				
Générateurs							
Local technique	Arrêt générateur d'azote		1				
Local technique	Arrêt générateur d'air comprimé		1				
Détection gaz							
Centrale gaz MX43	Seuil 1 Anoxie Local Caractérisation	1					Centrale gaz à proximité
Centrale gaz MX43	Seuil 2 Anoxie Local Caractérisation	1					
Centrale gaz MX43	Seuil 1 CO² Local Enceinte clim	1					
Centrale gaz MX43	Seuil 2 CO² Local Enceinte clim	1					
Centrale gaz MX43	Seuil 1 Anoxie Local servitude (Générateur d'azote)	1					
Centrale gaz MX43	Seuil 2 Anoxie Local servitude (Générateur d'azote)	1					
Depuis armoire CVC							
Armoire CVC	Défaut / Arrêt CTA Batterie	1					
Armoire CVC	Défaut / Arrêt extraction NANO	1					
Armoire CVC 2	Défaut / Arrêt extraction VEX02	1					
SSI							
Coffret SSI	Détection automatique incendie	1					
Coffret SSI	Demande alarme sonores et visuelles toutes zones	1					
Coffret SSI	Demande alarme sonore et visuel local partenaire	1					
Alarmes sonore et visuelle							
Local Sablage	Alarme sonore et visuelle Arrêt local enceinte (intérieur et extérieur)	1					
Zone Dépôt & Pile	Alarme sonore et visuelle	1					
Local Caractérisation (intérieur et extérieur)	Alarme sonore et visuelle	1					
Local servitude (intérieur et extérieur et porte IS)	Alarme sonore et visuelle	1					
Coffret gaz	Alarme sonore et visuelle	1					
Remontées télésurveillance							
Coffret télésurveillance	Seuil 1 Anoxie Local Caractérisation		1				
Coffret télésurveillance	Seuil 2 Anoxie Local Caractérisation		1				
Coffret télésurveillance	Seuil 1 CO² Local Enceinte clim		1				
Coffret télésurveillance	Seuil 2 CO² Local Enceinte clim		1				
Coffret télésurveillance	Seuil 1 Anoxie Local servitude (Générateur d'azote)		1				
Coffret télésurveillance	Seuil 2 Anoxie Local servitude (Générateur d'azote)		1				
Coffret télésurveillance	Dérangement centrale détection gaz		1				
Total		17	16	0	0	0	