

## I-IN24005-DCE-LDP-ELE-002-A

### Liste de point armoire Télésurveillance

E TOR : Entrée logique  
 S TOR : Sortie logique  
 E ANA : Entrée analogique  
 S ANA : Sortie analogique

NIVEAU	DÉSIGNATION	E TOR	S TOR	E ANA	S ANA	COM	COMMENTAIRE
Points incendie							
	Détection automatique incendie toutes ZDA bâtiment	1					Existant
	Déclencheur manuel incendie toutes ZDM	1					Existant
	Dérangement SSI	1					Existant
	Détection ZDA N° 11 test puissance	1					Existant
	Détection ZDA N° 12 zone partenaire	1					Existant
	Détection automatique incendie gaine extracteur NANO ZDA 13	1					Existant
	Détection automatique incendie ALD ZDA 14	1					Existant
Points CVC							
	Défaut / Arrêt ROOFTOP	1					Existant
	Défaut / Arrêt CTA Batterie	1					Existant
	Défaut / Arrêt extraction NANO	1					Existant
	Défaut / Arrêt extraction VEX02	1					Nouveau
	Arrêt d'urgence face avant armoire CVC	1					Nouveau
	Arrêt d'urgence Armoire CVC 2	1					Nouveau
	Arrêt d'urgence Général ventilation PTF Batterie	1					Nouveau
Points détection gaz							
	Seuil 1 Anoxie Local Caractérisation	1					Nouveau
	Seuil 2 Anoxie Local Caractérisation	1					Nouveau
	Seuil 1 CO <sup>2</sup> Local Enceinte clim	1					Nouveau
	Seuil 2 CO <sup>2</sup> Local Enceinte clim	1					Nouveau
	Seuil 1 Anoxie Local servitude (Générateur d'azote)	1					Nouveau
	Seuil 2 Anoxie Local servitude (Générateur d'azote)	1					Nouveau
	Dérangement centrale détection gaz	1					Nouveau
Points gaz							
	Arrêt d'urgence FS porte de sortie halle PTF4	1					Nouveau
	Arrêt d'urgence Coffret Gaz extérieur	1					Nouveau
Points ELE							
	Arrêt d'urgence électrique porte de sortie halle PTF4 - TD PTF4.2	1					Nouveau
	Arrêt d'urgence face avant TD "PTF4.2"	1					Nouveau
Détection inondation							
	Détection inondation	1					Existant
Divers							
	Surchauffe ALD	1					Existant
	Détection température enceinte climatique	1					Existant
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 Existants / 15 nouveaux</b>