

eau glacée	Capacité	Points de livraisons (somme des capacités)			
	Qualité				voir les garanties sur l'Air traité
	Période de référence de la disponibilité		24h sur 24, 353 jours sur 365 glissants	24h sur 24, 360 jours sur 365 glissants	
	Indisponibilité maximum sur la période de référence	Points de livraison	8h	8h	eau glacée pour le refroidissement process: Le demandeur s'assurera de la mise en place d'un secours eau de ville à l'aval de l'échangeur produisant l'ERP pour éviter l'interruption du refroidissement
	Délai maximum de remise en service		2h	2h	
ACS	Capacité	Sortie centrale			Capacité de pointe
	Qualité	Point de livraison BHT	7,0 bar \pm 0,3 , H2O<2 ppm, Particules: <10/ft3 à 0,2 μ	7,0 bar \pm 0,3 , H2O<2 ppm, Particules: <10/ft3 à 0,2 μ	
	Période de référence de la disponibilité		24h sur 24, 353 jours sur 365 glissants	24h sur 24, 360 jours sur 365 glissants	
	Indisponibilité maximum sur la période de référence	Points de livraison	8h	8h	Secours N2 possible
	Délai maximum de remise en service		2h	2h	