

Indice	Révision
0	APD

Désignation	Tableau amont	Puissance active unitaire (W)	Quantité	Puissance active totale (W)	cos phi	Puissance installée (VA)	Facteur d'utilisation	Puissance absorbée (VA)	Facteur de simultanéité	Puissance absorbée (VA)	Intensité (A)	Mono / triphasé
TD Sablage												
Eclairage dalle 600x600	TD Sablage	36,00	6,00	216,00	0,99	218,18	1,00	218,18	1,00	218,18	0,95	mono
Prise de courant sableuse	TD Sablage	1000,00	1,00	1000,00	0,90	1111,11	1,00	1111,11	0,70	777,78	3,38	mono
Prise courant pailleuse	TD Sablage	300,00	5,00	1500,00	0,90	1666,67	1,00	1666,67	0,20	333,33	1,45	mono
Prise courant étagère	TD Sablage	300,00	5,00	1500,00	0,90	1666,67	1,00	1666,67	0,20	333,33	1,45	mono
Presse hydraulique	TD Sablage	1500,00	1,00	1500,00	0,80	1875,00	1,00	1875,00	0,70	1312,50	1,89	tri
Ballon ECS	TD Sablage	1600,00	1,00	1600,00	1,00	1600,00	1,00	1600,00	1,00	1600,00	2,31	
Puissance absorbée (kVA)		4,58										
intensité (A)		11,43	Réserve 30%	14,86								
TD Caractérisation Chimie												
DRX ?	TD Caractérisation Chimie	10000,00	1,00	10000,00	0,90	11111,11	1,00	11111,11	0,70	7777,78	11,22	tri
Prise de courant LIBS 32A	TD Caractérisation Chimie	7360,00	2,00	14720,00	1,00	14720,00	1,00	14720,00	0,20	2944,00	12,80	mono
Prise de courant LIBS 16A bandeau	TD Caractérisation Chimie	3680,00	1,00	3680,00	1,00	3680,00	1,00	3680,00	0,20	736,00	3,20	mono
Bandeau PC	TD Caractérisation Chimie	300,00	4,00	1200,00	0,90	1333,33	1,00	1333,33	0,20	266,67	1,16	mono
MEB EDS	TD Caractérisation Chimie	3000,00	1,00	3000,00	0,90	3333,33	1,00	3333,33	0,70	2333,33	10,14	mono
Microscope	TD Caractérisation Chimie	2700,00	1,00	2700,00	0,90	3000,00	1,00	3000,00	0,70	2100,00	9,13	mono
Prises de courant poste de travail 402	TD Caractérisation Chimie	1200,00	7,00	8400,00	0,90	9333,33	1,00	9333,33	0,20	1866,67	8,12	mono
Eclairage dalle 600x600	TD Caractérisation Chimie	36,00	12,00	432,00	0,99	436,36	1,00	436,36	1,00	436,36	1,90	mono
Puissance absorbée (kVA)		10,68										
intensité (A)		57,67	Réserve 30%	74,97								
TD Mezz PTF4												
Eclairage mural	TD Mezz PTF4	40,00	15,00	600,00	0,99	606,06	1,00	606,06	1,00	606,06	2,64	mono
Prises de courant se service	TD Mezz PTF4	300,00	8,00	2400,00	0,80	3000,00	1,00	3000,00	0,20	600,00	0,87	tri
Postes de travail	TD Mezz PTF4	1200,00	8,00	9600,00	1,00	9600,00	1,00	9600,00	0,20	1920,00	8,35	mono
Puissance absorbée (kVA)		3,13										
intensité (A)		4,51	Réserve 30%	5,86								