

NOTICE DESCRIPTIVE ACCESSIBILITE

TRIBUNAL DE PROXIMITE MAUBEUGE

Etablissement Recevant du Public (ERP)
5ème catégorie, type W

21 JANVIER 2025

La présente notice descriptive constitue la pièce n°10 du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles d'accessibilité du document Cerfa n°13824*04.

Maîtrise d'ouvrage :



**MINISTÈRE
DE LA JUSTICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Délégation Interrégionale Grand Nord
Département Immobilier
32-50 Boulevard Carnot
CS 70031
59043 LILLE CEDEX
03 62 23 81 83
mary.trang@justice.gouv.fr

Maîtrise d'œuvre :



MT ARCHITECTURE
Marie TONNEAU
71 bd de Strasbourg
59100 ROUBAIX
06 12 23 00 52
marietonneau.architecture@yahoo.com

1. RENSEIGNEMENTS ETABLISSEMENT

Dénomination de l'établissement: TRIBUNAL DE PROXIMITE MAUBEUGE

Adresse: Parvis de l'Hôtel de Ville
59600 MAUBEUGE

Nature de l'activité : Tribunal de proximité

Nombre de niveaux : RDC

Classement de l'établissement : type : W catégorie : 5è effectif : 47 personnes

2. RENSEIGNEMENTS EXPLOITANT

Exploitant : Délégation Interrégionale GN / TRIBUNAL DE PROXIMITE MAUBEUGE

3. RENSEIGNEMENTS MO / MOE

Maîtrise d'ouvrage: Délégation Interrégionale Grand Nord
Département Immobilier
32-50 Boulevard Carnot
CS 70031
59043 LILLE CEDEX

Maîtrise d'œuvre: MT ARCHITECTURE
71 bd de Strasbourg
59100 ROUBAIX

4. RENSEIGNEMENTS PROJET

Le Tribunal de Proximité de Maubeuge est un tribunal judiciaire. Il a pour mission de régler des litiges civils d'une valeur maximale de 10 000 euros.

Le projet concerne des travaux de mise en accessibilité.

Les nouveaux aménagements seront en continuité avec les aménagements existants et répondront aux normes en vigueur.

5. CHEMINEMENTS EXTERIEURS



L'entrée se fait par le parvis de l'Hôtel de Ville.

Un panneau de signalétique directionnelle placé sur le poteau du préau permet de se diriger.

Le cheminement accessible a une pente inférieure ou égale à 4%, et un dévers inférieur ou égal à 2%. Les seuils et ressauts ne font pas plus de 2cm et sont arrondis ou chanfreinés. Une signalisation adaptée indique le cheminement accessible. Aux points de choix d'itinéraire, les espaces de manœuvre permettent de faire demi-tour aisément. Le sol est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous en sol ont un diamètre ou une largeur inférieure ou égale à 2cm. Le cheminement est libre de tout obstacle. Il n'y a aucun élément en saillie au-dessus du sol sur une hauteur minimum de 2,20m. Le cheminement est éclairé.

6. STATIONNEMENT

SO

(Plusieurs places de stationnement sont prévues pour les PMR tout autour de l'Hôtel de Ville. Ces places sont gérées et mises à disposition par la Ville de Maubeuge.)

7. ACCES AU BATIMENT ET LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC



L'accès au Tribunal se fait sous le préau.

L'entrée est repérable par les panneaux Tribunal de Proximité et Ministère de la Justice qui seront posés conformément aux plans joints au présent dossier. Une signalétique ENTREE indiquera la porte d'entrée (Les 2 autres portes étant des sorties de secours, aucune poignée en extérieur).

Cette entrée est également accessible PMR.

Le seuil de la porte ne fait pas plus de 2cm et est chanfreiné.

La porte possède des poignées facilement manœuvrables et préhensibles.

L'accès est éclairé.

L'entrée est en libre accès aux heures d'ouverture du Tribunal.

Les locaux accessibles au public sont situés en RDC.

8. CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

Les circulations intérieures horizontales ont une largeur supérieure ou égale à 1,40m (des rétrécissements ponctuels existent -cadre bâti existant- ils sont repérés sur les plans). Les seuils et ressauts ne font pas plus de 2cm et sont arrondis ou chanfreinés. Les espaces de manœuvres des portes sont frontaux ou latéraux. Le sol est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous en sol ont un diamètre ou

une largeur inférieure ou égale à 2cm. Le cheminement est libre de tout obstacle. Il n'y a aucun élément en saillie au-dessus du sol sur une hauteur minimum de 2,20m.

9. CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

SO

10. TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANQUES

SO

11. REVETEMENTS DE SOL, MURS ET PLAFONDS

SOLS >PVC
>Carrelage

MURS >Murs peints
>Placage bois
>Faïence

PLAFONDS >Dalles de faux plafond
>Plaques de plâtre peintes

Les revêtements des sols, murs et plafonds n'occasionnent pas de gêne visuelle ou sonore.

12. PORTES, PORTIQUES ET SAS

La porte d'entrée possède un vantail de 0,90m de large, c'est aussi une issue de secours.

Les 2 autres portes de la façade d'entrée possèdent chacune un vantail de 0,90m de large, ce sont aussi des issues de secours (aucune poignée à l'extérieur et barre anti panique à l'intérieur).

Toutes les poignées sont manœuvrables en position debout et assise. Elles sont facilement préhensibles.

Les seuils et ressauts ne font pas plus de 2cm et sont arrondis ou chanfreinés.

Les portes intérieures font 0,80m ou 0,90m. Elles possèdent des espaces de manœuvres confortables. Leur approche peut être frontale ou latérale. Leur ouverture se fait en poussant ou en tirant. Les poignées sont manœuvrables en position debout et assise. Elles sont facilement préhensibles. Les seuils et ressauts ne font pas plus de 2cm et sont arrondis ou chanfreinés.

Les portes de la salle d'audience font 0,90m et sont maintenues ouvertes lors des audiences. La salle a une capacité maximum de 40 personnes.

Le portique de sécurité fait < 0,80m, cependant l'agent de contrôle possède un détecteur de métaux portable et il est possible de contourner aisément le portique.

Les parois vitrées situées à proximité du cheminement possèdent des bandes horizontales contrastées d'une largeur de 5 cm situées à 1,10 m et 1,60 m de hauteur pour leur repérage.

Le bâtiment ne comporte pas de sas d'isolement ni de porte automatique.

13. DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

L'établissement comporte une banque d'accueil avec 2 points d'accueil. La banque d'accueil est utilisable en position debout et assise. Le point d'accueil pmr est signalé par un pictogramme. Il possède une hauteur maximale de 0,80m, avec un vide en partie basse d'au moins 0,30m de profondeur, 0,60m de largeur et 0,70m de hauteur. L'accueil est équipé de boucle magnétique.

La salle d'audience sera sonorisée. Seront installés les équipements suivants :
baie info / amplificateur / micro pupitres / émetteur infrarouge / récepteur infrarouge / station de charge / plafonnier / boucle magnétique.

Un panneau sur chaque porte indique les locaux.

Le mobilier de bureau et les tables des locaux accessibles sont adaptés pour les personnes circulant en fauteuil roulant.

Les commandes destinées au public sont placées à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m.

14. SANITAIRES ET CABINETS DE TOILETTE ADAPTES

L'établissement dispose d'un sanitaire adapté au RDC. Il comporte un WC et un lave-mains. Un espace d'usage de 0,80m x 1,30m est prévu latéralement. L'aire de retournement de 1,50m est possible à l'intérieur. La porte fait 0,90m de large et est équipée d'une barre de tirage.

A l'axe, la cuvette des WC est placée à 0,40m de la barre d'appui et est à une hauteur comprise entre 0,45m et 0,50m. La barre d'appui est installée à une hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m. La commande de chasse d'eau est facilement accessible et manœuvrable.

15. SORTIES

Toutes les sorties débouchent sur les espaces extérieurs.

16. ECLAIRAGE

La valeur d'éclairement des cheminements extérieurs et accès aux bâtiments est de 20 lux.

La valeur d'éclairement des circulations intérieures horizontales est de 100 lux.

La valeur d'éclairement du hall d'accueil est de 200 lux.

17. INFORMATION ET DE SIGNALISATION

Les critères de visibilité, lisibilité et compréhension sont respectés, en effet pour:

la visibilité :

- les supports sont contrastés par rapport à l'environnement,
- la signalisation choisie est bien positionnée,
- la vision et la lecture sont aisées en position debout comme assise,
- l'approche est possible à moins de 1m.

la lisibilité :

- les informations sont contrastées par rapport au support,

-les caractères font 1,5cm de hauteur minimum.

la compréhension :

-les icônes et pictogrammes normalisés sont utilisés à chaque fois que cela est possible.

18. ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

Les conditions d'accès et d'utilisation des salles sont les mêmes pour tout le public accueilli. La salle d'audience ne comporte pas d'aménagements spécifiques, des emplacements accessibles peuvent être dégagés lors de l'arrivée des personnes PMR.

19. ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL

SO

20. ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES

SO

21. ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES CAISSES DE PAIEMENT

SO

22. DEMANDES DE DEROGATION

SO

Je soussignée, Audrey NAGLE, Directrice déléguée à l'Administration Interrégionale Judiciaire par intérim, maître d'ouvrage, certifie exacts les renseignements contenus dans la présente notice d'accessibilité, et, m'engage à respecter les dispositions édictées et les règles générales prévues par les articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 1^{er} août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007.

Date et signature

30/11/2025

