

INTERVENANT


FRAISSE Thierry
Tél. +33 6 27 44 64 03
Courriel : thierry.fraissee@socotec.com

DESTINATAIRE

Musée LES ARTS DECORATIFS
Madame Sarah FERIAUX RUBIN
107 rue de Rivoli
75001 PARIS
Email : sarah.feriaux-rubin@madparis.fr

75-Paris-LES ARTS DECORATIFS-Mise au norme du musée NISSIM DE CAMONDO-CT

Pour les missions confiées nous avons vérifié les conditions de réalisation de l'autocontrôle d'entreprises en examinant les éléments cités ci-dessous, **lors de la visite du : 03/03/2025.** :

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
Marche isolée Article R4216-12 Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ; 		Dans le cadre des travaux de mise en sécurité, réaliser une pente de 15% au maximum, 10% recommandé	

AGENCE HAUT DE SEINE SUD

Pôle 1ère Couronne

6-8 Rue Andras Beck
92360 MEUDON LA FORET
+33 1 40 94 15 00

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
Compteur gaz L'espace d'installation du compteur de gaz doit être aéré par une aération haute naturelle qui est efficace et permanente Cette aération haute est située dans la partie la plus élevée de cet espace et débouche : - soit directement vers l'extérieur, éventuellement par un conduit d'aération ; - soit dans un espace commun qui a une aération directement vers l'extérieur. Les orifices d'aération ont une section nette, non obturables de minimum 150 cm²		Dans le cadre des travaux de mise en sécurité, nous vous conseillons de réaliser une ventilation.	
Porte d'accès au TGBT	F	La porte actuelle peut être conservées dans l'état.	
Porte d'accès à la chaufferie		La porte doit être CF 1 heure : fournir le PV ou la remplacer	129
Cloisonnement de l'escalier au R+2	F		
Sanitaire PMR		Dans les bâtiments existants, Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est possible entre l'espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de débattement de la porte, à l'exception de la porte du cabinet d'aisances. Un chevauchement de l'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles.	
Ressaut circulation PMR		Un ressaut est toléré jusqu'à : - 2 cm si le bord est arrondi - 4 cm s'il y a un chanfrein de 33%	
Circulation extérieure PMR		La largeur de la circulation doit être de 1,20 mètre avec des réductions ponctuelles de 0,90 maximum. Un niveau d'éclairement de 20 lux est à prévoir.	

* D: Défavorable , F: Favorable

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis suspendus ou défavorables, afin qu'ils ne soient pas repris dans notre Rapport Final de Contrôle technique au paragraphe 4 « avis non suivis d'effets ».

Accréditation COFRAC N° 3-1592 concernant les missions L, S, SEI, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Date d'émission : 04/03/2025
N° d'affaire : 2312207F0000013
Référence du chrono: CT/207F0/0325/0017

Responsable d'Affaire : Thierry FRAISSE
Tél. +33 6 27 44 64 03
Courriel : thierry.fraisse@socotec.com

Copie(s) :

- e.rajaonaly@oci-be.fr
- v.blot@kobalt-ing.fr
- vg@fb-architectes.fr
- pascale.guigou@madparis.fr
- mona.ben-naji@madparis.fr