

Sondages 35, rue pierre Corneille & 19, rue Bugeaud



La façade sur rue est décomposée en deux parties distinctes :

- Le rez-de-chaussée avec la présence de commerces
- Les étages courants avec encadrements de fenêtre et tapisserie en pierre

Les sondages ont été réalisés au niveau des points singuliers en privilégiant les baies et les fonds de façade.



Rez-de-chaussée : habillage en panneaux de bois ou dérivés de bois



Porche du rez-de-chaussée : pierre de Villebois peinte et poncée



Bandeau du rez-de-chaussée : pierre de Villebois peinte et altérée



*Porche du rez-de-chaussée : pierre de Villebois peinte et poncée**

D'après nos sondages sur site, la structure poteau poutre du rez-de-chaussée, dont le porche et le premier bandeau, sont en pierre de Villebois peinte. Compte-tenu de la dureté de la pierre on pourra effectuer seulement un gommage. Les joints seront ressuyés. La pierre pourra rester apparente, les gouttes d'eau altérées seront reprises en ragréage ou par greffes de pierres. UA vu de l'état de la pierre de taille sur le porche, un bouchardage de ce dernier pourra être intégré.



Étage courant : pierre de Saint Restitut + peinture



Bandeau, allèges et encadrement de baies dans les étages courants



Zoom sur Jambage de baie dans les étages courant : pierre de Saint Restitut + peinture



Bandeau, allèges et encadrement de baies dans les étages courants



Zoom sur Jambage de baie : ancien ragréage avec gougeons métalliques



Zoom sur sondage en tapisserie : pierre de Saint Restitut + peinture

Dans les étages courants l'ensemble des éléments constituant la façade est réalisé en pierre de Saint Restitut. Il conviendrait donc de réaliser, sur l'ensemble de ces éléments, un décapage chimique pour enlever la peinture puis un léger gommage. Une fois cette étape passée, un état sanitaire global de la façade sera réalisé pour valider les calepins avec les changements e pierre de taille et les ragréages. Il faut noter que l'état sanitaire de la façade est préoccupant avec de nombreuses lacunes et des ragréages historiques à purger. Pour terminer, un badigeon sera réalisé pour intégrer les différentes reprises.

Pour un retour général de la façade :

- Rez-de-chaussée en structure poteaux/poutre, habillé par de panneaux de bois ou dérivés de bois
- Porche et bandeau du rez-de-chaussée en pierre de Villebois
- Dans étages courants, les allèges, les encadrements et appuis de fenêtre et les bandeaux sont en pierre de Saint Restitut et sont peints
- La tapisserie est en pierre de Saint Restitut peinte
- L'état général de la pierre de Saint Restitut est préoccupant.

