Légende courants forts

- Armoire générale / tableau divisionnaire
- Dalle LED encastrée ou en saillie selon la nature des plafonds - 600x600 - 3200 lm
- Downlight LED encastré ou en saillie selon la nature des plafonds
- Interrupteur va-et-vient
- Interrupteur simple
- PC 2x10/16A+T sur disjoncteur sécurisé
- PC 2x10/16A+T
- CTA — Alimentation électrique CTA
- ISO — Alimentation électrique isolateur

Légende faux-plafonds

- Faux-plafond dalles 600x600
- Faux-plafond dalles 600x600 fixation clipsée
- Plafond panneaux sandwich (avec CF1H pour les locaux CF1H)
- Ossature primaire pour plafond panneaux sandwich
- Trappe étanche

Légende courants faibles

- RJ — Prise RJ45

Légende sécurité intrusion et contrôle d'accès

- Lecteur de badge ou digicode
- Visiophone

Légende sécurité incendie

- BAES — Eclairage d'évacuation



0. PROJET_Rdc bas_34.00 NGF - électricité 1:50

DCE

MAÎTRISE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
COMPIEGNE NOYON
ZAC de Mercières
60321 COMPIEGNE Cedex

COMPIÈGNE NOYON
Centre Hospitalier Intercommunal

1252_CHICN_UPMC
Réaménagement des locaux de l'UPMC
Direction Achats Logistique et Travaux - 60321 COMPIEGNE

MAÎTRISE D'ŒUVRE

idoneis
architectes
ingénieurs

HAUTS-DE-FRANCE / OUEST
6, avenue du Général De Gaulle
60300 SENLIS
Tel. : 03 44 28 90 59

GRAND PARIS
Cité Descartes - 18, rue Albert Einstein
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tel. : 01 60 06 04 75

www.idoneis.fr
contact@idoneis.fr

GRAND EST - SIEGE
6, rue Saint Just
51100 REIMS
Tel. : 03 26 05 83 90

HAUTS-DE-FRANCE
2, rampe Saint Marcel
02000 LAON
Tel. : 03 23 22 61 06

GRAND LYON
28, rue Juliette Récamier
69006 LYON
Tel. : 04 37 69 99 26

AMO	CONTRÔLE TECHNIQUE	COORDINATION SPS
---------	---------	---------
---------	---------	---------
---------	---------	---------
---------	---------	---------
---------	---------	---------

PHASE DE MISSION	1252_DCE_ind03	Architecte : JBO	
DATE	07/01/2025	Ingénieurs : CW / PS	
2100_DESSIN01252_ARCHICAD 27 281252_DCE 03.pln		Echelle(s) :	

Indices de révision
1252_DCE_ind03 — 07/01/2025

PROJET - RDC - électricité faux-plafonds

N° de plan:
1252_DCE_ind03
PL08