

Maître d'Ouvrage



Centre Hospitalier Louis Pasteur

73 av. Léon Jouhaux  
39100 DOLE

Architecte



Gilles REICHARDT & Gilles FERREUX

170, rue du Dr Jean Michel  
39000 LONS LE SAUNIER


## Hôpital de DOLE Rénovation 5A - OPH

Bureau d'études

Lot n°6 Electricité CF -cf

**D.P.G.F.**

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire



Agence de Dijon  
Immeuble OPUS37 - Bât. A  
8, Rue du Rompot  
21121 FONTAINE-LES-DIJON  
Tél : 09.72.29.05.45  
@Mail : febus@febus.fr

Phase

DIAG ☐ APS ☐ APD ☐ PRO ☐ DCE ☒

N° Affaire : 25-010

Date : 10/04/2025

Rédacteur : SDT

Indice : A

Article CCTP	Dénomination	Q.	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
<b>3</b>	<b>PRESCRIPTIONS GENERALES</b>				
<b>2.1</b>	<b><u>Dépose</u></b>				
	Le présent lot aura à sa charge la dépose, la repose ou le remplacement des installations électriques courants forts et courants faibles de la zone concernée par les travaux. Les câblages seront modifiés en conséquence, repris depuis les différentes armoires. (suivant plan de dépose) L'entreprise devra réaliser les consignations nécessaires au niveau des armoires électriques existantes. Se référer au CCTP pour la liste complète des prestations à prévoir	1	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>2.2</b>	<b><u>Installation de chantier</u></b>				
	sans objet		SO		
<b>3</b>	<b>DESCRIPTION DES PRESTATIONS COURANTS FORTS</b>				
<b>3.2</b>	<b><u>Compléments dans les tableaux</u></b>				
	Extension du tableau réseau normal, suivant prescriptions du CCTP . Les alimentations issues du coffret déporté implanté dans le local 525 (ancien WC) devront être intégrées dans le Tableau réseau normal du niveau.	1	ens		
	Extension du tableau réseau ondulé suivant description du CCTP	1	ens		
	Schémas électriques, avec relevés complets des armoires et ajout des modifications opérées (DWG, PDF, papier)	2	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>3.3</b>	<b><u>Repérage</u></b>				
	Etiquetage des tableaux	1	ens		
	Etiquetage des appareillages	1	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>3.4</b>	<b><u>Liaisons équipotentielle</u></b>				
	réalisation des liaisons équipotentielle suivant liste du CCTP	1	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	

Article CCTP	Dénomination	Q.	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
<b>3.5</b>	<b><u>Appareillage</u></b>				
	Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants :				
	Prise de courant réseau normal	68	u		
	Prise de courant réseau ondulée	48	u		
	Commande de volet roulant	4	u		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>3.6</b>	<b><u>Eclairage</u></b>				
	Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants :				
	Dalle LED Réglage du Flux lumineux : de 2900lm à 4 300lm, en fonction de la puissance de 22W à 31W. 6 niveaux de réglages Normes DALI : DALI-2™	51	u		
	Downlight Flux lumineux : 2 200lm. Consommation : 19W. Dimension : D200mm. Températures de couleur : 4000K.	12	u		
	Downlight Flux lumineux : 1 100lm. Consommation : 9,5W. Dimension : D200mm. Températures de couleur : 4000K.	9	u		
	Downlight led Flux lumineux : 1 080lm. Consommation : 12W. Températures de couleur : 4000K. Avec détecteur intégré	4	u		
	Détecteur de circulation DALI 2	2	u		
	Détecteur 360° DALI 2	1	u		
	Détecteur 360°	4	u		
	bouton poussoir	12	u		
	Interrupteur	1	u		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	

Article CCTP	Dénomination	Q.	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
<b>3.7</b>	<b><u>Eclairage de sécurité</u></b>				
	Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants :				
	Bloc de secours adressable + mise à jour sous URAVISION	5	u		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>3.8</b>	<b><u>Alimentations</u></b>				
	Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants :				
	Alimentation Climatisation	1	u		
	Alimentation Unité intérieure	3	u		
	Alimentation volets roulants	4	u		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>3.9</b>	<b><u>Gaine tête de lit</u></b>				
	sans objet		SO		
<b>3.10</b>	<b><u>Canalisations</u></b>				
	Goulotte de distribution 2 compartiments	110	ml		
	Descente de goulotte depuis le plafond	19	u		
	Cheminement divers pour passages notamment des câbles courants faibles notamment dans la circulation	1	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>3.11</b>	<b><u>Mise en œuvre des câbles</u></b>				
	Pour mémoire		PM		
<b>3.12</b>	<b><u>Chemins de câbles</u></b>				
	Cheminement complémentaire dans la circulation pour passage des câbles VDI.	1	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>4.1</b>	<b><u>Système d'Alarme et Système de Sécurité Incendie</u></b>				
	Fourniture, pose et câblage des équipements incendie suivants :				
	Dépose / repose des détecteurs de fumée y compris reprise câblage	20	u		
	dépose / repose d'Indicateur d'action	2	u		
	Flash lumineux	4	u		
	Programmation et essais	1	ens		
	Mise à jour de la supervision (UAE) suivant demandes du CCTP	1	ens		
	Mise à jour du dossier d'identité SSI	1	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	

Article CCTP	Dénomination	Q.	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
<b>4.2</b>	<b><u>Réseau Voix Données Image (VDI)</u></b>				
	Complément dans la baie existante du niveau suivant points ci-dessous :				
	Bandeaux 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-câble, porte étiquette et volet d'obturation de marque MMC.	3	ens		
	Bandeaux guide cordon.	2	ens		
	RJ45	61	u		
	liaisons câbles 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohms. <b>Ils seront 0 halogène LSOH</b>	61	u		
	Recette de l'ensemble des prises créées	1	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>4.3</b>	<b><u>Boucle magnétique</u></b>				
	Fourniture et pose d'une boucle magnétique conforme au CCTP	1	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>4</b>	<b>PRESCRIPTIONS GENERALES</b>				
	Gestion des déchets et nettoyage	1	ens		
	Etudes d'exécution	1	ens		
	Contrôle des installations	1	ens		
	Dossier des ouvrages exécutés	1	ens		
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL H.T.</b>		<b>0,00 €</b>			
<b>T.V.A. 20%</b>		<b>0,00 €</b>			
<b>TOTAL T.T.C.</b>		<b>0,00 €</b>			