

Maître d'ouvrage  
Ministère de la Transition Ecologique

Direction Régionale de  
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  
Occitanie  
DT/Division Maîtrise d'Ouvrages des Routes Nationales  
Cité administrative Bat. C  
1 rue de la cité administrative  
CS 80002  
31074 TOULOUSE Cedex 9  
Téléphone : 05.61.58.64.00  
Télécopie : 05.61.58.64.01  
e-mail : dmorn.stid.dreal-midi-pyrennes@developpement-durable.gouv.fr

Opération n°21D09A

RN20 - Déviation d'Ax-les-Thermes

Réhabilitation de six bassins de  
traitement des eaux pluviales

Dossier de Consultation des  
Entreprises

1.4.3.1 - Bassin 1

Maître d'oeuvre

Direction Interdépartementale  
des Routes Sud-Ouest  
SIR-DPO  
155 avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse  
tél: 05.61.58.58.70 -fax : 05.61.58.62.01  
e-mail : DRS-Sud-Ouest@developpement-durable.gouv.fr



Etabli et proposé, Le.....par, le chargé d'études  Thomas HOULES	Contrôlé et transmis, Le.....par, le chef de l'UEREX  Laurent ALONSO
--	--


Ech: 1/200

Version : 2.0

Février 2024


Bassin 1	
Hauteur utile (hu)	0.90m
Hauteur morte (hm)	0.50m
Vu	430m3
Vm	210m3
Ø fuite	110mm
Réhausse chemin d'entretien	0.35m (en moyenne)
Réhausse conduite d'entrée dans bassin	1.01m

LEGENDE	
	Voile béton - XC4/XF4, ep. 15 cm mini
	Chemin d'entretien à réhausser (D31 ep. 30cm en moyenne+GNT 0/20 ep.30cm + bicouche)
	Clôture existante à déposer/reposer ou à déplacer
	Clôture existante
	Canalisation à créer
	Canalisation existante
	Regard




Ech: 1/200

Coupe A-A'



Echelle = 1/150

Coupe B-B'



Echelle = 1/150