

ANNEXE 1 - DESCRIPTION DU CH DE CHALON SUR SAONE - WILLIAM MOREY

Localisation, classement et affectation des bâtiments

Les bâtiments concernés sont :

- Le bâtiment principal du centre hospitalier Chalon Sur Saône - William Morey dit MCO, comportant, pour une surface dans œuvre d'environ 71 538 m² :
 - Les services d'hospitalisation (546 lits et places)
 - Le plateau technique avec 8 salles d'opérations
 - 5 salles d'accouchement
 - Un service de réanimation
 - Un service de néonatalité
 - Une cuisine centrale
 - Un service de stérilisation
 - Une pharmacie avec préparation de cytostatiques
 - Une imagerie avec scanner, IRM et salles classiques
 - Une unité de traitement d'hémodialyse
 - Une balnéothérapie et une kinésithérapie
 - Les services administratifs
 - Les locaux techniques

Ce bâtiment est classé ERP de type U de 1^{ère} catégorie.

- Le bâtiment dit ENERGIE, sur le même site, qui contient :
 - L'arrivée d'énergie électrique (réseau ERDF)
 - La production d'eau de chauffage
 - La production d'eau glacée
 - La production d'énergie électrique de secours (3 groupes électrogènes)
 - La plateforme de fluides médicaux

Ce bâtiment est classé ERT. Il a fait l'objet d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre des ICPE.

Amiante

Les installations et bâtiments concernés par le marché étant de construction récente, aucun équipement contenant de l'amiante n'a été mis en œuvre.