

CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE DOR
SITE DE MONTBARD



**REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE
INCENDIE**

DCE

DPGF LOT 2 MENUISERIES INTERIEURES

MAÎTRE D'OUVRAGE

**CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE
D'OR**
7 rue Guéniot
21 350 VITTEAUX
Tel 03 80 91 21 21
yannick.choulot@ch-hco.fr

BET ET COORDINATEUR S.S.I.

BET CORNET
12 Rue Victor Delavelle
25000 BESANCON
Tél. : 06 44 10 56 75
bet.cornetemmanuel@gmail.com

1 - ENTREPRISE

2 - GENERALITES

Les chiffrements sont établis en suivant la décomposition du prix global et forfaitaire donné ci-après.

Lorsque l'Entreprise est en désaccord sur un article ou une quantité, elle doit la corriger pour arriver au forfait demandé. **Cette correction est réalisée à la main ou en caractères gras ou colorés,**

Lorsque l'Entreprise relève des anomalies résultant de fautes de dactylographie, de dessin, de reproduction, etc..., elle les corrige en informant le BET; **ces corrections sont réalisées à la main ou en caractères gras ou colorés,**

Les prix sont établis en Euros hors taxes et incluront tous les éléments tels que accessoires de fixation des matériels, main d'œuvre, frais annexes, protections des personnes et des biens, nettoyages et évacuation, etc...

Les ouvrages doivent être livrés complets fonctionnels en état de fonctionnement,
Le chiffrage comprend l'intégralité des matériels et prestations nécessaires à leur complet et parfait achèvement que ceux-ci soient détaillés ou non dans cette décomposition du prix global et forfaitaire et dans les documents constitutif du marché : prescription du CCTP, plans, schémas et autres documents,

L'Entreprise devra obligatoirement produire un tableau ou une liste figurant les marques et références des produits et matériel proposés.

SITE DE MONTBARD
REEMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
PHASE DCE
LOT 2 MENUISERIES INTERIEURES

N°	DESIGNATION	U	QUANTITES PROPOSEES	QUANTITES VERIFIEES	PRIX UNITAIRES	PRIX TOTAL HT
3	RENOVATION DU SSI DU CENTRE HOSPITALIER					
3.1	TRAVAUX DE DEPOSE					
	Dépose de bloc porte intérieur - 2 vantaux dito cctp	Ens	2			
	Total HT.3.1					
3.2	BLOCS-PORTES DAS					
	bloc-porte DAS CF ½h EI30 SA (700+700) x 2100mm dito cctp	Ens	1			
	bloc-porte DAS CF ½h EI30 DA (800+800) x 2100mm dito cctp	Ens	1			
	Total HT.3.2					
3.3	VENTOUSES					
	Ventouse électromagnétique + contre plaque - 50 daN	Ens	7			
	Total HT.3.3					
3.4	CONTACTS DE POSITION DE SECURITE					
	Contact de position pour vantail DAS	U	24			
	Total HT.3.4					
3.5	RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE					
	Dossier de récolement	Ens	1			
	Total HT.3.5					
Total HT GENERAL LOT 2 MEI						
TVA 10%						
Total TTC GENERAL LOT 2 MEI						