

CH de la HAUTE CÔTE-D'OR

Châtillon-Montbard-Saulieu-Alise-Vitteaux

SITE DE MONTBARD

REEMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES
INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE

DESIGNATION	INTERVENANT	ADRESSE	TEL	COURRIEL
MAITRE D'OUVRAGE	CH DE LA HAUTE COTE D'OR Direction du Patrimoine, de la Logistique, Des Achats et des Travaux	7 Rue Guéniot 21 350 VITTEAUX	03 80 91 21 21	yannick.choulot@ch-hco.fr
BUREAU DE CONTROLE				
ASSISTANCE TECHNIQUE	BET CORNET	12 rue Delavelle 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetemmanuel@gmail.com
COORDINATION SSI	BET CORNET	12 rue Delavelle 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetemmanuel@gmail.com
CSPS				


LOT SSI

AFFAIRE NUMERO	PHASE	FORMAT	ECH.	N°	IND.
9882	DCE	A0	1/250	ZD5	
Plan des zones de détection ZDM ZDA			DESSIN	DRESSE LE	
			EC	24/01/2025	



BET CORNET
Emmanuel

12 rue Delavelle - 25000 BESANCON
T 03 81 80 86 11 - P 06 44 10 56 75
bet.cornetemmanuel@gmail.com



BATIMENT ARQUEBUSE
BATIMENT VAL DE BRENNÉ
BATIMENT SAINT-JACQUES
NIVEAUX R+3/COMBLES

DATE	INDICE	MODIFICATIONS

CHC circulation horizontale commune
LR locaux à risque
LRC locaux à risque courant
CH chambre

ZDM zone de détection manuelle
ZDA zone de détection automatique

ZDM 83
ZDA 210 CHC
ZDA 211 LR
ZDA 212 LRC
ZDA 213 CH

ZDM 82
ZDA 206 CHC
ZDA 207 LR
ZDA 208 LRC
ZDA 209 CH

ZDM 81

ZDA 201 LR Z1
ZDA 202 LR Z2
ZDA 203 LR Z3
ZDA 204 LR Z4
ZDA 205 LR Z5

ZDM 86
ZDA 223 LR Z3
ZDA 224 LR Z2

ZDM 79
ZDA 191 CHC
ZDA 192 CHC
ZDA 193 LR
ZDA 194 LRC
ZDA 195 CH

ZDM 80
ZDA 196 CHC
ZDA 197 CHC
ZDA 198 LR
ZDA 199 LRC
ZDA 200 CH