



**LEGENDE DETECTION INCENDIE**

.. Indicateur d'action

.. Détecteur optique de fumées

.. Détecteur combiné multicapteurs/thermovélocimétrique

.. Détecteur thermovélocimétrique

.. Déclencheur manuel

.. Ouverture Issue de Secours

**LEGENDE MISE EN SECURITE INCENDIE**

Report TRE

Volet coupe feu Soufflage

Volet coupe feu Extraction

Porte coupe feu

Déverrouillage issues de secours

Clapet coupe-feu (Impuls. PA+PS)

Coffret de relayage de désenfumage

Alarme générale sélective

Diffuseur sonore SONOS 90 dB

Diffuseur visuel d'alarme rouge

Non stop ascenseur

Commande à clef

Clavier pour Digicode

Bouton poussoir ouverture porte

Contact de position de sécurité

**CH de la HAUTE CÔTE-D'OR**  
Châtillon-Montbard-Saulieu-Alise-Vitteaux

**SITE DE MONTBARD**

**REPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES  
INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE**

DESIGNATION	INTERVENANT	ADRESSE	TEL.	COURRIEL
<b>MAITRE D'OUVRAGE</b>	CH DE LA HAUTE COTE D'OR Direction du Patrimoine, de la Logistique, Des Achats et des Travaux	7 Rue Guéniot 21 350 VITTEAUX	03 80 91 21 21	yannick.choulot@ch-hco.fr
<b>BUREAU DE CONTROLE</b>	BTP Consultants	58 rue Grand Fin 21121 FONTAINE LES DUON		adeline.dupont@btp-consultants.fr
<b>ASSISTANCE TECHNIQUE</b>	BET CORNET	12 rue Delaville 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com
<b>COORDINATION SSI</b>	BET CORNET	12 rue Delaville 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com
<b>CSPS</b>				

**BET CORNET Emmanuel**  
12 rue Delaville - 25000 BESANCON  
T 03 81 80 56 11 - P 06 44 10 56 75  
bet.cornetmanuel@gmail.com

**LOT 1 SSI**

AFFAIRE NUMERO	PHASE	FORMAT	ECH.	N°	IND.
<b>9882</b>	DCE	A0	1/100	DI11	
Plan de détection incendie et SMSI			DESSIN	DRESSE LE	
			EC	29/01/2025	

**BATIMENT VDB  
NIVEAU R+1**

DATE	INDICE	MODIFICATIONS

EDITELE - 29/01/2025