

ZA	ZC/ZP	ZD		ZF	Bâtiment	Niveau	Zone	Designation	Evacuation			Compartimentage			Désenfumage	Arrêt tech		
		ZDM	ZDA						Alarme générale sélective sans tempo	Déverrouillage issues	BAES	NSA	PFA	CCF		VENTILATION		

Légende :

LRC	locaux à risques courants	CCF	clapet coupe-feu	ST	Saint-Jacques
LR	locaux à risques moyens et importants	PFA	porte à fermeture automatique	VB	Val de Brenne
CH	chambres résidents	ASC	ascenseur	AR	Arquebuse
CHC	circulation horizontale commune	NSA	non-stop ascenseur		
CHV	circulation verticale commune				

1	2	60			SJ	R-1		niveau R-1 archives	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	2	61			SJ	R-1		niveau R-1 locaux techniques	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	3	62			VB	R-1		niveau R-1	x	x	x	so	x	x	so	so		
1	4	63			SJ	RDC		niveau RDC	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	5	64			VB+AR	RDC		niveau RDC	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	6	65			SJ	R+1	1/2	niveau R+1	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 7	66			SJ	R+1	3/4/5	niveau R+1	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	8	67			VB	R+1	3/admin	niveau R+1	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 9	68			VB	R+1	1/2	niveau R+1	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 10	69			VB	R+1	4/5	niveau R+1	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	11	70			AR	R+1		niveau R+1	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	12	71			SJ	R+2	1/2	niveau R+2	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	13	72			SJ	R+2/combles	3/4/5	niveau R+2/combles	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	14	73			VB	R+2/combles		niveau R+2/combles	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	15	74			VB	R+2	3	niveau R+2	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 16	75			VB	R+2	1/2	niveau R+2	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 17	76			VB	R+2	4/5	niveau R+2	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 18	77			AR	R+2	3	niveau R+2	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 19	78			AR	R+2	2	niveau R+2	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	20	79			SJ	R+3	2	niveau R+3	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	21	80			SJ	R+3	1	niveau R+3	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	22	81			VB	R+3/combles	1/2/3/4/5	niveau R+3/combles	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 23	82			AR	R+3	3	niveau R+3	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 24	83			AR	R+3	2	niveau R+3	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 25	84			SJ	R+4	2	niveau R+4	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	U10 26	85			SJ	R+4	1	niveau R+4	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	27	86			AR	R+4/combles		niveau R+4/combles	x	x	x	so	so	so	so	so		
1	2		90		SJ	R-1		LR archives	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	2		91		SJ	R-1		LR locaux techniques	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	3		92		VB	R-1		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	2		93		VB	R-1		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	2		94		VB	R-1		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	3		95		VB	R-1		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		

ZA	ZC/ZP	ZD		ZF	Bâtiment	Niveau	Zone	Designation	Evacuation			Compartimentage			Désenfumage	Arrêt tech		
		ZDM	ZDA						Alarme générale sélective sans tempo	Déverrouillage issues	BAES	NSA	PFA	CCF		VENTILATION		

Légende :

LRC	locaux à risques courants	CCF	clapet coupe-feu	ST	Saint-Jacques
LR	locaux à risques moyens et importants	PFA	porte à fermeture automatique	VB	Val de Brenne
CH	chambres résidents	ASC	ascenseur	AR	Arquebuse
CHC	circulation horizontale commune	NSA	non-stop ascenseur		
CHV	circulation verticale commune				

1	3		96		VB	R-1		LR	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	3		97		VB	R-1		LRC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	4		98		SJ	RDC		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		99		SJ	RDC		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		100		SJ	RDC		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		101		SJ	RDC		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		102		SJ	RDC		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		103		SJ	RDC		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		104		SJ	RDC		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		105		SJ	RDC		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		106		SJ	RDC		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		107		SJ	RDC		LR	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		108		SJ	RDC		LRC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		109		SJ	RDC		Ex logt RDC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	4		110		SJ	RDC		Studios RDC	x	x	x	x	x	so	x	x		
1	5		111		VB	RDC		CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	5		112		VB	RDC		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		113		VB	RDC		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		114		VB	RDC		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		115		VB	RDC		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		116		VB	RDC		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		117		AR	RDC		CHC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		118		VB	RDC		LR cuisines	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		119		VB	RDC		LR SSI	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		120		VB	RDC		LR cafet ERT	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		121		VB/AR	RDC		LR	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	5		122		VB	RDC		LR garages	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	5		123		VB	RDC		LRC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	5		124		VB	RDC		CH de garde	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	6		125		SJ	R+1		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	6		126		SJ	R+1		CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	6		127	30	SJ	R+1	2	CHC	x	x	x	x	x	so	x	x		

ZA	ZC/ZP	ZD		ZF	Bâtiment	Niveau	Zone	Designation	Evacuation			Compartimentage			Désenfumage	Arrêt tech		
		ZDM	ZDA						Alarme générale sélective sans tempo	Déverrouillage issues	BAES	NSA	PFA	CCF		VENTILATION		

Légende :

<b>LRC</b>	locaux à risques courants	<b>CCF</b>	clapet coupe-feu	<b>ST</b>	<b>Saint-Jacques</b>
<b>LR</b>	locaux à risques moyens et importants	<b>PFA</b>	porte à fermeture automatique	<b>VB</b>	<b>Val de Brenne</b>
<b>CH</b>	chambres résidents	<b>ASC</b>	ascenseur	<b>AR</b>	<b>Arquebuse</b>
<b>CHC</b>	circulation horizontale commune	<b>NSA</b>	non-stop ascenseur		
<b>CHV</b>	circulation verticale commune				

1	6		128	31	SJ	R+1	1	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		
1	6		129		SJ	R+1	passerelle	CHC passerelle	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	6		130		SJ	R+1	1/2	LR	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	6		131		SJ	R+1	1/2	CH	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	6		132		SJ	R+1	1/2	CHC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	U10 7		133	32	SJ	R+1	3	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		
1	U10 7		134	33	SJ	R+1	4	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		
1	U10 7		135		SJ	R+1		CHC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	U10 7		136	34	SJ	R+1	5	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		
1	U10 7		137		SJ	R+1	3/4/5	LR	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	U10 7		138		SJ	R+1	3/4/5	LRC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	U10 7		139		SJ	R+1	3/4/5	CH	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	8		140		VB	R+1		CHC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	8		141	35	VB	R+1	3	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	8		142		VB	R+1	3	CHC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	8		143		VB	R+1	3	LR	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	8		144		VB	R+1	3	LRC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 9		145	36	VB	R+1	2	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 9		146	37	VB	R+1	1	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 9		147		VB	R+1	1/2	LR	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 9		148		VB	R+1	1/2	CH	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 10		149	38	VB	R+1	4	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 10		150	39	VB	R+1	5	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 10		151		VB	R+1	4/5	LR	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 10		152		VB	R+1	4/5	LRC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 10		153		VB	R+1	4/5	CH	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	11		154		AR	R+1		CHC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	11		155		AR	R+1		LR	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	11		156		AR	R+1		LRC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	12		157		SJ	R+2		CHC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	12		158	40	SJ	R+2	2	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		
1	12		159	41	SJ	R+2	1	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		
1	12		160		SJ	R+2	1/2	LR	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		

ZA	ZC/ZP	ZD		ZF	Bâtiment	Niveau	Zone	Designation	Evacuation			Compartimentage			Désenfumage	Arrêt tech		
		ZDM	ZDA						Alarme générale sélective sans tempo	Déverrouillage issues	BAES	NSA	PFA	CCF		VENTILATION		

Légende :

<b>LRC</b>	locaux à risques courants	<b>CCF</b>	clapet coupe-feu	<b>ST</b>	<b>Saint-Jacques</b>
<b>LR</b>	locaux à risques moyens et importants	<b>PFA</b>	porte à fermeture automatique	<b>VB</b>	<b>Val de Brenne</b>
<b>CH</b>	chambres résidents	<b>ASC</b>	ascenseur	<b>AR</b>	<b>Arquebuse</b>
<b>CHC</b>	circulation horizontale commune	<b>NSA</b>	non-stop ascenseur		
<b>CHV</b>	circulation verticale commune				

1	12		161		SJ	R+2	1/2	LRC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	12		162		SJ	R+2	1/2	CH	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	12		163		SJ	R+2	2	Chapelle	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	13		164		SJ	R+2/combles		CHC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	13		165	42	SJ	R+2/combles	3	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		
1	13		166	43	SJ	R+2/combles	4	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		
1	13		167		SJ	R+2/combles	5	CHC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	13		168		SJ	R+2/combles	3/4/5	LR	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	13		169		SJ	R+2/combles	3/4/5	LRC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	14		170		VB	R+2/combles		LR combles	x	x	x	SO	SO	x	SO	SO		
1	15		171		VB	R+2		CHC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	15		172	44	VB	R+2	3	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	15		173		VB	R+2	3	LR	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	15		174		VB	R+2	3	LRC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 16		175	45	VB	R+2	2	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 16		176	46	VB	R+2	1	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 16		177		VB	R+2	1/2	LR	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 16		178		VB	R+2	1/2	CH	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 17		179	47	VB	R+2	4	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 17		180	48	VB	R+2	5	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 17		181		VB	R+2	4/5	LR	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 17		182		VB	R+2	4/5	CH	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 18		183	49	AR	R+2	3	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 18		184		AR	R+2	3	LR	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 18		185		AR	R+2	3	LRC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 18		186		AR	R+2	3	CH	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 19		187	50	AR	R+2	2	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 19		188		AR	R+2	2	LR	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 19		189		AR	R+2	2	LRC	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	U10 19		190		AR	R+2	2	CH	x	x	x	x	x	x	SO	SO		
1	20		191		SJ	R+3	2	CHC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	20		192	51	SJ	R+3	2	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		
1	20		193		SJ	R+3	2	LR	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	20		194		SJ	R+3	2	LRC	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	20		195		SJ	R+3	2	CH	x	x	x	x	x	SO	SO	SO		
1	21		196	52	SJ	R+3	1	CHC	x	x	x	x	x	SO	x	x		

ZA	ZC/ZP	ZD		ZF	Bâtiment	Niveau	Zone	Designation	Evacuation			Compartimentage			Désenfumage	Arrêt tech		
		ZDM	ZDA						Alarme générale sélective sans tempo	Déverrouillage issues	BAES	NSA	PFA	CCF		VENTILATION		

Légende :

<b>LRC</b>	locaux à risques courants	<b>CCF</b>	clapet coupe-feu	<b>ST</b>	Saint-Jacques
<b>LR</b>	locaux à risques moyens et importants	<b>PFA</b>	porte à fermeture automatique	<b>VB</b>	Val de Brenne
<b>CH</b>	chambres résidents	<b>ASC</b>	ascenseur	<b>AR</b>	Arquebuse
<b>CHC</b>	circulation horizontale commune	<b>NSA</b>	non-stop ascenseur		
<b>CHV</b>	circulation verticale commune				

1	21		197		SJ	R+3	1	CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	21		198		SJ	R+3	1	LR	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	21		199		SJ	R+3	1	LRC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	21		200		SJ	R+3	1	CH	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	22		201		VB	R+3	1	LR combles	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	22		202		VB	R+3	2	LR combles	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	22		203		VB	R+3/combles	3	LR combles	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	22		204		VB	R+3/combles	4	LR combles	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	22		205		VB	R+3/combles	5	LR combles	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	U10 23		206	53	AR	R+3	3	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 23		207		AR	R+3	3	LR	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	U10 23		208		AR	R+3	3	LRC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	U10 23		209		AR	R+3	3	CH	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	U10 24		210	54	AR	R+3	2	CHC	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	U10 24		211		AR	R+3	2	LR	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	U10 24		212		AR	R+3	2	LRC	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	U10 24		213		AR	R+3	2	CH	x	x	x	x	x	x	so	so		
1	U10 25		214		SJ	R+4	2	CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	U10 25		215	55	SJ	R+4	2	CHC	x	x	x	x	x	so	x	x		
1	U10 25		216		SJ	R+4	2	LR	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	U10 25		217		SJ	R+4	2	LRC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	U10 25		218		SJ	R+4	2	CH	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	U10 26		219	56	SJ	R+4	1	CHC	x	x	x	x	x	so	x	x		
1	U10 26		220		SJ	R+4	1	CHC	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	U10 26		221		SJ	R+4	1	LR	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	U10 26		222		SJ	R+4	1	CH	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	27		223		AR	R+4/combles	2	LR combles	x	x	x	x	x	so	so	so		
1	27		224		AR	R+4/combles	3	LR combles	x	x	x	x	x	so	so	so		