

CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE DOR

SITE DE MONTBARD



**REEMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE
INCENDIE**

DCE

DPGF LOT 1 SSI

MAÎTRE D'OUVRAGE

**CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE
D'OR**

7 rue Guéniot

21 350 VITTEAUX

Tel 03 80 91 21 21

yannick.choulot@ch-hco.fr

BET ET COORDINATEUR S.S.I.

BET CORNET

12 Rue Victor Delavelle

25000 BESANCON

Tél. : 06 44 10 56 75

bet.cornetemmanuel@gmail.com

SITE DE MONTBARD
REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

1 - ENTREPRISE

DPGF LOT 1 SSI

2 - GENERALITES

Les chiffrements sont établis en suivant la décomposition du prix global et forfaitaire donné ci-après.

Lorsque l'Entreprise est en désaccord sur un article ou une quantité, elle doit la corriger pour arriver au forfait demandé. **Cette correction est réalisée à la main ou en caractères gras ou colorés,**

Lorsque l'Entreprise relève des anomalies résultant de fautes de dactylographie, de dessin, de reproduction, etc..., elle les corrige en informant le BET; **ces corrections sont réalisées à la main ou en caractères gras ou colorés,**

Les prix sont établis en Euros hors taxes et incluront tous les éléments tels que accessoires de fixation des matériels, main d'œuvre, frais annexes, protections des personnes et des biens, nettoyages et évacuation, etc...

Les ouvrages doivent être livrés complets fonctionnels en état de fonctionnement,
Le chiffrement comprend l'intégralité des matériels et prestations nécessaires à leur complet et parfait achèvement que ceux-ci soient détaillés ou non dans cette décomposition du prix global et forfaitaire et dans les documents constitutif du marché : prescription du CCTP, plans, schémas et autres documents,

L'Entreprise devra obligatoirement produire un tableau ou une liste figurant les marques et références des produits et matériel proposés.

SITE DE MONTBARD
REPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

PHASE DCE
LOT 1 SSI

N°	DESIGNATION	U	QUANTITES PROPOSEES	QUANTITES VERIFIEES	PRIX UNITAIRES	PRIX TOTAL HT
3	RENOVATION DU SSI DU CENTRE HOSPITALIER					
3.1	EQUIPEMENTS CENTRAUX SITE GLOBAL					
	E C S /CMSI 1024 points adressable avec 1 UGA	Ens	1			
	Source A E S	Ens	1			
	Transmetteur téléphonique	Ens	1			
	Arret pompier	Ens	24			
	Réarmement désenfumage	Ens	24			
	Total HT 3.1					
3.2	MATERIELS SSI BÂTIMENT SAINT-JACQUES					
	Détecteur automatique optique adressable	U	360			
	Détecteur multicritères adressable	U	3			
	Détecteur thermovélocimétrique adressable	U	10			
	Indicateur d'action	U	247			
	Déclencheur manuel adressable "rouge"	U	32			
	Déclencheur manuel CO 48 teinte vert	U	12			
	Diffuseur sonore 90 db	U	14			
	AGS	U	24			
	Diffuseur lumineux	U	27			
	Tableau répéteur d'exploitation	Ens	9			
	Total HT 3.2					
3.3	CANALISATIONS ET CABLAGE BÂTIMENT SAINT-JACQUES					
	Moulure fine pvc et fixation câbles - forfait pour l'ensemble	Ens	1			
	Dépose repose faux plafond - forfait pour l'ensemble	Ens	1			
	Percements, rebouchage divers complément - forfait pour l'ensemble	Ens	1			
	Câblage ECS/CMSI	Ens	1			
	Câblage transmetteur téléphonique	Ens	1			
	Câblage CR 1 tableau Répéteur exploitation	Ens	9			
	Câblage BUS C2 et CR 1 (DA et DM)	Ens	417			
	Câblage CR 1 DS et DL	Ens	65			
	Câblage BUS C2 (IA)	Ens	247			
	Câblage CR1 (Non-stop ascenseur)	Ens	7			
	Câblages CR1 arrêts techniques existants - forfait pour l'ensemble	Ens	1			
	Reprise câblage existant porte ISV	Ens	10			
	Reprise câblage existant porte PCF	Ens	22			
	Câblage CR1 contrôle position PFA	Ens	6			
	Reprise câblage existant CCF identifiés	Ens				sans objet
	Reprise câblage existant liés au désenfumage (trappes, coffrets de relayages, etc) - forfait pour l'ensemble	Ens	30			
	Arret pompier	Ens	10			
	Réarmement désenfumage	Ens	10			
	Total HT 3.3					
3.4	MATERIELS SSI BÂTIMENTS VAL DE BRENNE + ARQUEBUSE					
	Détecteur automatique optique adressable	U	400			
	Détecteur thermovélocimétrique adressable	U	15			
	Indicateur d'action	U	269			
	Déclencheur manuel adressable "rouge"	U	38			
	Déclencheur manuel CO 48 teinte vert	U	12			
	Diffuseur sonore 90 db	U	23			
	AGS	U	30			
	Diffuseur lumineux	U	46			
	Tableau répéteur d'exploitation	Ens	9			
	Total HT 3.4					
3.5	CANALISATIONS ET CABLAGE BÂTIMENT VAL DE BRENNE + ARQUEBUSE					
	Moulure fine pvc et fixation câbles - forfait pour l'ensemble	Ens	1			
	Dépose repose faux plafond - forfait pour l'ensemble	Ens	1			

SITE DE MONTBARD
REPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

PHASE DCE
LOT 1 SSI

N°	DESIGNATION	U	QUANTITES PROPOSEES	QUANTITES VERIFIEES	PRIX UNITAIRES	PRIX TOTAL HT
3.6	Percements, rebouchage divers complément - forfait pour l'ensemble	Ens	1			
	Câblage CR 1 tableau Répétiteur exploitation	Ens	9			
	Câblage BUS C2 et CR 1 (DA et DM)	Ens	465			
	Câblage CR 1 DS et DL	Ens	99			
	Câblage BUS C2 (IA)	Ens	269			
	Câblage CR1 (Non-stop ascenseur)	Ens	7			
	Câblages CR1 arrêts techniques existants - forfait pour l'ensemble	Ens	1			
	Reprise câblage existant porte ISV	Ens	11			
	Reprise câblage existant porte PCF	Ens	22			
	Câblage CR1 contrôle position PFA créés	Ens	8			
	Reprise câblage existant CCF identifiés - forfait pour l'ensemble	Ens	1			
	Reprise câblage existant liés au désenfumage (trappes, coffrets de relayages, etc) - forfait pour l'ensemble	Ens	39			
	Arret pompier	Ens	14			
	Réarmement désenfumage	Ens	14			
	Total HT 3.5					
	RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE DU SSI					
3.7	Documents liés au dossier d'identité du S.S.I.	Ens	1			
	Bâtiment Saint-Jacques :					
	Mise en service Fournisseur	Ens	1			
	Essais foyer type FTR fournisseur, attestations formation et assistance	Ens	1			
	Etiquettes repérage ZD - Adresses matériel S.S.I.	Ens	417			
	Etiquettes repérage trappes désenfumage	Ens	30			
	Etiquettes réglementaires portes PCF	Ens	32			
	Bâtiment Val de Brenne et Arquebuse :					
	Mise en service Fournisseur	Ens	1			
	Essais foyer type FTR fournisseur, attestations formation et assistance	Ens	1			
	Etiquettes repérage ZD - Adresses matériel S.S.I.	Ens	465			
	Etiquettes repérage trappes désenfumage	Ens	39			
	Etiquettes réglementaires portes PCF	Ens	33			
	Total HT 3.6					
	SYSTEME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE PAR GAZ					
3.8	Bâtiment Saint-Jacques : salle informatique					
	Tableau de report pour système existant d'extinction type Argo 55 vers local SSI VDB	Ens	1			
	Câblage CR 1	Ens	1			
	Bâtiment Val de Brenne et Arquebuse : salle informatique					
	Tableau de report pour système existant d'extinction type Argo 55 vers local SSI VDB	Ens	1			
	Câblage CR 1	Ens	1			
	Total HT 3.7					
	ELECTRICITE					
	Alimentation	Ens	1			
	SSI	Ens	2			
	Bâtiment Saint-Jacques :					
	digicodes et portes verrouillées	U	5			
	Bouton poussoir de commande de sortie + câblage	U	8			
	Coffret d'énergie dimensionné pour une autonomie minimale de 4 heures	U	8			
	Déclencheur manuel CO 48 teinte vert					pour mémoire
	Bâtiment Val de Brenne et Arquebuse :					
	digicodes et portes verrouillées	U	5			
	Bouton poussoir de commande de sortie + câblage	U	5			
	Coffret d'énergie dimensionné pour une autonomie minimale de 4 heures	U	5			
	Déclencheur manuel CO 48 teinte vert					pour mémoire

SITE DE MONTBARD
REEMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

PHASE DCE
LOT 1 SSI

N°	DESIGNATION	U	QUANTITES PROPOSEES	QUANTITES VERIFIEES	PRIX UNITAIRES	PRIX TOTAL HT
3.9	<div>DIVERS</div> <div>Base vie</div> <div>DOE</div> <div>Bâtiment Saint-Jacques :</div> <div>Dépose des installations existantes du SSI : matériels, câblages</div> <div>Bâtiment Val de Brenne et Arquebuse :</div> <div>Dépose des installations existantes du SSI : matériels, câblages</div> <div>Total HT 3.8</div>					
		Ens	1			
		Ens	1			
		Ens	1			
		Ens	1			
Total HT GENERAL LOT 1 SSI						
		TVA 10%				
		Total TTC GENERAL LOT 1 SSI				