



LEGENDE DETECTION INCENDIE

Indicateur d'action

Détecteur optique de fumées

Détecteur combiné multicapteurs/thermovélocimétrique

Détecteur thermovélocimétrique

Déclencheur manuel

Ouverture Issue de Secours

LEGENDE MISE EN SECURITE INCENDIE

Report TRE

Volet coupe feu Soufflage

Volet coupe feu Extraction

Porte coupe feu

Déverrouillage issues de secours

Clapet coupe-feu (Impuls. PA+PS)

Coffret de relaying de désenfumage

Alarme générale sélective

Diffuseur sonore SONOS 90 dB

Diffuseur visuel d'alarme rouge

Non stop ascenseur

Commande à clef

Clavier pour Digicode

Bouton poussoir ouverture porte

Contact de position de sécurité

CH de la HAUTE CÔTE-D'OR

Châtillon-Montbard-Saulieu-Alise-Vitteaux

SITE DE MONTBARD

REEMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES  
INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE

DESIGNATION	INTERVENANT	ADRESSE	TEL	COURRIEL
MAITRE D'OUVRAGE	CH DE LA HAUTE CÔTE D'OR Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux	7 Rue Guérinot 21350 VITTEAUX	03 80 91 21 21	yannick.choulot@ch-hco.fr
BUREAU DE CONTROLE	BTP Consultants	58 rue Grand Fin 21121 FONTAINE LES DIJON		adeline.duport@btp-consultants.fr
ASSISTANCE TECHNIQUE	BET CORNET	12 rue Delaville 28000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetemmanuel@gmail.com
COORDINATION SSI	BET CORNET	12 rue Delaville 28000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetemmanuel@gmail.com
CSPS				

BET CORNET  
Emmanuel

12 rue Delaville - 28000 BESANCON  
T 03 81 80 86 11 - P 06 44 10 56 75  
bet.cornetemmanuel@gmail.com

LOT 1 SSI

AFFAIRE NUMERO	PHASE	FORMAT	ECH.	N°	IND.
9882	DCE	A0	1/100	DI7	
Plan de détection incendie et SMSI				DESSIN	DRESSE LE
				EC	29/01/2025

BATIMENT VDB

NIVEAU Sous-sol

DATE	INDICE	MODIFICATIONS

ENTRÉE LE : 29/01/2025