



SYNOPTIQUE DESENFUMAGE PROJET

Nota : Se référer aux vues en plan pour les positions réelles des équipements.

Les insufflateurs désenfumage seront positionnés façade Ouest et les extracteurs façade est.

Les prises d'air neuf et rejet désenfumage seront distantes de 8m minimum les uns des autres

NOMENCLATURE					
I-1	Suppresseur Escalier SOUS-SOL Dauriac - 1m3/s	I-7	Suppresseur Escalier IGH Etoile - 1m3/s	E-1	Extracteur 2 Circulation IGH - 2m3/s
I-2	Insufflateur Sous-Sol - 1m3/s	I-8	Insufflateur SAS Etoile - 0.72m3/s	E-2	Extracteur 3 Circulation IGH - 2m3/s
I-3	Insufflateur Sous-Sol - 1m3/s	I-9	Suppresseur Escalier SOUS-SOL Etoile - 1m3/s	E-3	Extracteur SAS Etoile - 0.60m3/s
I-4	Suppresseur Escalier IGH Dauriac - 1m3/s	I-10	Suppresseur SAS Ascenseur - 1.32m3/s	E-4	Extracteur Sas Parking SS1 - 1.6m3/s
I-5	Insufflateur SAS Dauriac - 0.72m3/s	I-11	Suppresseur SAS acces Parking SS1 - 2m3/s	E-5	Extracteur Sous-Sol - 2.60m3/s
I-6	Insufflateur 1 Circulation IGH - 1.16m3/s			E-6	Extracteur Sous-Sol - 2.60m3/s
I-6	Insufflateur 2 Circulation IGH - 1.16m3/s			E-7	Extracteur Sas ascenseur R+1 & R+11 - 1.60m3/s

