

Dépannage - **F**ourniture - **M**aintenance - **E**puración

Station d'épuration - Station de potabilisation - Process

11 - 13, allée Louis Breguet - 93421 VILLEPINTE cedex

Tél. : 01 49 63 01 00 - Fax : 01 49 63 08 78 - www.dfmspade.com

AIRE : CHAMPS D'AMOUR

DATE : 28/02/2024

INTERVENANT : MS



ANALYSES D'EAUX :

	Rejet	Unité
MES	90	mg/l
DCO	246	mg/l
DBO₅	88	mg/l
NH₄⁺	50	mg/l

VIDANGES :

 Pas de vidange nécessaire

DEPANNAGES :


 RAS

PRECONISATIONS :

 Fossé et bassin d'orage à nettoyer

 FAS colmaté.....

BAC A GRAISSES :

 Pas de BAG à la station BP

COMPTEURS :

	Ce jour	Précédent	Moyenne (h/j)
	28/02/2024	09/02/2024	
P 1	10749	10731	0.9
P 2	15804	15781	1.2

