



11-13, allée Louis Bréguet  
93420 VILLEPINTE  
Tél. : 01 49 63 01 00  
Fax : 01 49 63 08 78  
www.dfmspade.com

- ☐ BON DE LIVRAISON  
☐ BON DE TRAVAIL/Cde  
☒ AAT N° 060173  
☐ FACTURE  
☒ SOCIÉTÉ EG Reuil  
☐ AUTRES

Installation Aire des Champs d'Amour  
A20

Lot 1

Date 28/02/2024 Technicien MS

## FOURNITURE - ENTRETIEN

Lejoin, visite contractuelle de la

STEP -

1) Etat des ouvrages -

DD propre, écoulement normal  
Dévidés : OK, PAS  
PR : bon état des 2 pannes -

PAS : saturé, à voir pour la réparation du filin -

2) P1 : 10799 L ; J1 : 32; 31; 32AK  
P2 : 15804 L ; J1 : 32A mûles 3 - OK

3) Analyse eau de réjet :

pH	7.0	Eau peu claire, odeur d'amoniac -
NeI	90 mg/l	Traitement de FAS inefficace -
Dco	246 mg/l O2	Pas de danger récurrent -
DRP	88 mg/l O2	
NH4+	5 mg/l	
NO3-	18 mg/l	
CT	110 mg/l	
DRP	610 mg/l	

STATION SERVICE EP  
EFR Services France  
A20 - Aire des Champs d'Amour  
36150 Meunet s/Vatan  
Tél : 02 54 49 88 07  
RCS Fontaine B340 018 852  
Siren 340 018 852 01879  
TVA Intracom, FR 09 340 018 852

TOTAL HT

T.V.A. 20 %

TOTAL TTC.