



**D**épannage - **F**ourniture - **M**aintenance - **E**puration

Station d'épuration - Station de potabilisation - Process

11 - 13, allée Louis Breguet - 93421 VILLEPINTE cedex

Tél. : 01 49 63 01 00 - Fax : 01 49 63 08 78 - [www.dfmspade.com](http://www.dfmspade.com)

**AIRE : Champs d'amour**

**DATE : 30/05/2024**

**INTERVENANT : MS**

**ANALYSES D'EAUX :**

	Rejet	Unité
MES	170	mg/l
DCO	240	mg/l
DBO <sub>5</sub>	88	mg/l
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	50	mg/l

**VIDANGE :**

 **A prévoir en juin**

**DEPANNAGES :**

 **RAS**

**PRECONISATIONS :**

 **RAS**

**COMPTEURS :**

	Ce jour	Précédent	Moyenne / Jour
	30/05/2024	02/05/2024	
P1	10843	10810	1,1
P2	15926	15883	1,5

