



Dépannage - **F**ourniture - **M**aintenance - **E**puration

Station d'épuration - Station de potabilisation - Process

11 - 13, allée Louis Breguet - 93421 VILLEPINTE cedex

Tél. : 01 49 63 01 00 - Fax : 01 49 63 08 78 - www.dfmspade.com

AIRE : CHAMPS D'AMOUR

DATE : 09/02/2024

INTERVENANT : MS



ANALYSES D'EAUX :

	Rejet	Unité
MES	88	mg/l
DCO	262	mg/l
DBO₅	90	mg/l
NH₄⁺	50	mg/l

VIDANGES :

✚ Effectuée ce jour

DEPANNAGES :

✚ RAS

PRECONISATIONS :

✚ Fossé et bassin d'orage à nettoyer

✚ FAS colmaté.....

BAC A GRAISSES :

✚ Pas de BAG à la station BP

COMPTEURS :

	Ce jour	Précédent	Moyenne (h/j)
	09/02/2024	15/12/2023	
P 1	10731	10676	1,0
P 2	15781	15709	1,3

