



Dépannage - Fourniture - Maintenance - Epuration

Station d'épuration - Station de potabilisation - Process

11 - 13, allée Louis Breguet - 93421 VILLEPINTE cedex

Tél. : 01 49 63 01 00 - Fax : 01 49 63 08 78 - www.dfmspade.com

AIRE : Champs d'amour

DATE : 04/07/2024

INTERVENANT : MS

ANALYSES D'EAUX :

	Rejet	Unité
MES	190	mg/l
DCO	260	mg/l
DBO ₅	92	mg/l
NH ₄ ⁺	50	mg/l

VIDANGE :

 **Faite le 11 juillet**

DEPANNAGES :

 **RAS**

PRECONISATIONS :

 **RAS**

COMPTEURS :

	Ce jour	Précédent	Moyenne / Jour
	04/07/2024	30/05/2024	
P1	10880	10843	1,1
P2	15973	15926	1,4

