












LEGENDE DE SECURITE

	LOCAL A RISQUE MOYEN CO 27 §2, U13 et CO 28 PAROIS CF 1H (E160) PORTES CF 1/2H (E30-C)		LOCAL A RISQUE IMPORTANT CO 27 §2, U13 et CO 28 PAROIS CF 1H (E120) PORTES CF 1H (E30-C)		DESENFUMAGE MECANIQUE
	AIR NEUF		AIR EXTRAIT		ZTOL 1,5m3/s
	FACADE ACCESSIBLE		SORTIE DE SECOURS		ZONE TRAITÉE COMME UN LOCAL (en désenfumage)
	ECRAN DE CANTONNEMENT		LIMITE ZONE PROTEGEE CF 1H00 (E160) (U 10 §1) PORTES PF 1/2H (E30-C)		LIMITE ZONE MISE A L'ABRI PAROIS CF 1H00 (E160) PORTES PF 1/2H (E30-C)
	LIMITE ZONE <300 m² (CO24)		LIMITE DE RECOUPEMENT DE BLOC <1000m² PAROIS CF 1H00 (E160) PORTES CF 1/2H (E30) (U10 §4a)		SAS CF 1H00 (E160) MUNIS DE 2 PORTES PF 1/2H (E30-C)
	LIMITE ZONE CODE DU TRAVAIL		LES ZONES NON LIMITEES SUR LE PLAN SONT TRAITES EN CLOISonnement TRADITIONNEL(CO24) PAROIS CF1H00 (E160) PORTES PF1/2H (E30)		

LEGENDE PORTES	
	PF 1/2H (E30)
	PF 1H (E60)
	PF 1H 1/2 (E90)
	CF 1/2H (EI30)
	CF 1H (EI60)
	CF 1H 1/2 (EI90)
	CF 2H (EI120)



CONSTRUCTION NEUVE D'UN CENTRE DE RÉÉDUCATION (SMR) SUR LE SITE «CARRÉ SÉNART» À LIEUSANT (77)



PC

Plan de sécurité niveau N2

Mars 2025

Ech.: 1 : 200



Niveau	Site	Projet	Phase	Conseiller	Lit	Type doc	Notes	Index
PC40F	LST	UGE	PC	AIAA	SSI	PLA	N2	A