



**SG / DIR-SG Grand-Ouest Département
Immobilier**

Monsieur Stéphane BRYON

Ministère de la justice
20 rue du Puits Mauger,
CS 60826 - 35108 Rennes cedex 3

NOISY LE GRAND, le mercredi 18 décembre 2024

Affaire : N° C-ROCT-2024-20-219502

Travaux de construction de bureaux modulaires et d'un SAUJ au Tribunal Judiciaire d'Évreux

Missions : L + LP + S + LE + Pha + STI + F + Th + HAND

FICHE DE VISITE DE CHANTIER N° 1

Visite effectuée le : mardi 17 décembre 2024

Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, veuillez trouver ci-après l'avis formulé sur l'ouvrage ou élément d'équipement faisant suite à notre examen sur site.

Directeur régional

Harold COTE
harold.cote@btp-consultants.fr

A handwritten signature in black ink, reading 'Harold Cote'.

A:

Stéphane BRYON (SG / DIR-SG Grand-Ouest Département Immobilier)

Copies :

François KUENTZ (KUBE STRUCTURE), Florie FOUQUET (OPUS INGÉNIERIE), Emmanuelle GARCIA (Atelier G), Karlaudren POISSON (ATELIER G), jennifer@interface-batiment.fr (INTERFACE), becalao@becalao.fr (CALAO), Alexis MOTTE (KUBE)

F : Favorable D : Défavorable S : Suspendu SO : Sans Objet HM : Hors Mission	
AVIS	OBSERVATIONS

TCE - « Tous Corps-d'Etats »**F**

Réunion de travail (SAUJ)

ERP 5ième - Dernier niveau + de 8 mètres = SF 1 heure

Ouvertures dans le garde corps béton existant ayant un rôle de portance de la passerelle - Dégagement (eurocode 1) : S'assurer avec l'aide d'une justification par calcul

Désenfumage Hall d'entrée : Vérifier si le positionnement des futurs locaux ne viendra pas compromettre le fonctionnement du DF existant (Hypothèses = Extraction mécanique et Aménée d'air Naturel par les portes d'entrée)

Structure bois : Les poteaux prévues 25 X 25 devront justifier une stabilité au feu d'une heure

Nous avons bien noté :

Projet stade PRO

Etude structure en cours

CCTP en cours

RICT pour Janvier 2025