

**MARCHE 25-017 L02 ANNEXE CCTP :
VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE,
DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS ET DES MOYENS DE SECOURS.
SIEGE NATIONALE DE RESEAU CANOPE**

Le titulaire effectue obligatoirement une visite des locaux avant de remettre son offre.

Un rendez-vous doit être pris avec le responsable technique du site : herve.bonnet@reseau-canope.fr

ARTICLE 1. Lieux d'exécution

Les prestations sont réalisées à l'adresse suivante : 1 avenue du Futuroscope téléport 1 bâtiment @4
86961 FUTUROSCOPE CEDEX

ARTICLE 2. Date de début d'exécution des prestations

Les prestations objet du marché débutent à la date prévue au CCAP

ARTICLE 3. Horaires d'ouverture du site

Les horaires d'ouverture du site sont de lundi au vendredi de 08h00 à 17h00

Les périodes de fermeture de l'établissement seront communiquées lors de l'exécution du marché à la demande du titulaire.

ARTICLE 4. Description des équipements et prestations (maintenance préventive)

Ce document contient la liste des équipements et/ou prestations objet de la prestation préventive dans l'atelier Canope cité dans l'intitulé.

ECLAIRAGE DE SECURITE					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	BAES	245			
	TELECOMMANDE	2			
DESENFUMAGE					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Ouvrant façade	8			
	Skydome	3			

	Commande à cable	3			
	Cartouche Gaz 20 G	4			
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Système de sécurité incendie SDI	2	RDC local SSI	Siemens et DEF	
	AES	1			
	Déclencheur manuel	36			
	Détecteur optique	5			
	Détecteur thermovélocimétrique	1			
	Flash	8			
	Porte coupe-feu	30			
	Volet coupe-feu	0			
	Exutoire de fumée	9	Terrasse + atelier Canopé		
	Centralisateur de mise en sécurité incendie	1	local serveur 3ème étage	DEF	
	Détecteurs automatiques	30			
	Boitier bris de glace	30			
	Avertisseurs sonores	30			
EXTINCTEURS					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Centrale d'extinction	1		Polaris	
	Déclencheur manuel	2			
	Détecteur optique	12			
	Détecteur ionique	12			
	Indicateur d'action	4			

	Affiche lumineuse	5			
	Sirène	1			
	Flash	1			
	Commande Gaz	1		BREGE28	
	Modules report d'information	3		ETCO	
	Bouteille de gaz	4		INTERMATRIX BOL	
	Coupure Clim	1			
	Event de suppression	1			
	Infiltrométrie	1			
	Extinction automatique	2	local serveur 3ème étage / local NODAL RDC	DEF	
	Extincteur à cartouche gaz	140			