

MAÎTRE D'OUVRAGE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

4 rue Léon Mauris
BP 177
Cedex 24 21077 DIJON

PROJET DE RÉALISATION DES OUVRAGES

2209

Amélioration du CEF de CHÂTILLON-SUR-SEINE

3 Rue des Cordeliers 21400 CHATILLON SUR SEINE

LOT 12a PEINTURE

CCTP et DPGF

03/03/2025

12.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

12.1.1 NOTA : FICHES SANITAIRES COV des matériaux

Toutes les peintures, lasure et produit de finitions, colles, revêtement de murs, sol ou plafond devront disposer d'une fiche sanitaire et être de qualité **A+ minimum**.
Toutes les fiches sanitaires devront être transmises

12.1.2 NOTA : AUTOCONTRÔLE

Pour mémoire selon le RICT :

Aux termes du décret du 7 déc. 1978, SOCOTEC, dans le cadre de sa mission:

- s'assure que, pendant l'exécution des travaux, l'autocontrôle qui incombe à chacun des constructeurs, énumérés à l'Article 1792-1 du Code Civil, s'effectue de manière satisfaisante
- procède elle-même par sondages au contrôle de l'exécution des travaux.

Il convient par conséquent que les Constructeurs tiennent à disposition de SOCOTEC:

- la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages,
- la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de manière satisfaisante.
- Transmettre au fur et à mesure des travaux les procès verbaux de classement au feu.

12.1.3 PEINTURES EXTERIEURES

12.1.3.1 Peinture sur enduit

Réalisation de peintures minérales sur enduit existant, reprise de maçonnerie ou enduit neuf compris tous accessoires et sujétions.

Les produits devront être en adéquation avec les supports (type de béton, huile de décoffrage, type d'enduit...), une garantie décennale en cours de validité:

les peintures devront avoir un fort pouvoir couvrant sur support béton.

Teinte ton pierre 9001 à confirmer sur chantier.

Travaux de peinture sur enduits extérieurs comprennent

- le nettoyage au jet de vapeur
- Une couche d'imprégnation
- Deux couches de peinture adéquat au support présentant une bonne dureté et une bonne souplesse
- Coloris au choix du maître d'œuvre et/ou maître d'ouvrage
- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
 - + Qualité soignée
 - + Finition mate.

Finition B

Localisation

Galerie : Murs extérieurs des bâtiments 2 et 3 donnant sur l'intérieur de la galerie

12.1.3.2 Enduits pelliculaires

Réalisation d'un enduit pelliculaire sur surface béton apparente Comprenant :

- couche d'impression
 - 2 couches de peinture adéquates au support et à la typologie de l'ouvrage.
- Peinture satinée lessivable finition B
Plusieurs coloris au choix sans restriction de teinte

Localisation

En extérieur : EXTENSION sur poteaux béton apparents du Auvent

12.1.3.3 Ouvrages bois à peindre

Plusieurs coloris possibles à la demande de la maîtrise d'oeuvre.

12.1.3.3.1 Bois bruts

Préparation des supports de bois neufs ou existants :

Préparation des supports de bois existantes :

- lessivage, grattage
- enduit et rebouchage
- ponçage

Sur bois neufs:

- dégraissage éventuel
- brossage
- ponçage

-impression du bois pour impression microporeuse

-finition: 2 couches de peinture microporeuse satinée, coloris au choix du maitre d'ouvrage

-finition soignée des ouvrages

Réalisation d'échantillons, quantitatif et coloris au choix selon demande de la maîtrise d'oeuvre

Localisation

Selon plans, façades et descriptif du lot Menuiseries Extérieures :

Peinture des volets bois sur façades

12.1.3.3.1 Volets neufs

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Bois bruts"

Localisation

Volets à panneaux et persiennés sur façades Bâtiment 3

12.1.3.3.2 Volets existants

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Bois bruts"

Localisation

Volets à panneaux et persiennés sur façades Bâtiment 3

12.1.3.4 Peintures sur ouvrages métalliques

- Sur ouvrages neufs : préparation du support par sous couche adaptée anti-corrosion sur métal

- Sur ouvrages anciens nettoyage, grattage et protection anti-rouille.

Finition B, deux couches de peinture avec liant adapté à la nature des support.

Localisation

Dauphins fonte neufs et existants.

Fers en façades existants conservés et neufs

Garde -corps conservées ou neufs façades bâtiment 3

12.1.4 PEINTURES INTERIEURES

Toutes les travaux de peinture réalisé seront de **finition B** quelque soit le support

12.1.4.1 Ouvrages bois bruts à peindre

Préparation des supports de bois neuf ou existant:

- lessivage, grattage selon besoins
- enduit et rebouchage
- ponçage

- dégraissage éventuel

- brossage

- impression du bois pour impression microporeuse.

- finition: 2 couches de peinture microporeuse satinée lessivable , coloris au choix du Maître d'ouvrage

- finition soignée des ouvrages (B)

- Coloris au choix du maître d'oeuvre.

Localisation

Bâtiment 1, 2 et 3 dans les zone de travaux

12.1.4.1.1 Huisseries et bâtis des portes bois intérieures

Peinture des huisseries et bâtis des portes bois intérieures selon prescriptions ci-dessus article "Ouvrages bois bruts à peindre"

Localisation

Selon plans dans toutes les zones d'interventions
Bâtiment 2 RDC : Sas Vestiaire, Vestiaire Femme, Vestiaire H, WC PMR, Douche PMR
Bâtiment 1 logement des familles
Bâtiment 3
Porte vitrées et châssis fixe vitrées

12.1.4.1.2 Habillages et champlats

Peinture des habillages et champlats posés sur le projet selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

Localisation

Dans toutes les pièces du projet. bâtiment 1, 2 et 3.

12.1.4.1.3 Plinthes bois

Selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

Localisation

Bâtiments 1, 2 et 3:
Plinthes bois des pièces en sol souple compris sur escaliers hors SDB et Buanderie

12.1.4.1.4 Tablettes bois

Selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

Localisation

Tablettes bois sur ébrasure de fenêtres

12.1.4.1.5 Trappes

Selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

Localisation

selon plans : trappe d'accès aux combles EXTENSION

12.1.4.1.6 Charpente bois Apparente

Selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

Localisation

Selon plans et besoins : Charpente bois apparente ou poutres dans l'ensemble des locaux donat en particulier
Galerie zone DGT : charpente apparente

12.1.4.2 Peinture sur canalisations

Sur toutes les canalisations intérieures en acier, cuivre, PVC et divers. Nettoyage, dégraissage.
Préparation du support et impression ou accrochage en fonction du support.
Finition 2 couches de peinture glycérophthalique satinée

Localisation

Canalisations et raccords des appareils sanitaires en apparent dans toutes les pièces à peindre.
Les canalisations gaz seront peintes en jaunes

12.1.4.2.1 Peinture sur canalisations PVC

Peinture selon prescriptions ci-dessus "Peinture sur canalisations"

12.1.4.2.2 Peinture sur canalisations cuivre

Peinture selon prescriptions ci-dessus "Peinture sur canalisations"

Localisation

Canalisations plomberies et chauffages apparentes dans l'ensemble du bâtiment.
Peinture canalisation gaz en jaune

12.1.4.3 Peinture Porte conservée

Sur portes conservées existantes :

- lessivage nettoyage
- dépose des protections existantes le cas échéant
- égrenage, époussetage,
- préparation particulière selon nature de la porte
- 1 couche d'impression. primaire multi supports en phase aqueuse classée A+ sans solvants nocifs
- 2 couches de peinture de coloris aux choix (plusieurs coloris pourront être demandés sans plus-value)

Peinture de type satinée lessivable sur l'ensemble des locaux

Tous accessoires et sujétions

Localisation

Bâtiment 3 : portes cuisine et plonges donnant sur salle à manger, porte entre Dgt C et Cuisine
Bâtiment 2 : Face extérieur porte TGBT
Bâtiment 1 : porte de la SDB

12.1.4.4 Peinture sur cloisons et doublages

Sur murs existants:

- dépose des revêtements existants (peinture, papiers-peints, toile de verre etc...)
- lessivage nettoyage
- égrenage, époussetage,
- ponçage soigné
- rebouchage, reprise, et enduit pelliculaire si nécessaire

Sur support plaques de plâtre neuves ou plâtre neuf :

- Égrenage, époussetage.
- Révision des joints plaques de plâtre ou de l'enduit plâtre.

Finitions:

- 1 couche d'impression. primaire multi supports en phase aqueuse classée A+ sans solvants nocifs

Sur murs neuf en plaque FEMACELL

- 2 couches de peinture de coloris aux choix (plusieurs coloris pourront être demandés sans plus-value)

Peinture de type satinée lessivable sur l'ensemble des locaux

FINITION B

Sur murs existant ou en plaque de plâtre standard

Fourniture et pose suivant les fiches conseil du fabricant d'un revêtement mural toile de verre tissée :

- fourniture et pose d'une Toile de verre "maille lisse" 125g/m2
- Classement au feu M0.
- Encollage du support à l'aide d'une colle agréée par le fabricant et compatible avec la peinture, pose bord à bord, sans marouflage.
- Les raccords des lés seront parfaitement ajustés de manière à donner une parfaite continuité dans les motifs
- Application manuelle de 2 couches de peinture satinée à base d'huile végétale lessivable et compatible avec la toile de verre, et le bois. Les coloris seront précisés par la maîtrise d'oeuvre

FINITION B

Compris tous accessoires et sujétions (échafaudage et toutes sujétion).

Localisation

Sur l'ensemble du projet

Bâtiment 1 : Cuisine, SDB et cloisons SAS au 2 faces Tableau au droit de la porte remplacée.

Bâtiment 2 : toutes les pièces du bâtiment 2 hormis la chaufferie et le local TGBT.

Galerie

Bâtiment 3 : ensembles des pièces dans les zones concernées par les travaux et dans la galerie et l'EXTENSION

12.1.4.4.1 Préparation des supports neufs

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages"

Localisation

Ensemble des murs et cloisons intérieurs

12.1.4.4.2 Préparation des supports existants

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages"

Localisation

Ensemble des murs et cloisons intérieurs

12.1.4.4.3 Toile de verre peinte

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages"

Localisation

Suivant plans et besoins dont

Bâtiment 2 : SasTGBT, Local vélo, Atelier 1 et 2

Bâtiment 3 : Rgt C, Dgt C

12.1.4.4.4 Pièces sèches

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages "

Peinture Finition B.

Localisation

Ensemble des murs et cloisons intérieurs.

12.1.4.4.5 Pièces humides

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages"

Peinture spéciale pièce humide, lessivable avec produits lessiviels. Finition B.

Localisation

Cuisine, buanderies, Sanitaires, SDE SDB, Douches et WC, Ménage, Buanderies

12.1.4.5 Peinture en plafond

PRÉPARATION DU SUPPORT:

- Nettoyage ponçage et rebouchage si nécessaire
- Enduit fin et ponçage de l'ensemble des plafonds afin d'obtenir un support sans défaut si nécessaire
- Révision des joints plaques de plâtre ou de l'enduit plâtre.
- Sous couche d'impression

Finition :

2 couches de peinture satiné lessivable coloris au choix du Maître d'Oeuvre et ou Maître d'Ouvrage nature selon locaux pour locaux sec et humide

Localisation

Selon plans de principe de calepinage des plafonds : Tous les plafonds et rampants en plaques de plâtre compris Jouées plaque de plâtre et Puits de lumière, sous face escalier, etc... selon plans et besoins dans les locaux à peindre

Bâtiment 1 : SDB et SAS

Bâtiment 2 : local vélo, atelier un et deux, SAS Chaufferie, réserve générale

Galerie : Coffres en plafond

Bâtiment 3 : RDC - ensembles des pièces hors cuisine, plonge, déchets et Bureau 1

Bâtiment 3 : Etage - ensembles des pièces

Extension : Etage - ensembles des pièces compris 1 puits de lumière

12.1.4.5.1 Peinture en plafond

PRÉPARATION DU SUPPORT:

- Nettoyage ponçage et rebouchage si nécessaire
- Enduit fin et ponçage de l'ensemble des plafonds afin d'obtenir un support sans défaut si nécessaire
- Sous couche d'impression

Finition :

2 couches de peinture satiné coloris au choix du Maître d'Oeuvre et ou Maître d'Ouvrage nature selon locaux pour locaux sec et humide

Localisation

Tous les plafonds et rampants en plaques de plâtre compris Jouées et Puits de lumière, sous face escalier, etc... selon plans et besoins

12.1.4.6 Enduits pelliculaires

Réalisation d'un enduit pelliculaire sur surface béton apparente Comprenant :

- couche d'impression
- 2 couches de peinture adéquates au support et à la typologie de l'ouvrage.

Peinture satinée lessivable finition B

Plusieurs coloris au choix sans restriction de teinte

Localisation

Poteaux bétons
Paillasse Escalier

12.1.4.6.1 Paillasse escalier

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " Enduits pelliculaires"

Localisation

Extension : Escalier Béton à RDC et Étage

12.1.4.6.2 Poteaux béton intérieurs rectangulaires

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " Enduits pelliculaires"

Localisation

Bâtiment 3 : poteaux béton à RDC
EXTENSION : poteaux béton à RDC et Etage

12.1.4.6.3 Poteaux béton intérieurs ronds

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " Enduits pelliculaires"

Localisation

Bâtiment 3 : poteaux béton à RDC et étage
Galerie : poteaux béton à RDC

12.1.4.7 Peinture sur ouvrages métalliques

- Sur ouvrages neufs préparation du support par sous couche adaptée anti-corrosion sur métal
 - Sur ouvrages anciens nettoyage, grattage et protection anti-rouille.
 - Sur supports existants: Nettoyage, dégraissage. Préparation du support et impression ou accrochage en fonction du support.
- Finition par deux couches peintures avec liant adapté à la nature des support

12.1.4.7.1 RADIATEURS

selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Peinture sur ouvrages métalliques"

Peinture des radiateurs existants conservés ou réutilisés compris:

Nettoyage, dégraissage, lessivage

Préparation du support et impression ou accrochage en fonction du support.

Finition 2 couches de peinture glycérophthalique satinée

Localisation

Tous les radiateurs existants conservés et/ou réutilisés compris consoles de pose dans les bâtiments 1,2 et 3.

12.1.4.7.2 Grilles de protection

selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Peinture sur ouvrages métalliques"

Localisation

Grilles de protection réalisées par le lot serrurerie sur les détecteurs de fumée et les alarmes sonores.

12.1.4.7.3 Huisseries métalliques

selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Peinture sur ouvrages métalliques"

Localisation

Huisseries métalliques des portes intérieures neuves dans bâtiments 1(logement des familles), 2 et 3, le cas échéant

12.1.5 FILM TRANSLUCIDE

Fourniture et pose soignée d'un film adhésif translucide, film avec motif de type bande translucide selon modèle sur façades du Maître d'ouvrage marquage des châssis vitrés selon réglementation d'accessibilité handicapés adaptés aux petits:

Motifs posés en 3 bandes de largeur différentes respectivement à 1m10 et 1m60 de haut par rapport au sol et une 3ème bande posée plus bas

Localisation

Selon façades : sur l'ensemble des portes vitrées bâtiments 2, 3 Extension et Galerie

12.1.6 PROTECTIONS DIVERSES

12.1.6.1 Protection de Mur PVC

Fourniture et de protection mural PVC sur 1m20 de haut en périphérie de certaines pièces

- fourniture et pose de panneau de protection et d'habillage en PVC rigide antibactérien, classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.
 - Sa surface est légèrement texturée et matifiée
 - son épaisseur de 1 à 2 mm selon le fabricant
 - classe de résistance au feu B-s2,d0, classée conformément à la norme EN 13501-1,
- Mode de pose : par collage suivant prescription du fabricant avec cordon de soudure .
Sujétion particulière pour pose sur poteaux ronds .

Localisation

Bâtiment 3 :
RDC - Entrée, Sas, Dgt, circulation Salle de détente, Salle à Manger, Rgt C (1m20 de haut)
Étage - Espace rencontre, Dgt A et B
EXTENSION : Palier à RDC, et étage
Bâtiment 2 : Réserve général,

12.1.6.1.1 Poteaux ronds

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

12.1.6.1.2 Sur murs

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

12.1.6.2 Protection de porte

Sur porte existantes ou neuves , fourniture et pose de aux 2 face de panneau de protection et d'habillage en PVC rigide antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.

Pose sur 1/2 porte en partie basse.

Sa surface est légèrement texturée et matifiée

· Coloris : au choix du Maître d'Oeuvre et ou Maître d'Ouvrage dans la gamme du fabricant.

· Mode de pose : par collage suivant prescription du fabricant.

Localisation

Bâtiment 3 :

RDC : Bureau 1 éducateurs - Portes des sanitaire et WC (3U), Rgt C et porte d'accès à dgt C, porte cuisine, plonge, déchet
Etage : local ménage
Bâtiment 2 : Réserve générale

12.1.6.3 Protection d'angle PVC

Fourniture et pose de protection d'angles adhésive PVC coloris au choix du Maître d'Oeuvre et ou Maître d'Ouvrage, toutes Hauteurs.
compris tous accessoires et sujétion

Localisation

Bâtiment 3 - Extension : Sur tous les angles saillants dans
- RDC : Salle à Manger, Entrée, Salle détente, les 2 studios
- Etage : chambres 1 à11, Espace rencontre, Degt B

12.1.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement DOE comprenant: 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire reproductible sur support informatique (plans en PDF et DWG le cas échéant) soigneusement mis à jour, le jour des Opérations préalables à la Réception (OPR).

12.1.8 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Le nettoyage du chantier de fin chantier, doit être un nettoyage ménager pour réception des locaux prêt à être utilisés

L'entreprise est libre de faire intervenir une entreprise de nettoyage si nécessaire

Tous les ouvrages devront être parfaitement propres:

- Murs
- Sols souples, chapes, parquets, moquettes, ou sols carrelés selon le cas
- Placards propres intérieurs extérieurs
- Nettoyage des vitrages intérieurs et extérieurs y compris châssis de toit
- Nettoyages des l'ensemble des menuiseries
- Nettoyage des l'ensemble des appareils sanitaires y compris ceux déjà en place le cas échéant.
- Dépoussiérage moulures, radiateurs, lambris, mobilier etc...

Localisation

À l'intérieur de tous les locaux
Bâtiment 1 : RDC du logement des familles
Bâtiment 2 : tout le bâtiment compris Galerie
Bâtiment 3 : Tous le bâtiment RDC et étage compris l'extension

12.1.9 NOTA MATERIAUX de REEMPLOIS

Le maître d'ouvrage est sensible à l'utilisation de matériaux de réemploi dans les travaux à réaliser.

Tous ces matériaux devront être en bonne état et seront soumis à l'avis du contrôleur technique et du maître d'ouvrage avant pause.

12.2 PSE PROTECTIONS STRATIFIEES

12.2.1 Moins Value pour protection PVC de Mur

Moins value pour suppression de l'article Protection de mur PVC prévue en base

12.2.2 Protection de Stratifié Haute dureté

Fourniture et de protection mural Stratifié Haute dureté 1m20 de haut en périphérie de certaines pièces
- fourniture et pose de panneau de protection mural haute dureté classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.
- Sa surface est légèrement texturée et matifiée

- son épaisseur de 3 à 6 mm selon la fabricant
 - classe de résistance au feu B-s2,d0, classée conformément à la norme EN 13501-1,
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant avec joints silicones fongicides.
Sujétion particulière pour pose sur poteaux rond .

Localisation

Bâtiment 3 :

RDC - Entrée, Sas, Dgt, circulation Salle de détente, Salle à Manger, Rgt C (1m20 de haut)

Etage - Espace rencontre, Dgt A et B

EXTENSION : Palier à RDC et étage

Bâtiment 2 : Réserve général,

12.2.2.1 Poteaux ronds

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

12.2.2.2 Sur murs

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

D.P.G.F

Lot 12a PEINTURE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
12.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES					
12.1.3 PEINTURES EXTERIEURES					
12.1.3.1 Peinture sur enduit			m2		
12.1.3.2 Enduits pelliculaires			m2		
12.1.3.3 Ouvrages bois à peindre					
<u>12.1.3.3.1</u>	<u>Bois bruts</u>				
<u>12.1.3.3.1.1</u>	<u>Volets neufs</u>				
<u>12.1.3.3.1.2</u>	<u>Volets existants</u>				
12.1.3.4 Peintures sur ouvrages métalliques					
12.1.4 PEINTURES INTERIEURES					
12.1.4.1 Ouvrages bois bruts à peindre					
<u>12.1.4.1.1</u>	<u>Huisseries et bâtis des portes bois intérieures</u>		U		
<u>12.1.4.1.2</u>	<u>Habillages et champlats</u>		-		
<u>12.1.4.1.3</u>	<u>Plinthes bois</u>		ml		
<u>12.1.4.1.4</u>	<u>Tablettes bois</u>		-		
<u>12.1.4.1.5</u>	<u>Trappes</u>		U		
<u>12.1.4.1.6</u>	<u>Charpente bois Apparente</u>		ens		
12.1.4.2 Peinture sur canalisations					
<u>12.1.4.2.1</u>	<u>Peinture sur canalisations PVC</u>		-		
<u>12.1.4.2.2</u>	<u>Peinture sur canalisations cuivre</u>		-		
12.1.4.3 Peinture Porte conservée			U		
12.1.4.4 Peinture sur cloisons et doublages					
<u>12.1.4.4.1</u>	<u>Préparation des supports neufs</u>		m2		
<u>12.1.4.4.2</u>	<u>Préparation des supports existants</u>		m2		
<u>12.1.4.4.3</u>	<u>Toile de verre peinte</u>		m2		
<u>12.1.4.4.4</u>	<u>Pièces sèches</u>		m2		
<u>12.1.4.4.5</u>	<u>Pièces humides</u>		m2		
12.1.4.5 Peinture en plafond					
<u>12.1.4.5.1</u>	<u>Peinture en plafond</u>		m2		
12.1.4.6 Enduits pelliculaires					
<u>12.1.4.6.1</u>	<u>Paillasse escalier</u>		m2		
<u>12.1.4.6.2</u>	<u>Poteaux béton intérieurs rectangulaires</u>		m2		
<u>12.1.4.6.3</u>	<u>Poteaux béton intérieurs ronds</u>		m2		
12.1.4.7 Peinture sur ouvrages métalliques					
<u>12.1.4.7.1</u>	<u>RADIATEURS</u>		-		
<u>12.1.4.7.2</u>	<u>Grilles de protection</u>		U		
<u>12.1.4.7.3</u>	<u>Huisseries métalliques</u>		U		
12.1.5 FILM TRANSLUCIDE			ml		
12.1.6 PROTECTIONS DIVERSES					
12.1.6.1 Protection de Mur PVC					
<u>12.1.6.1.1</u>	<u>Poteaux ronds</u>		-		
<u>12.1.6.1.2</u>	<u>Sur murs</u>		ml		
12.1.6.2 Protection de porte			m2		
12.1.6.3 Protection d'angle PVC			ml		

12.1.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)		Fft		
12.1.8 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER		U		
12.2 PSE PROTECTIONS STRATIFIEES				
12.2.1 Moins Value pour protection PVC de Mur		-		
12.2.2 Protection de Stratifié Haute dureté				
12.2.2.1 Poteaux ronds				
12.2.2.2 Sur murs		ml		

Total HORS OPTIONS

Montant HT	
TVA (20%)	
Montant TTC	

Affaire: 2209 Amélioration du CEF de CHÂTILLON-SUR-SEINE

Maitre d'ouvrage : MINISTÈRE DE LA JUSTICE

03/03/2025

D.P.G.F Lot 12a PEINTURE
Prestation(s) Supplémentaire(s) Eventuelle(s) (PSE)

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
12.2 PSE PROTECTIONS STRATIFIEES					
12.2.1	Moins Value pour protection PVC de Mur				
12.2.2	Protection de Stratifié Haute dureté				
12.2.2.1	Poteaux ronds				
12.2.2.2	Sur murs		ml		

TOTAL DE(S) PSE(S)

Montant HT	
TVA (20%)	
Montant TTC	