





















| | | | | | | |
|--------------------|---------|---|--|-----------|--|--------------------------|
| NANTERRE | APD | FEVRIER 2024 | | | | |
| TABLEAU DES PORTES | REPERES | | | REMARQUES | N°SALLE | RAPPORT EFACTIS |
| | | | | | | |
| RDC | R-01 |  | | | absence d'équipement et de joints imposte à compléter | T0.49 Type 3 |
| | R-2 |   |  | | joints à changer | E3 0.E3 Type 1 |
| | R-3 |   | | | absence de clef | PORTE EXTERIEURE |
| | R-4 |   |  | | A équiper en joints PF 1/2 H | TO.51 Type 1bis |




| | | | | | | | |
|--|------|--|--|------------------|---|-------|-----------|
| | R-5 |  | | | A équiper en joints PF 1/2 H | T0.51 | Type 1bis |
| | R-6 |    | | | porte récente absence d'imposte PF 1/2 H | T0.53 | Type 1bis |
| | R-7 |  | | | Joints HS | E2 | Type 1 |
| | R-8 | | | | Joints HS | T0.53 | Type 1bis |
| | R-9 |  | | Porte extérieure | joints HS | E.05 | |
| | R-10 |  | | | | T0.56 | Type 3 |




| | | | | | | | |
|--|------|---|---|--|-----------------------------|-------|-----------|
| | R-11 |  |  |  | portes HS équipements HS | T0.59 | Type 3 |
| | R-12 |  | | | portes HS équipements HS | T0.59 | Type 3 |
| | R-13 |  | | | portes HS équipements HS | 0.06 | Type 3bis |
| | R-14 |  |  | | portes HS équipements HS | 0.10 | Type 3 |
| | R-15 | | | | joints HS | ESC4 | Type 1bis |



| TABLEAU DES PORTES | REPERES | | | REMARQUES | N°SALLE | RAPPORT EFACTIS |
|--------------------|---------|---|--|------------------|---------|-----------------|
| R+1 | R1-1 | | | | ESC 4 | Type 1bis |
| | R1-2 |  | | joint HS | T1.84 | Type 1 |
| | R1-3 |  | | porte à créer | T1.84 | |
| | R1-4 | | | porte à créer | T1.84 | |
| | R1-5 |  | | contrôle d'accès | T1.84 | Type 3 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|--|-----------------------------------|-------|-----------|
| | R1-6 |  | |  | contrôle d'accès pas d'imposte | T1.84 | Type 1bis |
| | R1-7 |  | | | joints HS | T1.82 | Type 1bis |
| | R1-8 |  | | | joints HS | T1.82 | Type 1bis |
| | R1-9 |  | | | | T1.81 | Type 1 |
| | R1-10 |  |  | | joints HS | T1.81 | Type 1bis |
| | R1-11 |  | | | joints HS | T1.80 | Type 1 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|--|-------------------------------|-------|-----------|
| | R1-12 | | | joints HS | T1.80 | Type 1bis |
| | R1-13 |  | | joints HS Contrôle d'accès | T1.77 | Type 1bis |
| | R1-14 |  | | joints HS | ESC 3 | Type 1 |
| | R1-15 | | | joints HS | T1.79 | Type 1bis |

| TABLEAU DES PORTES | REPERES | | | REMARQUES | N°SALLE | RAPPORT EFACTIS | |
|--------------------|---------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| R+2 | R2-1 |  | | | joints HS | ESC 3 | Type 1 |
| | R2-2 |  | | | joints HS | T2.78 | Type 1bis |
| | R2-3 |  | | | | T2.82 | Type 1bis |
| | R2-4 |  | | | | ESC 2 | Type 1 |
| | R2-5 |  | | | | T2.83 | Type 1 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|-------------------------------|-------|-----------|
| | R2-6 |  | | | | ESC 1 | Type 1 |
| | R2-7 | | | | joints HS | T2.84 | Type 1bis |
| | R2-8 |  | | | joints HS contrôle d'accès | T2.84 | Type 1bis |
| | R2-9 |  | | | joints HS contrôle d'accès | T2.87 | Type 1 |
| | R2-10 |  | | | | T2.87 | Type 3 |
| | R2-11 |  | | | joints HS | T2.86 | Type 1 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|--|-------|-----------|
| | R2-12 |  | | | joints HS | T2.77 | Type 1 |
| | R2-13 | | | | joints HS | ESC 4 | Type 1bis |
| | R2-14 |  | | | porte récente en bois. CA en applique | T2.79 | Type 2 |

| TABLEAU DES PORTES | REPERES | | | REMARQUES | N°SALLE | RAPPORT EFFECTIS | |
|--------------------|---------|--|--|---|--|------------------|-----------|
| R+3 | R3-1 |  |  | | joints HS révision équipements | ESC 1 | Type 1 |
| | R3-2 |  |  | | joints HS révision | T3.91 | Type 1bis |
| | R3-3 |  | | | porte récente avec contrôle d'accès | T3.93 | Type 3 |
| | R3-4 |  |  |  | joints HS grosse révision vitrage à changer Contrôle d'accès en applique classement PF 1/2 H ? | T3.95 | Type 1 |
| | R3-5 | | | | joints HS grosse révision | T3.95 | Type 1bis |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|---------------------------------|-------|-----------|
| | R3-6 |  | | | joints HS grosse révision | T3.95 | Type 1 |
| | R3-7 | | | | joints HS grosse révision | T3.96 | Type 1 |
| | R3-8 |  |  | | joints HS grosse révision | T3.96 | Type 1 |
| | R3-9 |  | | | joints HS grosse révision | ESC 4 | Type 1 |
| | R3-10 |  |  | | joints HS imposte incomplète | T3.98 | Type 1 |
| | R3-11 |  |  | | joints HS contrôle d'accès | T3.90 | Type 1bis |

| | | | | | | |
|--|-------|--|--|-------------------------------|-------|-----------|
| | R3-12 |  | | verification joints | ESC 2 | Type 1 |
| | R3-13 |  | | joints HS | T3.91 | Type 1bis |
| | R3-14 |  | | joints HS contrôle d'accès | T3.87 | Type 1 |
| | R3-15 |  | | ras | ESC 3 | Type 1 |
| | R3-16 |  | | joints HS | T3.86 | Type 1 |