
Attention
La puissance indiquée sur les plans à côté des radiateurs correspond aux déperditions et doit être majorée de 20 % pour la sélection des radiateurs
LEGENDE
- Chauffage -
Radiateur eau chaude
Vidoir des dépendances, à majorer pour dimensionner les radiateurs
- Chauffage - Refaitchissement : Reseaux à créer -
Circuit régule radiateurs
Circuit à température constante
Reseau eau glycole
Liaison Fluides frigorigènes
Reseau Condensats
NOTA: CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LE LOT CONSIDERE
LEGENDE
- Ventilation -
Bouche d'entrée d'air autoréglable
EA45 = débit de 45m3/h
Bouches d'extraction
Grille de reprise ou de soufflage
Débit d'extraction en m3/h
Débit de reprise en m3/h
Débit de soufflage en m3/h
Bouche coupe-feu
Gaine d'extraction et de soufflage
circulaire
Gaine d'extraction ou de soufflage rectangulaire
Régulateur auto-équilibré
Clapet coupe-feu
Clapet coupe-feu en plancher haut
Clapet coupe-feu en plancher bas
Bouche coupe-feu
NOTA: CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LE LOT CONSIDERE
Coupe A'A'
Coupe C'C'
Coupe D'D'
INSTITUT GEOMIXOUE MARINE DE ROSCOFF
MAITRISE D'OUVRAGE
UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE
4, place Jussieu 75252 PARIS CEDEX 05
Tél : 01 44 27 70 76 Fax : 01 44 27 59 88
maitre d'ouvrage délégué : CDE Finistère
délégation territoriale de pays de Morlaix
BP 61145 - 29 61 MORLAIX CEDEX
Tél : 02 98 88 66 50 Fax : 02 98 88 98 77
MAITRISE D'OEUVRE
ARCHITECTES
3, rue Yves Kerboul 44000 NANTES
Tél : 02 40 20 41 22 Fax : 02 40 12 46 46
BUREAUX D'ETUDES
2, Rue Bellevue BP 96 312
29 603 SAINT-GHERGOME
Tél : 02 99 23 45 67 Fax : 02 99 21 40 50
BET TCE : ISATEO INGNIES
ARCHITECTE DU PATRIMOINE
ADMITS LAMBOT
CONTROLE TECHNIQUE : VERITAS
22, rue Amiral Hamelin Charlestown - CS 02 627
29 209 BREST
Tél : 02 98 47 64 62 Fax : 02 98 47 71 69
CSPS : MARITIME
ZA Le pont Rouge - 22 440 TREMBLADEN
Tél : 02 98 43 50 12 Fax : 02 98 44 50 16
OPC : Bureau T.E.C.
45, rue de Brest - 29 600 MORLAIX
Tél : 02 98 63 37 01 Fax : 02 98 88 12 12
MARCHE
RO 097
Ind. dates modifications
INTITULE
Nivgau 2
Chauffage - Ventilation - Climatisation
DATE
Juillet 2009
ECHELLE
1/50
NUMERO
04
CVC
Dynamic Revit on pipe 2012 rvt - 14-10-2009