

COMPTE RENDU DE CHANTIER

OUVERTURE ☒
SUIVI ☐
FIN ☒

Date : 13/03/23 Heure : 10^h00

Annexe

DOSSIER N° 8431 / PH CHANTIER N° (DT)

DESIGNATION PIPELINE(S) PHALSBURG - KEHL (10')
Point kilométrique 17,186 Lieu dit Bief 35 Parcelle n° Section
Lieu géographique - Commune STEINBOURG / MONSWILLER Départ. 67

DECLARATIONS

D.T. ☒ D.I.C.T./DC ☐ CONTACT VERBAL ☐

CNDD ☐ ATU ☐

N° de téléservice: 2023022005933017

OBSERVATIONS DES DECLARANTS:

Travaux d'étanchéification
du bief 34.

Canal de la Maine au Rhin

Description des travaux: Travaux à l'ouest de l'écluse O.D.C.

LE MARQUAGE OU PIQUETAGE EST MAINTENU EN BON ETAT TOUT AU LONG DU CHANTIER PAR CHACUN DES EXECUTANTS DES TRAVAUX AU FUR ET A MESURE DE LEURS INTERVENTIONS RESPECTIVES (article 554-27 alinéa 4 du code de l'Environnement)

OPERATIONS MENEES

Reprise du piquetage du pipeline par agent TRAPIL

Reprise du balisage zone 5 m par agent TRAPIL

Sondage (s) par entreprise



Protection Point de franchissement des engins

Profondeur du tube (GS)

Autres Balises en place

Cat. ☐
-7,00 B
☒

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES OU OBSERVATIONS

Ne rien creuser sous enfoncement ou
stocker sur la route de l'écluse soit 5m de part et d'autre
de l'axe piqueté.



Travaux d'étanchéification du bief 34 situé à > 100 m
à l'ouest de l'écluse O.D.C.

Le Pipeline se trouve dans le bief 35 / Passage sur le Canal

PAS D'INCIDENCE POUR CETTE D.T.

INTERDICTION DE TRAVAILLER AVEC DES ENGINES MECANIQUES A MOINS DE 5M DE LA CANALISATION SANS LA PRESENCE D'UN AGENT DE SURVEILLANCE SAUF DISPOSITIONS ECRITES CONTRAIRES.

EN CAS D'INCIDENT : PERMANENCE 24 H. SUR 24 H. - N° ENDOMMAGEMENT : 0800 31 24 25

| REPRESENTANT | RESPONSABLE DE PROJET | EXECUTANT DES TRAVAUX | AGENT TRAPIL |
|------------------|---|--------------------------------|---|
| NOM | Mme SCHRADE Alicia | | ADAM Philippe |
| ENTREPRISE | V.N.F | | TRAPIL |
| TEL | 0762610727 | | 06 85 01 23 53 |
| COURRIEL/ADRESSE | alicia.schrade@vnf.fr | (Pas encore de D.I.C.T. faite) | padam@trapil.com |
| SIGNATURE |  | |  |

LA SIGNATURE DE CE DOCUMENT CONDITIONNE L'ACCEPTATION DES CONSIGNES DU RECEPISSE ET LES CONDITIONS GENERALES AU VERSO

AFFAIRE TERMINEE Date: Plan détail / situation N° plan Type : N° Plan :

OBSERVATIONS: ADP Travaux SANS INCIDENCE POUR L'ECLUSE O.D.C.
exploité par TRAPIL.

Donner à signer.

| REPRESENTANT | NOM | FONCTION | TEL. CHANTIER | SIGNATURE |
|--------------------------|-----|----------|---------------|-----------|
| ENTREPRISE / PARTICULIER | | | | |
| TRAPIL | | | | |

Saisie GESO le : Par : Visa :

Ce document, propriété de TRAPIL, ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.