

**AGENCE CONSTRUCTION POITIERS**  
10 RUE JEAN BAPTISTE BOUSSINGAULT ZAE DE LA  
RÉPUBLIQUE III  
86000 POITIERS  
Tél.: (+33)5.49.47.55.66

**ETIENNE LIORET**  
**OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE**  
LE NADAR - HALL C - 5 SQUARE FELIX  
NADAR  
93400 VINCENNES

## Sécurité & protection de la santé

**N/Réf:** CSPS/296W0/0225/0113

**Affaire suivie par: Freddy RIBO**

☎ 0682498715

freddy.ribo@socotec.com

**Dossier n°:** 2411296W0000001  
POITIERS : Office Français de la Biodiversité  
112 faubourg de la Cueilie Mirebalaise 86000 POITIERS  
86000 POITIERS

A POITIERS, le 18/02/2025

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'opération citée en objet, j'ai le plaisir de vous annoncer que je que serai le coordonnateur SPS en charge du suivi de votre dossier.

Je vous invite à prendre connaissance des points ci-dessous, qui sont de nature à appuyer et valoriser notre mission, au fur et à mesure de l'élaboration de votre projet, tant pour la phase de Conception, que pour celle de Réalisation.

Afin de mener à bien ma mission, je vous rappelle que je dois être intégré aux différentes réunions organisées avec la maîtrise d'œuvre dès la phase de conception de votre projet (conformément aux dispositions définies dans notre contrat).

Nous vous remercions de prendre en compte les remarques formulées dans la synthèse ci-dessous et vous demandons :


- De nous informer des dispositions que vous envisagez de mettre en place suite aux remarques formulées,
- De nous transmettre les documents demandés dans cette analyse
- De nous apporter toutes les observations que vous jugerez utiles à ce stade du projet.
- De nous transmettre les coordonnées de l'équipe de Maitrise d'œuvre (conception et réalisation).

Ces demandes peuvent être examinées lors d'une réunion de conception spécifique à la mission de coordination SPS.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tous renseignements utiles.

Dans l'attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Le coordonnateur SPS**  
Freddy RIBO



Destinataire	Email
AIRE - ATELIER D'ARCHITECTURE - Architecte : Pascal LEBRUN	p.lebrun@aire-architecture.com - 06 17 56 75 66
OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE - Maître d'ouvrage : Etienne LIORET	etienne.lioret@ofb.gouv.fr - 06 61 12 12 79
OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE - Maître d'ouvrage : Service départemental en Vienne	sd86@ofb.gouv.fr - 05 49 52 01 50

## SYNTHESE DE L'ANALYSE INITIALE EN PHASE DE CONCEPTION

### 1 – Analyse de l'organisation de chantier (servant de base à la réalisation de l'analyse des risques chantier et à la réalisation du PGCSPPS)

Points abordés	Etat	Commentaires CSPPS
Déclaration Préalable	Sans objet	
Circulations horizontales et verticales sur le chantier	Prévu	Les modalités concernant les circulations horizontales et verticales seront définies dans le PGCSPPS en accord avec le Maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage.
Déclaration préalable transmise aux organismes de prévention	Non transmis	A réaliser par le Maître d'ouvrage
Liste des lots et Entreprises - Mode de passation des marchés	Transmis	Marché passé en Corps d'état séparés
Stade d'avancement du projet	Transmis	Phase Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Planning d'opération	Transmis	Le Planning de l'opération est intégré dans le dossier fourni au CSPPS
Ouvrages existants sur ou à proximité du site	Transmis	La présence d'ouvrages sur ou à proximité du chantier est intégrée dans le dossier fourni au CSPPS
Travaux en site occupé	Transmis	Les consignes spécifiques du site sont à transmettre au CSPPS
Caractéristique des sols : Rapport et diagnostics	Non transmis	Les différents rapports d'étude de sol sont à transmettre au CSPPS
DT/DICT	Non transmis	Les DT/DICT sont à transmettre au CSPPS

Points abordés	Etat	Commentaires CSPS
Réseaux existants	Non transmis	Existe-t-il des procédures spécifiques de consignation des réseaux
Matériaux dangereux : diagnostics avant travaux	Non transmis	Diagnostic Amiante fourni. Fournir au CSPS le(s) diagnostic(s) Plomb avant travaux et/ou Démolition.
VRD Primaires	Sans objet	
Installations de chantier	Non transmis	Fournir au CSPS le Projet de plan d'installation de chantier
Délimitation de l'opération	Transmis	La délimitation de l'opération est prévue dans le dossier remis au CSPS.
Logistique de chantier et mise en commun des moyens	Non transmis	La logistique de chantier sera abordée lors d'une réunion spécifique avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.
Zones de stockage	Non transmis	La zone de stockage doit être intégrée au Projet de plan d'installation de chantier.
Protections collectives	Transmis	La gestion des protections collectives est définie au dossier.
Gestion des déchets	Non transmis	L'organisation de la gestion des déchets est prévue au dossier.

## 2 – Analyse Interventions ultérieures sur l'ouvrage (base de la constitution du DIUO)

Points abordés	Etat	Commentaires CSPS
Locaux techniques affectés au nettoyage mise à disposition pour le personnel d'entretien	Non transmis	Préciser la mise à disposition et la localisation des locaux affectés au personnel d'entretien
Installations sanitaires et vestiaires mise à disposition pour le personnel d'entretien	Non transmis	Préciser la mise à disposition et la localisation des locaux affectés au personnel d'entretien
Réseaux enterrés et aériens	Transmis	Sans observation du CSPS sur les dispositions envisagées
Toitures : Accès	Non transmis	Préciser les dispositions envisagées pour assurer l'accessibilité en toiture
Toiture : Protections antichute	Non transmis	Préciser les dispositions envisagées pour assurer la protection en toiture
Toiture : Equipement en toiture / Circulation	Non transmis	Sans observation du CSPS sur les dispositions envisagées
Façades Extérieures dont surfaces vitrées : Accès et moyens d'intervention	Non transmis	Envisager des aménagements en pieds de façades permettant l'utilisation d'équipements de type nacelles/échafaudages

Points abordés	Etat	Commentaires CSPS
Hall de grande Hauteur dont parois intérieures et/ou surfaces vitrées (verticales et horizontales)	Sans objet	
Gaines, Galeries techniques et vides sanitaires : Accès	Non transmis	Préciser les dispositions envisagées pour assurer l'accessibilité aux équipements techniques
Gaines, Galeries techniques et vides sanitaires : Circulation	Non transmis	Préciser les dispositions envisagées pour assurer une circulation sécurisée dans les plenums/combles techniques
Gaines, Galeries techniques et vides sanitaires : Dispositions prises pour les interventions sur les équipements techniques	Non transmis	Envisager des aménagements à proximité des équipements techniques : éclairage ; prise électrique ; point d'eau
Accès à la machinerie d'ascenseur ou monte charge	Sans objet	

### 3 – Documents à transmettre en phase de réception

15 jours avant la date de réception, vous voudrez bien nous faire parvenir la totalité des bordereaux référençant les éléments et documents qui composent le DOE pour référencement au DIUO.

Nous vous transmettrons, ainsi qu'à la maîtrise d'œuvre, pendant la phase de conception du projet, la liste des documents nécessaire à la constitution du DIUO.