


Plan 1er étage



Plan Rez de chaussée

Eclairage

- Appareil n°1 Pavé encastré 60x60 DALI - 3750lm - 4000K - 25.7W
- Appareil n°2 Pavé sailli 60x60 DALI - 3750lm - 4000K - 25.7W
- Appareil n°3 Dalle encastrée 60x60 - 3200lm - 4000K - 26W
- Appareil n°4 Profil led 2400mm DALI - 8340lm - 4000K - 64.1W
- Appareil n°5 Luminaire sailli 1200x162 - 3000lm - 4000K - 23.5W
- Appareil n°6 Downlight Ø137 - 800lm - 4000K - 6.6W
- Appareil n°7 Downlight Ø223 - 1990lm - 4000K - 14.5W
- Appareil n°8 Applique mural - 10770lm - 4000K - 13W
- Appareil n°9 Bardeau led - 60lm/w - 3000K - 20W/ml
- Appareil n°10 Réglette étanche 1200 - 4200lm - 4000K - 38W
- Appareil n°11 Projecteur - 5000lm - 3000K - 40W
- Appareil n°12 Borne lumineuse h=1.07m - 996lm - 3000K - 13W



Détecteur de présence

- DP 1 - Détecteur de présence 360°
- DP 2 - Détecteur de présence sailli
- DP 3 - Détecteur de présence sailli longue portée

Appareillage

- Bouton poussoir
- Prise de courant 10/16A+T
- Prise de courant 10/16A+T existante conservée
- Prise de courant 10/16A+T à 1.20m
- Prise de courant étanche 10/16A+T à 1.20m
- Prise de recharge USB
- Sortie de câble
- Poste de travail SPC + 1RJ45
- Poste de travail existant conservé à modifier : 1 PC 10/16A+T à la place d'une RJ45
- Goulotte 2 compartiments
- Coupeure générale électricité existante conservée

Alimentations spécifiques

- Alimentation VMC
- Alimentation Unité extérieur climatisation
- Alimentation Chauffe eau
- Alimentation BSO et volet roulant
- Alimentation centralisation BSO et volet roulant
- Alimentation portail électrique
- Alimentation Base informatique
- Alimentation alarme type 4

Alarme incendie

- Alarme incendie
- Déclencheur manuel
- Diffuseur sonore
- Diffuseur lumineux

Alarme intrusion

- Alarme intrusion existante
- Détecteur intrusion
- Lecteur de badge mise en et hors service
- Diffuseurs sonores



Rénovation et aménagement
des locaux de l'OFB
112 RUE DU FBG CUEILLE
MIREBALAISE 86000 POITIERS

BURO 210



Phase
D.C.E.

Document :	ELEC	C	D	E	F	G
Echelle :	1/50	D				
Indice :	B	E				
Effectué par :	O.CHRIST	F				
N°dossier :	23036	G				